



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездные проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

ЕРКНМ: № КНМ 66230061000203667346 от 27.09.2022

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: <https://private.proverki.gov.ru/private/knm/13739463>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

620014, Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84, 8 (343) 346-12-60,

факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99, gu@mchs96.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Белоярского ГО, ГО Верхнее Дуброво, ГО Заречный

(наименование органа государственного пожарного надзора)

624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Лермонтова, 4 тел. 8(34377) 7-23-76

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 66-4-2023/0081/1 от «27» января 2023 г.**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

вручается: Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения "Забота" Белоярского района" (ИНН: 6639002570; ОГРН: 1026601982527)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки от 10.01.2023 № 66-4-2023/0081 пр. в период с «20» января 2023 г. по «27» января 2023 г.

- Заместителем начальника ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО Верхнее Дуброво, ГО Заречный УНД и ПР ГУ МЧС России по СО майором внутренней службы Столяровым Сергеем Александровичем

- Дознавателем ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО Верхнее Дуброво, ГО Заречный УНД и ПР ГУ МЧС России по СО младшим лейтенантом внутренней службы Сизиковым Александром Алексеевичем

(должность, ф.и.о. (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена, плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Директор государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения "Забота" Белоярского района" Сажаева Елена Владимировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, а именно на: систему обнаружения пожара, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в том числе технические средства, функционирующие в со-	ст. 83, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	29.01.2023	

	ставе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем			
2.	Руководителем организации не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности, а именно: в помещении № 17 (согласно техническому плану – коридор) эксплуатируется датчик пожарной сигнализации и ручной пожарный извещатель, находящиеся в неисправном состоянии	п. 54, п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479		29.01.2024
3.	При эксплуатации системы АПС сверх срока службы (более 10 лет) не обеспечено ежегодное проведение испытаний системы пожарной сигнализации до их замены в установленном порядке	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479		29.01.2024
4.	План эвакуации, размещенный на объекте защиты, не соответствует требованиям ГОСТ, в части надписей и графических изображений, отсутствует маркировка на плане эвакуации	раздел 6: п. 6.2.9, п. 10.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»; раздел 5: п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479		29.01.2024
5.	В нарушение требований пожарной безопасности помещения кладовых не оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации	ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» Приложение А; п. 4 НПБ 104-03 Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»		29.01.2024
6.	В нарушение требований пожарной безопасности в здании на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение	ст. 4, ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; Раздел 7.6 СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение; табл. 9.1, п. 9.3.1 – 9.3.6 СП 439.1325800.2018 «Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения», гл. 6 § 3 СНиП II-V.6 «Искусственное освещение»		29.01.2024
7.	В нарушение требований пожарной безопасности на объекте защиты, где на постоянной основе или	ч. 12 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		



<p>стационарном лечении пребывают люди, с учетом индивидуальных способностей к восприятию сигналов, дополнительно не оборудовано (оснащено) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световыми, звуковыми и с вибрационным сигналами оповещения, для обеспечения информирования дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждения его получения каждым оповещателем</p>		29.01.2024	
---	--	------------	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Я, _____ настоящим подтверждаю, что вышеперечисленные пункты нарушений требований пожарной безопасности мне ясны и понятны, на момент проведения проверки данные нарушения имели место быть, при проведении проверки места выявленных нарушений мне конкретно указаны, порядок и сроки устранения выявленных нарушений доведены в полном объеме

(подпись)

Директор государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения "Забота" Белоярского района"
Сажаева Елена Владимировна
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


Заместитель начальника ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО Верхнее Дуброво, ГО Заречный УНД и ПР Главного управления МЧС России по СО майор внутренней службы
 Столяров С.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Дознаватель ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО Верхнее Дуброво, ГО Заречный УНД и ПР Главного управления МЧС России по СО младший лейтенант внутренней службы
 Сизиков А.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), органа государственного пожарного надзора)

Саж
 (подпись)



ГУ МЧС России по Свердловской области
 ОНД Белоярского ГО, ГО В-Дуброво, ГО Заречный УНД