



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездные проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

ЕРКНМ: № КНМ 66230061000203667596 от 27.09.2022

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: <https://private.proverki.gov.ru/private/knm/13739713>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

620014, Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84, 8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99, [gu@mchs96.ru](mailto:gu@mchs96.ru)

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Белоярского ГО, ГО Верхнее Дуброво, ГО Заречный

(наименование органа государственного пожарного надзора)

624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Лермонтова, 4 тел. 8(34377) 7-23-76

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 66-4-2023/0080/1 от «27» января 2023 г.**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения "Забота" Белоярского района" (ИНН: 6639002570; ОГРН: 1026601982527)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки от 10.01.2023 № 66-4-2023/0080рс. в период с «20» января 2023 г. по «27» января 2023 г.

- Заместителем начальника ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО Верхнее Дуброво, ГО Заречный УНД и ПР ГУ МЧС России по СО майором внутренней службы Столяровым Сергеем Александровичем

- Дознавателем ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО Верхнее Дуброво, ГО Заречный УНД и ПР ГУ МЧС России по СО младшим лейтенантом внутренней службы Сизиковым Александром Алексеевичем

(должность, ф.и.о. (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена, плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Директор государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения "Забота" Белоярского района" Сажаева Елена Владимировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1.	План эвакуации, размещенный на объекте защиты, не соответствует требованиям ГОСТ, в части надписей и графических изображений, отсутствует маркировка на плане эвакуации	раздел 6: п. 6.2.9, п.10.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»; п. 5.3.1 ГОСТ 34428-2018 «Межгосударственный стандарт. Системы эвакуационные фотолуминесцентные»; п. 5 Правил противопожарного режима	29.01.2023	2024 ОНД ПР Белоярского ГО, ГО Верхнее Дуброво, ГО Заречный УНД ПР



КОПИЯ



		ти и выходы»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479		
8.	В здании на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение	ст. 4, ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; Раздел 7.6 СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение; табл. 9.1, п. 9.3.1 – 9.3.6 СП 439.1325800.2018 «Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения», гл. 6 § 3 СНиП II-V.6 «Искусственное освещение»	29.01.2024	
9.	На объекте защиты, где на постоянной основе или стационарном лечении пребывают люди, с учетом индивидуальных способностей к восприятию сигналов, дополнительно не оборудовано (оснащено) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световыми, звуковыми и с вибрационным сигналами оповещения, для обеспечения информирования дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждения его получения каждым оповещателем	ч. 12 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	29.01.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контроля на объекте защиты, где на постоянной основе или стационарном лечении пребывают люди, с учетом индивидуальных способностей к восприятию сигналов, дополнительно не оборудовано (оснащено) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световыми, звуковыми и с вибрационным сигналами оповещения, для обеспечения информирования дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждения его получения каждым оповещателем

Предложенные мероприятия являются обязательными для контроля на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации на собственника объекта защиты обязанность обеспечения соблюдения обязательных требований пожарной безопасности.



При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.



Я, Винова СВ настоящим подтверждаю, что вышеперечисленные пункты нарушений требований пожарной безопасности мне ясны и понятны, на момент проведения проверки данные нарушения имели место быть, при проведении проверки места выявленных нарушений мне конкретно указаны, порядок и сроки устранения выявленных нарушений доведены в полном объеме  
Сам  
(подпись)

Директор государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения "Забота" Белоярского района"  
Сажаева Елена Владимировна  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Заместитель начальника ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО Верхнее Дуброво, ГО Заречный УНД и ПР Главного управления МЧС России по СО майор внутренней службы  
Столяров С.А.  
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Дознаватель ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО Верхнее Дуброво, ГО Заречный УНД и ПР Главного управления МЧС России по СО младший лейтенант внутренней службы  
Сизиков А.А.  
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), органа государственного пожарного надзора)

Сам  
(подпись)



Телефонная горячая линия:  
МЧС России 8-499-216-99100  
ГУ МЧС России по Свердловской области 8-343-266-1100  
ОНД Белоярского ГО, ГО В-Дуброво, ГО Заречный УНД и ПР 8-349-266-76  
Юлия Веря  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ