

СРАВНЕНИЕ

<p> <a href="#">Постановление</a> Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 23.04.2020) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации")</p>	<p> <a href="#">Постановление</a> Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 21.05.2021) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"</p>
<p style="text-align: center;"><b>ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ПОСТАНОВЛЕНИЕ</b> от <b>25-апреля-2012</b> г. N <b>390</b></p> <p style="text-align: center;"><b>О ПРОТИВОПОЖАРНОМ РЕЖИМЕ</b></p> <p>В соответствии со статьей 16 Федерального закона "О пожарной безопасности" Правительство Российской Федерации постановляет:</p>	<p style="text-align: center;"><b>ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ПОСТАНОВЛЕНИЕ</b> от <b>16 сентября 2020</b> г. N <b>1479</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</b></p> <p>В соответствии со статьей 16 Федерального закона "О пожарной безопасности" Правительство Российской Федерации постановляет:</p>
<p>1. Утвердить прилагаемые Правила противопожарного режима в Российской Федерации.</p> <p>2. Настоящее постановление вступает в силу <del>по истечении 7 дней после дня его официального опубликования, за исключением пунктов 6, 7, 9, 14, 16, 89, 130, 131 и 372 Правил, утвержденных настоящим постановлением, которые вступают в силу с 1 сентября 2012 г.</del></p>	<p>1. Утвердить прилагаемые Правила противопожарного режима в Российской Федерации.</p> <p>2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 31 декабря 2026 г. включительно.</p>
<p style="text-align: right;">Председатель Правительства Российской Федерации <b>В.ПУТИН</b></p>	<p style="text-align: right;">Председатель Правительства Российской Федерации <b>М.МИШУСТИН</b></p>

<p style="text-align: center;">Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от <del>25-апреля-2012</del> г. N <del>390</del></p> <p style="text-align: center;"><b>ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>I. Общие положения</b></p> <p>1. Настоящие Правила <del>противопожарного режима содержат</del> требования пожарной безопасности, <del>устанавливающие правила</del> поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.</p>	<p style="text-align: center;">Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479</p> <p style="text-align: center;"><b>ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>I. Общие положения</b></p> <p>1. Настоящие Правила <del>устанавливают</del> требования пожарной безопасности, <del>определяющие порядок</del> поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.</p>
	<p>2. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) должностным лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства (далее - физические лица) необходимо:</p> <p style="padding-left: 20px;">немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщателя информации;</p> <p style="padding-left: 20px;">принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии.</p>
<p><del>2. В отношении каждого объекта защиты (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты защиты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного и складского назначения.</del></p>	<p>В отношении каждого здания, сооружения (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства) руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем (далее - руководитель организации) или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.</p>

<p>3. Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.</p> <p>Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется <del>путем проведения</del> противопожарного инструктажа <del>и — прохождения — пожарно-технического минимума.</del></p> <p>Порядок и сроки <del>проведения — противопожарного — инструктажа — и прохождения — пожарно-технического минимума</del> определяются руководителем организации. <del>Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.</del></p>	<p>3. Лица допускаются к работе на объекте <b>защиты</b> только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.</p> <p>Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа <b>или программам дополнительного профессионального образования.</b></p> <p>Порядок и сроки <b>обучения лиц</b> мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации <b>с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.</b></p>
<p>4. Руководитель организации <del>назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований</del> пожарной безопасности на объекте защиты.</p>	<p>4. Руководитель организации <b>вправе назначать лиц, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ являются ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты.</b></p>
<p><del>5. Утратил силу. — Постановление Правительства РФ от 20.09.2016 N 947.</del></p> <p><del>6. В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок — руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.</del></p>	
<p><del>7. В здании или сооружении, кроме жилых домов, в котором может одновременно находиться 50 и более человек, то есть на объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие</del> планов эвакуации людей при пожаре.</p>	<p><b>5. В отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах.</b></p>
<p><del>На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения.</del></p>	
<p><del>8. На объекте</del> защиты с <b>ночным</b> пребыванием людей (за исключением торговых, производственных и складских объектов защиты, жилых зданий,</p>	<p><b>6. В отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей (за исключением торговых, производственных и складских объектов защиты,</b></p>

<p>объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану) руководитель организации организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала.</p> <p><del>9. На объекте защиты с ночным пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного.</del></p>	<p>жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану) руководитель организации организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала и обеспечивает обслуживающий персонал телефонной связью, исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.</p>
<p><del>10. Руководитель организации обеспечивает (ежедневно) передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты с ночным пребыванием людей, информации о количестве людей (больных), находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время).</del></p>	
<p><del>11. Руководитель организации обеспечивает здания для летнего детского отдыха телефонной связью и устройством для подачи сигнала тревоги при пожаре. Не</del> допускается размещать:</p>	<p>7. В зданиях организаций отдыха детей и их оздоровления не допускается размещать:</p>
<p>а) детей <del>в мансардных помещениях</del> зданий и сооружений IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3;</p> <p>б) более 50 детей в помещениях зданий и сооружений IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3;</p> <p>в) детей на этаже с одним эвакуационным выходом.</p>	<p>а) детей на мансардном этаже зданий и сооружений IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3;</p> <p>б) более 50 детей в помещениях зданий и сооружений IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3;</p> <p>в) более 10 детей на этаже с одним эвакуационным выходом.</p>
	<p>8. Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), если это не предусмотрено проектной документацией.</p>
<p><del>12.</del> На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель</p>	<p>9. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель</p>

<p>организации обеспечивает <del>наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также</del> проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты-</p>	<p>организации обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок <b>по эвакуации</b> лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении.</p>
	<p>10. В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.</p>
<p><del>13. На объекте защиты с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к маломобильным группам населения (инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, люди с недостатками зрения и дефектами слуха, а также лица преклонного возраста и временно нетрудоспособные), руководитель организации организует подготовку лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты, к действиям по эвакуации указанных граждан в случае возникновения пожара.</del></p> <p><del>14. Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте защиты требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".</del></p>	
<p>Запрещается курение на территории и в <b>помещениях</b> складов и баз, хлебоприемных пунктов, в <b>злаковых массивах</b> и на сенокосных <b>угодьях, на объектах защиты</b> торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, <b>на объектах защиты</b> производства всех видов взрывчатых веществ, <b>на пожаровзрывоопасных</b> и пожароопасных <b>участках</b>, за исключением мест, специально отведенных для курения <b>табака</b> в соответствии с законодательством-</p> <p>Руководитель организации обеспечивает размещение на <b>указанных территориях</b> знаков пожарной безопасности "Курение <b>табака</b> и пользование открытым огнем запрещено".</p> <p>Места, специально отведенные для курения <b>табака</b>, обозначаются <b>знаками</b> "Место <b>для</b> курения".</p>	<p>11. Запрещается курение на территории и в <b>помещении</b> складов и баз, хлебоприемных пунктов, <b>злаковых массивов</b> и сенокосных <b>угодий, объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, объектов производства всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных</b> и пожароопасных <b>участков</b>, за исключением мест, специально отведенных для курения в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает размещение на <b>объектах защиты</b> знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено".</p> <p>Места, специально отведенные для курения, обозначаются <b>знаком</b> "Место курения".</p>

~~15. Собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки, расположенных на территориях сельских поселений, в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее — территория садоводства или огородничества), к началу пожароопасного периода обеспечивается наличие на земельных участках, где расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя.~~

~~Хранение огнетушителя осуществляется в соответствии с требованиями инструкции по его эксплуатации.~~

~~16. На территории поселений и городских округов, территории садоводства или огородничества обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".~~

~~17. В случае повышения пожарной опасности решением органов государственной власти или органов местного самоуправления на соответствующих территориях может устанавливаться особый противопожарный режим.~~

~~17(1). Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов, территории садоводства или огородничества обязаны производить регулярную уборку мусора и покос травы.~~

~~Границы уборки территорий определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана.~~

~~18. Запрещается на территориях общего пользования, прилегающих к объектам защиты, в том числе к жилым домам, садовым домам, объектам недвижимого имущества, относящимся к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.~~

~~19. Запрещается на территориях общего пользования поселений и~~

<p><del>городских округов, на территории садоводства или огородничества устраивать свалки горючих отходов.</del></p>	
<p><del>20. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</del></p>	<p>12. Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.</p>
	<p>13. При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты.</p> <p>При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год.</p>
<p><del>21. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.</del></p>	<p>По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроков их устранения. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты.</p>
<p>В случае окончания гарантированного срока <del>огнезащитной эффективности</del> в соответствии с <del>инструкцией завода-изготовителя</del> и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования</p>	<p>В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной</p>

<p>объектов защиты.</p>	<p>обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.</p>
	<p>14. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).</p>
<p>22. Руководитель организации <del>организует</del> проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) <del>и технологическими коммуникациями.</del></p> <p>23. На объектах защиты запрещается:</p> <p>а) хранить и применять на чердаках, в <del>подвалах</del> и цокольных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы; <del>кроме случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности в сфере технического регулирования;</del></p>	<p>15. Руководитель организации <del>обеспечивает</del> проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.</p> <p>16. На объектах защиты запрещается:</p> <p>а) хранить и применять на чердаках, в <del>подвальных</del> цокольных и <del>подземных</del> этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;</p>
<p>б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;</p>	<p>б) использовать чердаки, технические, <del>подвальные</del> и цокольные этажи, <del>подполья</del>, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;</p>
<p>в) размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы;</p>	<p>в) размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы;</p>
	<p>г) устанавливать глухие решетки на окнах и прямых у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и</p>

	нормативных документах по пожарной безопасности;
<del>г) утратил силу. — Постановление Правительства РФ от 20.09.2016 N 947;</del>	
д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;	д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, <b>вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов</b> и лестничных клеток, <b>а также</b> другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
	<b>е) проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода);</b>
<del>е) утратил силу. — Постановление Правительства РФ от 20.09.2016 N 947;</del>	
ж) размещать мебель, оборудование и другие предметы на <del>подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения</del> , у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и <del>выходами</del> на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, <del>а также</del> заваривать люки на балконах и лоджиях квартир;	ж) размещать мебель, оборудование и другие предметы на <b>путях эвакуации</b> , у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и <b>местах выходов</b> на наружные эвакуационные лестницы, <b>кровлю, покрытие, а также</b> демонтировать межбалконные лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях квартир;
з) проводить уборку помещений и <del>стирку</del> одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших <del>труб</del> с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи);	з) проводить уборку помещений и <b>чистку</b> одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших <b>коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы</b> , с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи);

<p>и) остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;</p>	<p>и) <del>закрывать жалюзи,</del> остеклять балконы (открытые переходы наружных воздушных зон), лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;</p>
<p>к) устраивать <del>в</del> лестничных клетках <del>и поэтажных коридорах</del> кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;</p>	<p>к) устраивать <del>на</del> лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, <del>оборудование</del> и другие горючие материалы;</p>
<p>л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов;</p>	<p>л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с <del>ограждающими конструкциями</del> из горючих материалов;</p>
<p>м) <del>устанавливать в</del> лестничных клетках внешние блоки кондиционеров;</p>	<p>м) <del>размещать на</del> лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров;</p>
	<p>н) эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности;</p> <p>о) проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>17. Руководители организаций:</p>
<p><del>н) загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств;</del></p> <p><del>е) изменять (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс</del></p>	

<p><del>функциональной пожарной опасности зданий (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений — помещения или группы помещений, функционально связанные между собой).</del></p>	
<p><del>24. Руководитель организации обеспечивает</del> содержание наружных пожарных лестниц <del>и</del> ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время; <del>организует</del> не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц <del>и</del> ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, <del>а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.</del></p>	<p>а) обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время;</p> <p>б) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>
<p><del>25. Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек. При этом в зданиях IV и V степени огнестойкости одновременное пребывание более 50 человек допускается только в помещениях 1-го этажа.</del></p>	
<p>26. Пряжки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.</p>	<p>18. Пряжки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.</p>
	<p>Двери чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываются на замок. На дверях указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей.</p>
<p><del>27. Руководитель организации обеспечивает сбор использованных обтирочных материалов в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой и удаление по окончании рабочей смены содержимого указанных контейнеров.</del></p>	
<p>28. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в подвешенном виде в <del>металлических</del> шкафах, установленных в специально</p>	<p>19. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в подвешенном виде в шкафах, выполненных из негорючих материалов,</p>

отведенных для этой цели местах.	установленных в специально отведенных для этой цели местах.
	<p>Использованный при работе с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал (ветошь, бумага и др.) после окончания работы должен храниться в металлических емкостях с плотно закрывающейся крышкой или утилизироваться в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов.</p> <p>Работа по очистке инструмента и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей производится пожаробезопасным способом, исключающим возможность искрообразования.</p>
<p><del>29.</del> В зданиях с витражами высотой более одного этажа не допускается нарушение конструкций дымонепроницаемых негорючих диафрагм, установленных в витражах на уровне каждого этажа.</p> <p><del>30.</del> Руководитель организации при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (<del>дискоотеки, — торжества, — представления — и — др.</del>) обеспечивает:</p> <p><del>а)</del> осмотр помещений перед началом мероприятий <del>в целях определения их готовности</del> в части соблюдения мер пожарной безопасности;</p>	<p><del>20.</del> В зданиях с витражами высотой более одного этажа не допускается нарушение конструкций дымонепроницаемых негорючих диафрагм, установленных в витражах на уровне каждого этажа.</p> <p><del>21.</del> Руководитель организации при проведении мероприятий <del>с участием 50 человек и более (далее - мероприятия с массовым пребыванием людей)</del> обеспечивает:</p> <p>осмотр помещений перед началом мероприятий <del>с массовым пребыванием людей</del> в части соблюдения мер пожарной безопасности;</p>
<p><del>б)</del> дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.</p>	<p>дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.</p>
<p><del>31. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях IV и V степени огнестойкости допускается использовать только помещения, расположенные на 1-м и 2-м этажах, а при проведении указанных мероприятий для детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения и слуха — только на 1-м этаже.</del></p>	
<p>В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым <del>участием</del> людей проводятся только в светлое время суток.</p>	<p>В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым <del>пребыванием</del> людей проводятся только в светлое время суток. В <del>этих</del> помещениях должно быть обеспечено естественное освещение.</p>
<p>На мероприятиях <del>могут применяться</del> электрические гирлянды и</p>	<p>На мероприятиях <del>с массовым пребыванием людей</del> применяются</p>

<p>иллюминация, имеющие <del>соответствующий сертификат</del> соответствия.</p>	<p>электрические гирлянды и иллюминация, имеющие <b>соответствующие сертификаты</b> соответствия.</p>
<p>При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) <del>они должны быть немедленно обесточены.</del></p> <p>Новогодняя елка <del>должна устанавливаться</del> на устойчивом основании и не загромождать <del>выход</del> из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.</p>	<p>При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) <b>иллюминации или гирлянды</b> немедленно <b>обесточиваются</b>.</p> <p>Новогодняя елка <b>устанавливается</b> на устойчивом основании и не <b>должна</b> загромождать <b>эвакуационные пути и выходы</b> из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, <b>а также приборов систем отопления и кондиционирования.</b></p>
<p><del>32. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:</del></p> <p>а) применять <del>пиротехнические изделия, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий"</del>; дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи (кроме культовых сооружений);</p>	<p><b>22. На объектах защиты с массовым пребыванием людей запрещается:</b></p> <p>а) применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи (кроме культовых сооружений);</p>
<p><del>б) утратил силу. — Постановление Правительства РФ от 20.09.2016 N 947;</del></p>	
<p><del>в) проводить перед началом или во время представлений</del> огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;</p> <p><del>г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;</del></p>	<p><b>б) проводить перед началом или во время представления</b> огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;</p> <p><b>в) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;</b></p>
	<p><b>г) превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в залах (помещениях) и (или) количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. При отсутствии нормативных требований о максимальном допустимом количестве людей в помещении следует исходить из расчета не менее 1 кв. метра на одного человека.</b></p>

<p><del>д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;</del></p> <p><del>е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.</del></p>	
<p><del>33.</del> При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений <del>и требований нормативных документов по пожарной безопасности</del> (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также <del>по наличию</del> на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>	<p><b>23.</b> При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>
	<p><b>24.</b> Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.</p> <p><b>25.</b> В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.</p>
<p><del>34. Утратил силу. — Постановление Правительства РФ от 17.02.2014 N 113.</del></p>	

<p><b>35.</b> Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, <del>за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.</del></p>	<p><b>26.</b> Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.</p>
	<p>Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану.</p>
<p>Руководителем организации, на объекте защиты которой возник пожар, <del>обеспечивается доступ пожарным</del> подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.</p>	<p>Руководитель организации, а также дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.</p>
<p><b>36.</b> При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:</p> <p>а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;</p> <p>б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;</p>	<p><b>27.</b> При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:</p> <p>а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;</p> <p>б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;</p>

<p>в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;</p> <p>г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;</p>	<p>в) устраивать в тамбурах выходов <b>из зданий</b> (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;</p> <p>г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;</p>
<p><del>д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;</del></p> <p><del>е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;</del></p>	
<p><del>ж) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования <b>в соответствии с нормативными правовыми актами.</b></del></p>	<p><b>д)</b> изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.</p>
<p><del><b>37.</b> Руководитель организации при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования обеспечивает <b>наличие проходов к путям</b> эвакуации и <b>эвакуационным выходам.</b></del></p>	<p><b>28.</b> Руководитель организации при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования обеспечивает <b>ширину путей эвакуации и эвакуационных выходов, установленную требованиями пожарной безопасности.</b></p>
<p><del><b>37(1).</b> Руководитель организации обеспечивает исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей.</del></p>	<p><b>29.</b> Руководитель организации обеспечивает <b>наличие и исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных (противодымных, дымогазонепроницаемых) дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем.</b></p>
	<p><b>Не допускается устанавливать приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).</b></p>
<p><del><b>38.</b> На <b>объектах</b> защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из</del></p>	<p><b>30.</b> На <b>объекте</b> защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных <b>ручных</b> электрических фонарей</p>

<p>расчета <del>1 фонарь на 50 человек.</del></p>	<p>из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.</p>
	<p>Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>
<p><del>39.</del> Ковры, ковровые дорожки <del>и другие покрытия полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей</del> и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.</p> <p><del>40.</del> Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными <del>электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал</del>, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также <del>других электроустановок и электротехнических приборов</del>, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.</p>	<p><del>31.</del> Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации <del>поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты</del>, должны надежно крепиться к полу.</p> <p><del>32.</del> Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными (отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также <del>другие электроустановки и электротехнические приборы</del>, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.</p>
<p><del>40(1).</del> Транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, выполняются из негорючих <del>или трудногорючих</del> материалов. При этом их размещение не должно ограничивать проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений <del>от</del> дыма и продуктов горения при пожаре.</p>	<p><del>33.</del> Транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и конструкции, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, выполняются из негорючих материалов или материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2, если иное не предусмотрено в технической, проектной документации или в специальных технических условиях.</p> <p>При этом их размещение не должно ограничивать проветривание и естественное освещение лестничных клеток, а также препятствовать использованию других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений для удаления дыма и продуктов горения при пожаре.</p>
<p><del>Транспаранты и баннеры должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к облицовке внешних поверхностей</del></p>	

<p><del>наружных стен.</del></p>	
<p>Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем открытым способом электрических кабелей и проводов не допускается.</p> <p><del>41.</del> Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над <del>горючими</del> кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий.</p>	<p>Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем открытым способом электрических кабелей и проводов не допускается.</p> <p><del>34.</del> Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над кровлями <del>и навесами из горючих материалов</del>, а также над открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий.</p>
<p><del>42.</del> Запрещается:</p> <p>а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;</p> <p>б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;</p> <p>в) <del>обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также</del> эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией <del>светильника</del>;</p> <p>г) пользоваться <del>электроруногами, электроплитками, электрочайниками</del> и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;</p>	<p><del>35.</del> Запрещается:</p> <p>а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции <del>и со следами термического воздействия</del>;</p> <p>б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;</p> <p>в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;</p> <p>г) пользоваться <del>электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками</del> и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных <del>их</del> конструкцией;</p>
<p>д) <del>применять</del> нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы <del>и</del> использовать <del>несертифицированные</del> аппараты защиты <del>электрических цепей</del>;</p>	<p>д) <del>использовать</del> нестандартные (самодельные) <del>электрические</del> электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать <del>некалиброванные</del> плавкие вставки или <del>другие самодельные</del> аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;</p>
<p>е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением</p>	

<p>электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с <del>инструкцией завода</del>-изготовителя;</p>	
<p><del>ж)</del> размещать (складировать) в электрощитовых (<del>у</del> электрощитов), <del>у</del> электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (<del>в том числе</del> легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;</p> <p><del>з)</del> при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.</p>	<p><del>е)</del> размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;</p> <p><del>ж)</del> при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;</p>
	<p><del>з)</del> прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;</p> <p><del>и)</del> оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с <del>технической документацией</del> изготовителя.</p>
<p><del>43.</del> Руководитель организации обеспечивает <del>исправное состояние</del> знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.</p>	<p><del>36.</del> Руководитель организации обеспечивает <del>наличие</del> знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.</p>
	<p><del>37.</del> Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности.</p>
<p>Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.</p>	<p>Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.</p>
	<p>Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской.</p>

<p>В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.</p> <p><del>44. Линзовые прожекторы, прожекторы и софиты размещаются на безопасном от горючих конструкций и материалов расстоянии, указанном в технических условиях эксплуатации изделия. Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из негорючих материалов.</del></p>	<p>В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.</p> <p>38. Линзовые прожекторы, прожекторы и софиты размещаются на безопасном от горючих конструкций и материалов расстоянии, указанном в технической документации на эксплуатацию изделия.</p>
<p>45. Встроенные в здания <del>организаций торговли</del> и пристроенные к таким зданиям котельные не допускается переводить с твердого топлива на жидкое.</p> <p>46. При эксплуатации газовых приборов запрещается:</p> <p>а) пользоваться неисправными газовыми приборами;</p>	<p>39. Встроенные в здания <del>объектов с массовым пребыванием людей</del> и пристроенные к таким зданиям котельные не допускается переводить с твердого топлива на жидкое <del>и газообразное</del>.</p> <p>40. При эксплуатации газовых приборов запрещается:</p> <p>а) пользоваться неисправными газовыми приборами, а также газовым оборудованием, не прошедшим технического обслуживания в установленном порядке;</p>
<p>б) оставлять <del>их</del> включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с <del>инструкцией завода-изготовителя</del>;</p> <p>в) устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).</p>	<p>б) оставлять <del>газовые приборы</del> включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с <del>технической документацией</del> изготовителя;</p> <p>в) устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали (за исключением бытовых газовых плит, встраиваемых бытовых газовых приборов, устанавливаемых в соответствии с технической документацией изготовителя) и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).</p>
<p><del>47. Запрещается эксплуатировать керосиновые фонари и настольные керосиновые лампы для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием.</del></p> <p><del>Расстояние от колпака над лампой или крышки фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) должно быть не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов – не менее 20</del></p>	

<p><del>сантиметров.</del></p> <p><del>Настенные керосиновые лампы (фонари) должны иметь предусмотренные конструкцией отражатели и надежное крепление к стене.</del></p>	
<p><del>48.</del> При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:</p> <p>а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми;</p> <p>б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;</p> <p>в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;</p>	<p>41. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:</p> <p>а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми;</p> <p>б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;</p> <p>в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, отопительные печи, камины, а также использовать их для удаления продуктов горения;</p>
<p>г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.</p>	<p>г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества;</p>
	<p>д) хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование.</p>
<p>49. В соответствии с <del>инструкцией завода</del>-изготовителя руководитель организации обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре.</p>	<p>42. В соответствии с <del>технической документацией</del> изготовителя руководитель организации обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения <del>общеобменной</del> вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>
<p>50. Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.</p>	<p>43. Руководитель организации <del>или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации,</del> определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов <del>и отложений</del> с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>

~~Очистку~~ вентиляционных систем ~~пожаровзрывоопасных~~ и пожароопасных помещений ~~необходимо~~ ~~осуществлять~~ ~~пожаровзрывобезопасными~~ способами.

~~51.~~ Запрещается при неисправных и отключенных гидрофильтрах, сухих фильтрах, пылеулавливающих и других устройствах систем вентиляции (аспирации) ~~эксплуатировать~~ ~~технологическое~~ ~~оборудование~~ ~~в~~ ~~пожаровзрывоопасных помещениях (установках).~~

~~52.~~ Руководитель организации обеспечивает исправность гидравлических затворов (сифонов), исключающих распространение пламени по ~~трубопроводам~~ ливневой или производственной канализации зданий и сооружений, в которых применяются легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети (в том числе при авариях) запрещается.

~~53.~~ Руководитель организации обеспечивает исправность клапанов мусоропроводов и бельепроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе.

~~54.~~ Порядок использования организациями лифтов, имеющих режим работы "транспортирование пожарных подразделений", регламентируется инструкцией, утверждаемой руководителем организации. ~~Указанные инструкции должны~~ быть ~~вывешены~~ непосредственно у органов управления кабиной лифта.

Руководитель организации обеспечивает ~~незадымляемость~~ лифтовых холлов лифтов, используемых в качестве безопасных зон для маломобильных групп населения и других ~~граждан, путем поддержания~~ в исправном состоянии противопожарных преград (перегородок) и заполнений проемов в них, ~~соответствующих средств~~ индивидуальной защиты и связи с помещением пожарного поста, ~~а также знаков~~ пожарной безопасности, ~~указывающих~~ направление к такой зоне.

~~55.~~ ~~Руководитель~~ ~~организации~~ ~~обеспечивает~~ ~~исправность,~~ ~~своевременное~~ ~~обслуживание~~ ~~и~~ ~~ремонт~~ ~~источников~~ ~~наружного~~

Очистка вентиляционных систем ~~взрывопожароопасных~~ и пожароопасных помещений ~~осуществляется~~ ~~взрывопожаробезопасными~~ способами.

44. Запрещается ~~эксплуатировать~~ ~~технологическое~~ ~~оборудование~~ ~~в~~ ~~взрывопожароопасных помещениях (установках)~~ при неисправных и отключенных гидрофильтрах, сухих фильтрах, пылеулавливающих и других устройствах систем вентиляции (аспирации).

45. Руководитель организации обеспечивает исправность гидравлических затворов (сифонов), исключающих распространение пламени по ~~коммуникациям~~ ливневой или производственной канализации зданий и сооружений, в которых применяются легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети (в том числе при авариях) запрещается.

46. Руководитель организации обеспечивает исправность клапанов мусоропроводов и бельепроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе.

47. Порядок использования организациями лифтов, имеющих режим работы "транспортирование пожарных подразделений", регламентируется инструкцией, утверждаемой руководителем организации. ~~Указанная инструкция должна~~ быть ~~вывешена~~ непосредственно у органов управления кабиной лифта.

Руководитель организации обеспечивает ~~функционирование систем~~ ~~противодымной защиты~~ лифтовых холлов лифтов, используемых в качестве безопасных зон для маломобильных групп населения и других ~~физических лиц,~~ ~~поддержание~~ в исправном состоянии ~~противопожарных преград~~ (перегородок) и заполнений проемов в них. ~~Указанные зоны обеспечиваются~~ ~~соответствующими средствами~~ индивидуальной защиты и связи с помещением пожарного поста. На объекте защиты ~~размещаются~~ ~~знаки~~ пожарной безопасности, ~~обозначающие~~ направление к такой зоне.

<p><del>противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.</del></p>	
<p>Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также <del>при уменьшении</del> давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает <del>об этом</del> подразделение пожарной охраны.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает <del>исправное состояние пожарных гидрантов и резервуаров, являющихся источником</del> противопожарного водоснабжения, <del>их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, а также доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года.</del></p>	<p>48. Руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>
<p>Направление движения к <del>пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником</del> противопожарного водоснабжения, <del>должно обозначаться</del> указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.</p>	<p>Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.</p>
<p>56. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов.</p>	<p>49. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для подключения мобильной пожарной техники, а также в пределах разворотных площадок и на разметке площадок для установки пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники, на пожарных пирсах.</p>
<p>57. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).</p>	<p>50. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>
<p>Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и</p>	<p>Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и</p>

<p>пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы <del>для обеспечения их опломбирования и</del> фиксации в закрытом положении.</p> <p>Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.</p> <p><del>58.</del> Руководитель организации обеспечивает помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов. На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей.</p>	<p>пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении.</p> <p>Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.</p> <p>51. Руководитель организации обеспечивает помещения насосных станций <u>схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве оросителей.</u> На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей.</p>
<p><del>59.</del> Руководитель организации обеспечивает исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств <del>и</del> пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно), <del>с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования.</del></p>	<p>52. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, <u>а также</u> пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) <u>с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</u></p>
<p><del>60. Запрещается использовать для хозяйственных и (или) производственных целей запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения.</del></p>	
<p><del>60(1).</del> Водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года. Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды <u>в водонапорной башне</u>, предназначенной для нужд пожаротушения, не <del>разрешается.</del></p>	<p>53. Водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года.</p> <p>Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенной для нужд пожаротушения, не <u>допускается.</u></p>
<p>Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения.</p> <p><del>64.</del> Руководитель организации <del>обеспечивает</del> исправное состояние систем <del>и установок</del> противопожарной защиты <del>и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические</del></p>	<p>Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, <u>предназначенной для нужд пожаротушения,</u> предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения.</p> <p>54. Руководитель организации <u>организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие</u> исправное состояние</p>

<p><del>средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.</del></p>	<p>указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.</p>
<p>При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности <del>объектов защиты</del> должны соблюдаться проектные решения; <del>требования нормативных документов по пожарной безопасности</del> и (или) <del>специальных технических условий.</del></p>	<p>При монтаже, ремонте, <del>техническом обслуживании и эксплуатации</del> средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.</p>
<p><del>В зданиях и сооружениях должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.</del></p>	<p>На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.</p>
	<p>При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.</p> <p>Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.</p>
<p><del>62. Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по</del></p>	<p>55. Перевод средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с автоматического пуска на ручной, а также отключение</p>

<p><del>пожарной безопасности.</del></p>	<p>отдельных линий (зон) защиты запрещается, за исключением случаев, установленных пунктом 458 настоящих Правил, а также работ по техническому обслуживанию или ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.</p>
<p><del>Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).</del></p> <p><del>63. Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противоподымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).</del></p>	
<p>В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты от <del>пожаров</del>.</p>	<p>В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты и находящихся в них людей от пожара.</p>
	<p>Не допускается выполнение работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.</p>
<p><del>64. Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты.</del></p> <p><del>65. Диспетчерский пункт (пожарный пост) обеспечивается телефонной связью и ручными электрическими фонарями.</del></p>	<p>56. Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.</p> <p>Пожарный пост (диспетчерская) обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов</p>

	<p>дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.</p>
	<p>57. Газовые баллоны (в том числе для кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий (за исключением складских зданий для их хранения) в шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор, из негорючих материалов на видных местах у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входа в здание, на цокольные и подвальные этажи.</p> <p>Пристройку и шкафы для газовых баллонов должны запираются на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".</p>
<p><del>66. Утратил силу. Постановление Правительства РФ от 20.09.2016 N 947.</del></p>	
<p>67. Руководитель организации обеспечивает содержание пожарных автомобилей в пожарных депо или специально предназначенных для этих целей боксах, имеющих отопление, электроснабжение, телефонную связь, твердое покрытие полов, утепленные ворота, <del>другие устройства и оборудование, необходимые для обеспечения нормальных и безопасных условий работы личного состава пожарной охраны.</del></p>	<p>58. Руководитель организации, если это предусмотрено нормами проектирования для конкретного объекта защиты или территории, обеспечивает содержание пожарных автомобилей в пожарных депо или специально предназначенных для этих целей боксах, имеющих отопление, электроснабжение, телефонную связь, твердое покрытие полов, утепленные ворота.</p>
<p><del>Запрещается использовать пожарную технику и пожарно-техническое вооружение, установленное на пожарных автомобилях, не по назначению.</del></p>	
<p>68. Руководитель организации обеспечивает исправное техническое состояние пожарных автомобилей и мотопомп, а также техники, приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров.</p> <p>69. Руководитель организации за каждой <del>пожарной</del> мотопомпой и техникой, приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров, организует закрепление моториста (водителя), прошедшего <del>специальную</del> подготовку для работы на указанной технике.</p>	<p>Руководитель организации обеспечивает исправное техническое состояние пожарных автомобилей и мотопомп, а также техники, приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров.</p> <p>Руководитель организации за каждой мотопомпой и техникой, приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров, организует закрепление моториста (водителя), прошедшего подготовку для работы на указанной технике.</p>

	<p>59. Запрещается использовать пожарную технику и пожарно-техническое оборудование, установленное на мобильных средствах пожаротушения, не по назначению.</p>
<p>70. Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно <del>пунктам 468 и 474</del> настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.</p>	<p>60. Руководитель организации обеспечивает объект защиты <u>первичными средствами пожаротушения (огнетушителями)</u> по нормам согласно <u>разделу XIX</u> настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.</p>
	<p>Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>
<p>Руководитель организации обеспечивает железнодорожный подвижной состав огнетушителями по нормам согласно приложению N <del>2(1)</del>, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.</p>	<p>61. Руководитель организации обеспечивает железнодорожный подвижной состав огнетушителями по нормам, <u>установленным</u> согласно приложению N 3, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.</p>
<p><del>71. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:</del></p> <p><del>а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта защиты, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);</del></p> <p><del>б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.</del></p>	
<p>72. При размещении в <del>лесничествах (лесопарках)</del> объектов для переработки древесины и других лесных ресурсов (углежжение, смолокурение, дегтекурение, заготовление живицы и др.) руководитель организации обязан:</p>	<p>62. При размещении в <u>лесах</u> объектов для переработки древесины и других лесных ресурсов (углежжение, смолокурение, дегтекурение, заготовление живицы и др.) руководитель организации обязан:</p>
<p>а) предусматривать противопожарные расстояния от указанных</p>	<p>а) предусматривать противопожарные расстояния от указанных</p>

<p>объектов до лесных насаждений, устройство минерализованных полос, а также размещение основных и промежуточных складов для хранения живицы в соответствии с <b>Правилами</b> пожарной безопасности в лесах, <b>утвержденными постановлением Правительства</b> Российской Федерации <b>от 30 июня 2007 г. N 417 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах"</b>;</p>	<p>объектов до <b>кромки</b> лесных насаждений, устройство минерализованных полос, а также размещение основных и промежуточных складов для хранения живицы в соответствии с <b>правилами</b> пожарной безопасности в лесах, <b>установленными Правительством</b> Российской Федерации;</p>
<p>б) обеспечивать в период пожароопасного сезона (в период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, при получении штормового предупреждения и при введении особого противопожарного режима) в нерабочее время охрану объектов для переработки древесины и других лесных ресурсов;</p> <p>в) содержать <b>территории противопожарных расстояний</b> от объектов для переработки древесины и других лесных ресурсов до лесных насаждений <b>очищенными</b> от мусора и других горючих материалов.</p>	<p>б) обеспечивать в период пожароопасного сезона (в период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, при получении штормового предупреждения и при введении особого противопожарного режима) в нерабочее время охрану объектов для переработки древесины и других лесных ресурсов;</p> <p>в) содержать <b>территорию, на которой располагаются противопожарные разрывы</b> от объектов для переработки древесины и других лесных ресурсов <b>до кромки</b> лесных насаждений, <b>очищенной</b> от мусора, порубочных остатков, щепы, опилок и других горючих материалов.</p>
<p><b>72(1).</b> Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения может <b>производиться</b> в безветренную погоду при условии, что:</p> <p>а) участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не <b>ближе</b> 50 метров от ближайшего объекта защиты;</p> <p>б) территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе <b>25–</b> 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее <b>1,4</b> метра;</p> <p>в) на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не <b>действует</b> особый противопожарный режим;</p> <p>г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены первичными средствами пожаротушения.</p>	<p><b>63.</b> Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения может <b>проводиться</b> в безветренную погоду при условии, что:</p> <p>участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не <b>менее</b> 50 метров от ближайшего объекта защиты;</p> <p>территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее <b>1,5</b> метра;</p> <p>на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не <b>введен</b> особый противопожарный режим;</p> <p>лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, <b>постоянно находятся на месте проведения работ по выжиганию и</b> обеспечены первичными средствами пожаротушения.</p>

<p><del>72(2).</del> Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности и определение лиц, ответственных за выжигание, <del>осуществляется</del> руководителем организации.</p>	<p>Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности и определение лиц, ответственных за выжигание, осуществляются руководителем организации, осуществляющей деятельность на соответствующей территории.</p>
	<p>В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров.</p>
<p>Выжигание <del>сухой травянистой растительности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам,</del> осуществляется в соответствии с <del>Правилами</del> пожарной безопасности в лесах, <del>утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. N 417 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах".</del></p>	<p>Выжигание <del>лесных горючих материалов</del> осуществляется в соответствии с <del>правилами</del> пожарной безопасности в лесах, <del>установленными</del> Правительством Российской Федерации.</p>
	<p>Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.</p>
<p><del>72(3).</del> В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.</p>	

<p><del>73. Руководитель организации на объектах</del> военного назначения, <del>объектах</del> производства, переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов, пиротехнических изделий, <del>объектах</del> уничтожения и хранения химического оружия и средств взрывания, <del>космических объектов</del> и стартовых <del>комплексах</del>, <del>объектах</del> горных выработок, <del>объектах</del> энергетики, являющихся особо опасными, технически сложными и уникальными в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, <del>объектах</del> учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, следственных изоляторов, психиатрических и других специализированных лечебных учреждений, <del>объектах</del> культурного наследия (<del>памятниках</del> истории и культуры) народов Российской Федерации <del>может устанавливать—дополнительные</del> требования пожарной безопасности, учитывающие специфику таких объектов.</p>	<p>64. Для объектов военного назначения, объектов производства, переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов, пиротехнических изделий, объектов уничтожения и хранения химического оружия и средств взрывания, наземных объектов космической инфраструктуры и стартовых комплексов, объектов горных выработок, объектов энергетики, являющихся особо опасными, технически сложными и уникальными в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектов учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, следственных изоляторов, изоляторов временного содержания, специальных учреждений, предназначенных для содержания иностранных граждан, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии, психиатрических и других специализированных лечебных учреждений, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти могут устанавливаться особенные требования пожарной безопасности, учитывающие специфику таких объектов.</p>
<p style="text-align: center;"><b>II. Территории поселений</b></p> <p>74. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, <del>для стоянки транспорта и</del> строительства (<del>установки</del>) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.</p>	<p style="text-align: center;"><b>II. Территории поселений и населенных пунктов</b></p> <p>65. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары.</p>
<p><del>Абзац утратил силу.— Постановление Правительства РФ от 23.04.2020 N 569.</del></p>	
<p>На землях общего пользования населенных пунктов запрещается разводить костры, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме <del>как в местах</del> и (или) <del>способами, установленными</del> органами местного самоуправления поселений и городских округов.</p>	<p>66. На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме мест и (или) способов, установленных органами местного самоуправления городских и сельских поселений,</p>

муниципальных и городских округов, внутригородских районов.

67. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - территории садоводства или огородничества) обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы.

Границы уборки указанных территорий определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана.

68. На территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, садовым домам, объектам недвижимого имущества, относящимся к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения запрещается устраивать свалки горючих отходов.

69. На территориях общего пользования городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, на территориях садоводства или огородничества, в том числе вне границ указанных территорий, в охранных зонах линий электропередачи, электрических станций и подстанций, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения запрещается устраивать свалки отходов.

70. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес

	<p>противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.</p>
<p><del>75. Руководитель организации обеспечивает исправное</del> содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.</p>	<p>71. Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.</p>
<p>Запрещается использовать для стоянки автомобилей <del>(частных автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные</del> площадки, предназначенные для установки <del>пожарно-спасательной техники</del>.</p>	<p>Запрещается использовать для стоянки автомобилей на территории населенных пунктов, предприятий и организаций площадки для пожарной техники, включая разворотные, предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на объект защиты.</p>
	<p>Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключаящими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной безопасности.</p> <p>Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.</p> <p>У въезда на территорию строительных площадок, открытых плоскостных автостоянок и гаражей, а также на территорию садоводства или огородничества вывешиваются схемы с обозначением въездов, подъездов, пожарных проездов и источников противопожарного водоснабжения.</p> <p>Физическим лицам запрещается препятствовать работе подразделений пожарной охраны, в том числе в пути следования подразделений пожарной</p>

	охраны к месту пожара.
<p><del>76.</del> При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с <del>их</del> закрытием, руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), <del>предоставляет</del> в подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих направление объезда, или устраивает переезды через ремонтируемые участки дорог <del>и</del> проездов.</p> <p><del>77.</del> Руководитель организации обеспечивает очистку объекта защиты <del>и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты,</del> от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.</p>	<p><del>72.</del> При проведении ремонтных <del>(строительных)</del> работ, связанных с закрытием дорог или проездов, руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), <del>незамедлительно представляет</del> в подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих направление объезда, или устраивает переезды через ремонтируемые участки дорог <del>или</del> проездов.</p> <p><del>73.</del> Руководитель организации, лица, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся объектами защиты, обеспечивают очистку объекта защиты от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.</p>
	<p>Зона очистки от сухой травы, веток, других горючих материалов и сухостойных деревьев вокруг костра, место размещения запаса дров и огнетушащих средств должны составлять не менее 2 метров.</p>
<p>Не допускается <del>ожигать отходы и тару,</del> разводить костры в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов защиты.</p>	<p>Не допускается разводить <del>открытый огонь (костры)</del> в местах, находящихся за территорией частных домовладений, на расстоянии менее 50 метров от объектов защиты. После завершения мероприятия или при усилении ветра костер или кострище необходимо залить водой или засыпать песком (землей) до полного прекращения тления углей.</p>
<p><del>Запрещается—на</del> территории поселений, городских округов и внутригородских муниципальных образований, а также на расстоянии менее 1000 метров от <del>лесных массивов</del> запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.</p>	<p><del>На</del> территории поселений, городских округов и внутригородских муниципальных образований, а также на расстоянии менее 1000 метров от <del>лесов</del> <del>запрещается</del> запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.</p>
<p><del>78.</del> На объектах защиты, граничащих с лесничествами (<del>лесопарками</del>), а также расположенных в районах с торфяными почвами, <del>необходимо предусматривать</del> создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности <del>или другие мероприятия,—предупреждающие</del> распространение огня при природных пожарах. Противопожарные минерализованные полосы не должны препятствовать проезду к населенным пунктам и водоисточникам в целях</p>	<p><del>74.</del> На объектах защиты, граничащих с лесничествами, а также расположенных в районах с торфяными почвами, <del>предусматривается</del> создание защитных противопожарных минерализованных полос <del>шириной не менее 1,5 метра, противопожарных расстояний, удаление (сбор) в летний период сухой растительности, поросли, кустарников и осуществление других мероприятий, предупреждающих</del> распространение огня при природных пожарах. Противопожарные минерализованные полосы не должны</p>

пожаротушения.	препятствовать проезду к населенным пунктам и водоисточникам в целях пожаротушения.
<p>Запрещается использовать противопожарные минерализованные полосы <del>под строительство</del> различных сооружений и подсобных строений, а также для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов.</p>	<p>Запрещается использовать противопожарные минерализованные полосы и противопожарные расстояния для строительства различных сооружений и подсобных строений, ведения сельскохозяйственных работ, для складирования горючих материалов, мусора, бытовых отходов, а также отходов древесных, строительных и других горючих материалов.</p>
<p><del>79. Запрещается использовать территории противопожарных расстояний от объектов защиты и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа под строительство различных сооружений и подсобных строений, а также для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов.</del></p>	
<p><del>80.</del> Органами местного самоуправления поселений и городских округов для целей пожаротушения <del>создаются</del> условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в <del>сельских</del> населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности".</p>	<p>75. Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности".</p>
<p>При наличии на <del>территории объекта</del> защиты или вблизи <del>него</del> (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (<del>реки, озера, бассейны, градирни</del> и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием <del>размерами</del> не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года-</p>	<p>При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.</p>
<p><del>80(1).</del> Паспорт населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров (далее - паспорт населенного пункта), ежегодно к началу пожароопасного сезона <del>разрабатывается</del> и <del>утверждается</del> в соответствии с</p>	<p>76. Паспорт населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, паспорт территории организации отдыха детей и их оздоровления, паспорт территории</p>

<p>разделом XX настоящих Правил:</p>	<p>садоводства или огородничества, которые подвержены угрозе лесных пожаров (далее - паспорт населенного пункта, паспорт территории), ежегодно к началу пожароопасного сезона разрабатываются и утверждаются в соответствии с разделом XX настоящих Правил:</p>
<p>а) органами местного самоуправления поселений и городских округов, за исключением случаев, указанных в подпункте "б" настоящего пункта;</p>	<p>а) в отношении населенных пунктов - органами местного самоуправления поселений, городских и муниципальных округов, за исключением случаев, указанных в подпункте "б" настоящего пункта;</p>
<p>б) в отношении городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя - органами государственной власти указанных субъектов Российской Федерации.</p>	<p>б) в отношении городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя - органами государственной власти указанных субъектов Российской Федерации;</p>
	<p>в) в отношении территории садоводства или огородничества - председателем садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества;</p> <p>г) в отношении территории организации отдыха детей и их оздоровления - руководителем организации отдыха детей и их оздоровления.</p>
<p><del>80(2). Работы, связанные с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, выполняемые в помещениях, должны проводиться в вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами при включенной местной вытяжной вентиляции. Запрещается проводить работы с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей при отключенных или неисправных системах вентиляции.</del></p> <p><del>80(3). Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой кипения ниже 50 °С следует хранить в емкости из темного стекла в холодильнике.</del></p> <p><del>80(4). Не допускается оставлять на рабочих местах тару с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями после их разлива в рабочую емкость. На рабочем месте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости должны находиться в количествах, необходимых для выполнения работы. Тару из под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей следует плотно закрывать и хранить в специально отведенном месте вне рабочих помещений.</del></p>	

<p><del>80(5). По окончании работ неиспользованные и отработанные легковоспламеняющиеся и горючие жидкости следует убирать в помещения, предназначенные для их хранения. Запрещается сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию.</del></p>	
<p style="text-align: center;"><b>III. Системы теплоснабжения и отопления</b></p> <p><del>81.</del> Перед началом отопительного сезона <del>руководитель</del> организации, <del>собственники жилых домов (домовладений)</del> обязаны <del>осуществить проверки</del> и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем.</p>	<p style="text-align: center;"><b>III. Системы теплоснабжения и отопления</b></p> <p>77. Перед началом отопительного сезона руководители организации и физические лица организуют проведение проверок и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем.</p>
<p>Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от <del>горючих</del> конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (<del>отступках</del>) и предтопочных листах.</p>	<p>Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках, наружных поверхностях печи, дымовых трубах, дымовых каналах и предтопочных листах.</p>
	<p>При обнаружении на примыкающих строительных конструкциях, выполненных из древесины или других горючих материалов, признаков термического повреждения (потемнение, обугливание, оплавление) эксплуатация печи прекращается. При этом поверхность поврежденной конструкции должна быть теплоизолирована либо увеличена величина разделки (отступки).</p>
<p>Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.</p> <p><del>82.</del> <del>Руководитель организации</del> перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона <del>обеспечивает проведение очистки</del> дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже:</p> <p>1 раза в 3 месяца - для отопительных печей;</p> <p>1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия;</p>	<p>Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.</p> <p>78. Руководители организаций и физические лица перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона <del>обеспечивают</del> <del>очистку</del> дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже:</p> <p>1 раза в 3 месяца - для отопительных печей;</p> <p>1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия;</p>

1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

**83.** При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается:

а) допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений;

б) применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, которые не предусмотрены ~~техническими условиями~~ на эксплуатацию оборудования;

в) эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей у топки и ~~у~~ емкости с топливом;

г) подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках;

д) разжигать установки без предварительной их продувки;

е) работать при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, предусмотренных ~~предприятием~~-изготовителем;

ж) сушить ~~какие-либо~~ горючие материалы на котлах ~~и~~ паропроводах;

з) эксплуатировать котельные установки, работающие на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи;

и) чистить котел при открытой двери тамбура в железнодорожном подвижном составе при движении.

**84.** При эксплуатации печного отопления запрещается:

а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;

б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

**79.** При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается:

а) допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений;

б) применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, которые не предусмотрены ~~технической документацией~~ на эксплуатацию оборудования;

в) эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также из вентилей у топки и емкости с топливом;

г) подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках;

д) разжигать установки без их предварительной продувки;

е) работать при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, предусмотренных изготовителем;

ж) сушить горючие материалы на котлах, паропроводах ~~и других теплогенерирующих установках~~;

з) эксплуатировать котельные установки, работающие на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи;

и) чистить котел при открытой двери тамбура в железнодорожном подвижном составе при движении.

**80.** При эксплуатации печного отопления запрещается:

а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;

б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на

<p>в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;</p> <p>г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;</p> <p>д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;</p> <p>е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;</p> <p>ж) перекаливать печи.</p> <p><del>85.</del> Топка печей в зданиях и сооружениях (за исключением жилых домов) <del>должна прекращаться</del> не менее чем за 2 часа до <del>окончания работы</del>, а в <del>больницах и других</del> объектах защиты с круглосуточным пребыванием людей - за 2 часа до отхода <del>больных</del> ко сну.</p> <p>В <del>детских учреждениях</del> с дневным пребыванием детей топка печей <del>заканчивается</del> не позднее чем за 1 час до прихода детей.</p>	<p>предтопочном листе;</p> <p>в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;</p> <p>г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;</p> <p>д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;</p> <p>е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;</p> <p>ж) перекаливать печи.</p> <p>81. Топка печей в зданиях и сооружениях (за исключением жилых домов) прекращается не менее чем за 2 часа до завершения рабочего дня, а на социально значимых объектах защиты с круглосуточным пребыванием людей - не менее чем за 2 часа до отхода людей ко сну.</p> <p>В организациях с дневным пребыванием детей топка печей прекращается не позднее чем за 1 час до прихода детей и не начинается ранее их ухода из здания.</p>
<p>Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место.</p> <p><del>86.</del> При <del>установке временных</del> металлических <del>и других</del> печей заводского изготовления в <del>помещениях общежитий, административных, общественных и вспомогательных зданий предприятий, в жилых домах</del> руководителями организаций обеспечивается выполнение <del>указаний (инструкций) предприятий-изготовителей</del> этих видов продукции, <del>а также требований норм проектирования, предъявляемых к системам отопления.</del></p>	<p>Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место.</p> <p>82. Для отопления зданий допускается установка металлических печей только заводского изготовления. При этом руководителями организаций и физическими лицами обеспечивается выполнение технической документации изготовителей этих видов продукции.</p>
<p>87. Товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы и другое оборудование располагаются на расстоянии не менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий - не менее 1,25 метра.</p>	<p>83. Товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы, горючие материалы и другое оборудование, изготовленные из горючих материалов, располагаются на расстоянии не менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий - не менее 1,25 метра.</p>

<p><del>При эксплуатации металлических печей оборудование должно располагаться на расстоянии, указанном в инструкции предприятия-изготовителя металлических печей, но не менее чем 2 метра от металлической печи.</del></p> <p><del>88. Руководитель организации обеспечивает побелку дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы.</del></p>	
<p style="text-align: center;"><b>IV. Здания для проживания людей</b></p> <p><del>89. Руководитель организации обеспечивает</del> ознакомление (под подпись) <del>граждан, прибывающих в гостиницы, мотели, общежития и другие здания, приспособленные для временного пребывания людей,</del> с правилами пожарной безопасности. В номерах <del>гостиниц, кемпингов, мотелей и общежитий</del> вывешиваются планы эвакуации на случай пожара.</p> <p><del>При наличии на указанных</del> объектах защиты иностранных граждан речевые сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а также памятки о мерах пожарной безопасности выполняются на русском и английском языках.</p> <p><del>90. В квартирах, жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц запрещается устраивать производственные и складские помещения для применения и хранения взрывоопасных, пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, изменять их функциональное назначение, в том числе при сдаче в аренду, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности.</del></p>	<p style="text-align: center;"><b>IV. Здания для проживания людей</b></p> <p>84. В гостиницах, мотелях, общежитиях и других зданиях, приспособленных для временного пребывания людей, лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, обеспечивают ознакомление (под подпись) прибывающих физических лиц с мерами пожарной безопасности. В номерах и на этажах этих объектов защиты вывешиваются планы эвакуации на случай пожара.</p> <p>На объектах защиты с пребыванием иностранных граждан речевые сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а также памятки о мерах пожарной безопасности выполняются на русском и английском языках.</p> <p>85. В квартирах, жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц запрещается устраивать производственные и складские помещения для применения и хранения пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, а также изменять их функциональное назначение.</p>
<p>Запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц.</p>	<p>Запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц.</p>
	<p>В зданиях для проживания людей запрещается оставлять без присмотра источники открытого огня (свечи, непотушенная сигарета, керосиновая лампа и др.).</p>
<p>94. Запрещается хранение баллонов с горючими газами в</p>	<p>86. Запрещается хранение баллонов с горючими газами в квартирах и</p>

<p><del>индивидуальных жилых домах</del>, квартирах и жилых <del>комнатах, а также</del> на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, <del>в подвальных и чердачных помещениях</del>, на балконах и лоджиях.</p>	<p>жилых помещениях зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф1.2, определенного в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных и подвальных этажах, на чердаках, балконах, лоджиях и в галереях.</p>
<p><del>92. Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.</del></p>	
<p><del>93.</del> Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираются на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также <del>предупреждающие надписи</del> "Огнеопасно. Газ".</p> <p><del>94.</del> У входа в многоквартирные жилые дома, в том числе жилые дома блокированной застройки, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом".</p>	<p>Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираются на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также <b>предупреждающую надпись</b> "Огнеопасно. Газ".</p> <p>У входа в многоквартирные жилые дома, в том числе жилые дома блокированной застройки, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом".</p>
<p><del>95.</del> При использовании бытовых газовых приборов запрещается:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>а)</del> эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;</li> <li><del>б)</del> присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;</li> <li><del>в)</del> проверка герметичности соединений с помощью источников открытого огня.</li> </ul>	<p><b>87.</b> При использовании бытовых газовых приборов запрещается:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;</li> <li>присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;</li> <li>проверка герметичности соединений с помощью источников открытого огня.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>V. Научные и образовательные организации</b></p> <p><del>96.</del> Запрещается проводить работы на опытных (экспериментальных) установках, связанных с применением пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, не принятых в эксплуатацию в</p>	<p style="text-align: center;"><b>V. Научные и образовательные организации</b></p> <p><b>88.</b> Запрещается проводить работы на опытных (экспериментальных) установках, связанных с применением пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, не принятых в эксплуатацию в</p>

<p>установленном порядке <del>руководителем организации.</del></p>	<p>установленном порядке.</p>
<p><del>97.</del> Руководитель (ответственный исполнитель) экспериментальных исследований обязан принять необходимые меры пожарной безопасности <del>при их проведении</del>, предусмотренные инструкцией.</p> <p><del>98.</del> В помещениях, предназначенных для проведения опытов (экспериментов) с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, допускается их хранение в количествах, не превышающих сменную потребность, в соответствии с нормами потребления для конкретных установок. Доставка указанных жидкостей в помещения производится в закрытой таре.</p> <p><del>99.</del> Запрещается проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной системе вентиляции.</p> <p>Бортики, предотвращающие стекание <del>жидкостей</del> со столов, должны <del>быть исправными.</del></p> <p><del>100.</del> <del>Руководитель организации</del> по окончании рабочего дня организует сбор в специальную закрытую тару и удаление из лаборатории для дальнейшей утилизации отработанных легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.</p>	<p>Руководитель (ответственный исполнитель) экспериментальных исследований обязан принять <del>при их проведении</del> необходимые меры пожарной безопасности, предусмотренные инструкцией.</p> <p>В помещениях, предназначенных для проведения опытов (экспериментов) с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, допускается их хранение в количествах, не превышающих сменную потребность, в соответствии с нормами потребления для конкретных установок. Доставка указанных жидкостей в помещения производится в закрытой таре.</p> <p><del>89.</del> Запрещается проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной системе вентиляции.</p> <p>Бортики, предотвращающие стекание <del>жидкости</del> со столов, <del>не</del> должны допускать ее протечку.</p> <p><del>90.</del> Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, по окончании рабочего дня организует сбор в специальную закрытую тару и удаление из лаборатории для дальнейшей утилизации отработанных легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.</p>
<p><del>Запрещается сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию.</del></p>	
<p><del>101.</del> Ответственный исполнитель после окончания экспериментальных исследований обеспечивает промывку пожаробезопасными растворами (составами) сосудов, в которых проводились работы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.</p>	<p>Ответственный исполнитель после окончания экспериментальных исследований обеспечивает промывку пожаробезопасными растворами (составами) сосудов, в которых проводились работы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.</p>
	<p><del>Педагогический работник</del> по окончании занятий убирает все пожароопасные и пожаровзрывоопасные вещества и материалы в помещения, оборудованные для их временного хранения.</p>

<p><del>402. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимую для обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках.</del></p>	
<p><del>403. Запрещается увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному проектом, по которому построено здание, число парт (столов) в учебных классах и кабинетах.</del></p>	<p>91. Запрещается увеличивать установленное число парт (столов), а также превышать нормативную вместимость в учебных классах и кабинетах.</p>
<p>404. Руководитель образовательной организации организует проведение с учащимися и студентами занятия (беседы) по изучению соответствующих требований пожарной безопасности.</p>	<p>92. Руководитель образовательной организации организует проведение перед началом каждого учебного года (семестра) с обучающимися занятия по изучению требований пожарной безопасности, в том числе по умению пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и первичными средствами пожаротушения.</p>
<p>405. Преподаватель по окончании занятий убирает все пожароопасные и пожаровзрывоопасные вещества и материалы в помещения, оборудованные для их временного хранения.</p>	
<p><b>VI. Культурно-просветительные и зрелищные учреждения</b></p> <p>406. Руководитель организации обеспечивает разработку плана эвакуации экспонатов и других ценностей из музея, картинной галереи, а также плана эвакуации животных из цирка и зоопарка в случае пожара.</p>	<p><b>VI. Культурно-просветительные и зрелищные учреждения</b></p> <p>93. Руководитель организации обеспечивает разработку плана эвакуации музейных предметов и других ценностей из музея (картинной галереи и др.), а также плана эвакуации животных из цирка (зоопарка и др.) в случае пожара.</p>
<p>407. В зрительных залах и на трибунах культурно-просветительных и зрелищных учреждений кресла и стулья следует соединять между собой в ряды и прочно крепить к полу. Допускается не закреплять кресла (стулья) в ложах с количеством мест не более 12 при наличии самостоятельного выхода из ложи к путям эвакуации.</p>	<p>94. В зрительных залах и на трибунах культурно-просветительных и зрелищных учреждений кресла и стулья следует соединять между собой в ряды и прочно крепить к полу. Допускается не закреплять кресла (стулья) в ложах с количеством мест не более 12 при наличии самостоятельного выхода из ложи на путь эвакуации или к эвакуационному выходу.</p>
<p>В зрительных залах с количеством мест не более 200 крепление стульев к полу может не производиться при обязательном соединении их в ряду между собой.</p>	<p>В зрительных залах с количеством мест не более 200 крепление стульев к полу может не проводиться при обязательном соединении их в ряду между собой.</p>

<p><del>408.</del> Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, <del>фойе и буфетах</del> огнезащитными составами, <del>о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты</del> пропитки и <del>срока</del> ее действия.</p>	<p>95. Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных и <del>иных</del> конструкций сценической коробки, <del>выполненных из горючих материалов</del> (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и <del>срок</del> ее действия.</p>
<p>409. Запрещается в пределах сценической коробки зрелищных учреждений размещать одновременно декорации и сценическое оборудование более чем для 2 спектаклей.</p> <p>Запрещается хранение декораций, бутафории, деревянных станков, откосов, инвентаря и другого имущества в трюмах, на колосниках и рабочих площадках (галереях), под лестничными маршами и площадками, а также в <del>подвалах</del> под зрительными залами.</p>	<p>96. Запрещается размещать в пределах сценической коробки зрелищных учреждений одновременно декорации и сценическое оборудование для более чем 2 спектаклей.</p> <p>Запрещается хранение декораций, бутафории, деревянных станков, откосов, инвентаря и другого имущества в трюмах, на колосниках и рабочих площадках (галереях), под лестничными маршами и площадками, а также в <del>подвальных и технических этажах</del> под зрительными залами.</p>
<p><del>410.</del> При <del>оформлении постановок</del> вокруг планшета сцены обеспечивается свободный круговой проход шириной не менее 1 метра.</p> <p>По окончании спектакля все декорации и бутафория разбираются и убираются со сцены в складские помещения.</p> <p><del>411.</del> Запрещается <del>применение открытого огня на сцене, в зрительном зале и подсобных помещениях, дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54, фейерверков и других видов огневых эффектов.</del></p>	<p>97. Вокруг планшета сцены при оформлении постановок обеспечивается свободный круговой проход шириной не менее 1 метра.</p> <p>По окончании спектакля все декорации и бутафория разбираются и убираются со сцены в складские помещения.</p> <p>98. Запрещается проводить огневые работы в здании или сооружении во время проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.</p>
<p>Для обеспечения безопасности людей при проведении спортивных и других массовых мероприятий принимаются меры по тушению фальшфейеров с применением огнетушителей в соответствии с приложением N 1 к настоящему Правилам, <del>огнетушащих накидок</del> и других средств, обеспечивающих тушение таких изделий, <del>а также</del> горячей на человеке одежды.</p> <p>412. На планшет сцены наносится красная линия, указывающая границу <del>спуска</del> противопожарного занавеса. Декорации и другие предметы оформления сцены не должны выступать за эту линию.</p>	<p>Для обеспечения безопасности людей при проведении спортивных и других массовых мероприятий принимаются меры по тушению фальшфейеров с применением огнетушителей <del>для пожаров класса D</del> в соответствии с приложением N 1 к настоящему Правилам, а также покрывал для изоляции <del>очага возгорания</del> и других средств, обеспечивающих тушение таких изделий и горячей на человеке одежды.</p> <p>99. На планшет сцены наносится красная линия, указывающая границу <del>опускания</del> противопожарного занавеса. Декорации и другие предметы оформления сцены не должны выступать за эту линию.</p>

<p><b>113.</b> По окончании спектакля (репетиции) необходимо опустить противопожарный занавес. Противопожарный занавес должен плотно примыкать к планшету сцены с помощью песочного затвора (эластичной подушки).</p> <p><b>114.</b> Руководитель организации обеспечивает проведение работ по утеплению клапанов дымовых люков на зимний период и проведение их проверок (не реже 1 раза в 10 дней) на работоспособность.</p>	<p>По окончании спектакля (репетиции) необходимо опустить противопожарный занавес. Противопожарный занавес должен плотно примыкать к планшету сцены с помощью песочного затвора (эластичной подушки).</p> <p><b>100.</b> Руководитель организации обеспечивает проведение работ по утеплению клапанов дымовых люков в покрытии сцены на зимний период и проведение их проверок на работоспособность (не реже 1 раза в 10 дней).</p>
<p><b>114(1).</b> Объекты защиты вместимостью <del>не</del> более <b>10</b> тыс. человек, на которых проводятся культурно-просветительные и зрелищные мероприятия, в целях тушения фальшфейеров оснащаются 10 огнетушителями <del>в соответствии</del> с приложением N 1 к настоящим Правилам и 10 покрывалами для изоляции очага возгорания, <del>либо 20 покрывалами для изоляции очага возгорания,</del> либо 20 огнетушителями в соответствии с <del>указанным</del> приложением.</p>	<p><b>101.</b> Объекты защиты вместимостью более <b>1</b> тыс. человек, на которых проводятся культурно-просветительные и зрелищные мероприятия, в целях тушения фальшфейеров оснащаются 10 огнетушителями и 10 покрывалами для изоляции очага возгорания либо 20 огнетушителями в соответствии с приложением N 1 к настоящим Правилам.</p>
<p>Объекты защиты вместимостью более 10 тыс. человек, на которых проводятся культурно-просветительные и зрелищные мероприятия, в целях тушения фальшфейеров дополнительно к <del>указанному</del> <del>оснащению</del> оснащаются 4 покрывалами для изоляции очага возгорания либо 2 покрывалами для изоляции очага возгорания и 2 огнетушителями в соответствии с приложением N 1 к настоящим Правилам.</p> <p><b>114(2).</b> Руководитель организации обеспечивает информирование зрителей о <del>правилах</del> пожарной безопасности путем трансляции речевого сообщения либо демонстрации перед началом сеансов в кинозалах видеосюжетов о порядке их действий в случае возникновения пожара (срабатывания системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, команды персонала), направлениях эвакуационных путей и выходов, <del>а также расположении первичных средств</del> пожаротушения.</p>	<p>Объекты защиты вместимостью более 10 тыс. человек, на которых проводятся культурно-просветительные и зрелищные мероприятия, в целях тушения фальшфейеров дополнительно к <del>указанным</del> мерам оснащаются 4 покрывалами для изоляции очага возгорания либо 2 покрывалами для изоляции очага возгорания и 2 огнетушителями в соответствии с приложением N 1 к настоящим Правилам.</p> <p><b>102.</b> Руководитель организации обеспечивает информирование зрителей о <del>мерах</del> пожарной безопасности путем трансляции речевого сообщения либо демонстрации перед началом сеансов в кинозалах видеосюжетов о порядке их действий в случае возникновения пожара (срабатывания системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, команды персонала), направлениях эвакуационных путей и выходов, <del>правилах пользования средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и первичными средствами</del> пожаротушения.</p>
	<p>В период проведения мероприятия запрещается закрывать входные двери и двери эвакуационных выходов на ключ.</p>

VII. Объекты организаций торговли	VII. Объекты организаций торговли
<p><b>145.</b> На объектах организаций торговли запрещается:</p> <p>а) проводить огневые работы во время нахождения покупателей в торговых залах;</p> <p>б) осуществлять продажу легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением <del>продуктов питания</del>, лекарственных средств, медицинских изделий, косметической и алкогольной продукции), горючих газов, пороха, капсулей, пиротехнических и других взрывоопасных изделий, если объекты организаций торговли размещены в зданиях, не являющихся зданиями (частями зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф3.1, определенного в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";</p>	<p><b>103.</b> На объектах организаций торговли запрещается:</p> <p>а) проводить огневые работы во время нахождения покупателей в торговых залах;</p> <p>б) осуществлять продажу легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением лекарственных средств, медицинских изделий, косметической и алкогольной продукции), горючих газов, пороха, капсулей, пиротехнических и других взрывоопасных изделий, если объекты организаций торговли размещены в зданиях, <del>кроме зданий автозаправочных станций</del>, не являющихся зданиями (частями зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф3.1, определенного в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";</p>
<p>в) размещать отделы, секции по продаже легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов и пиротехнических изделий на расстоянии менее 4 метров от выходов, лестничных клеток и других путей эвакуации;</p> <p>г) устанавливать в торговых залах баллоны с горючими газами для наполнения воздушных шаров и для других целей;</p> <p>д) <del>размещать торговые, игровые аппараты и вести торговлю на площадках лестничных клеток, в тамбурах и на других</del> путях эвакуации-</p>	<p>в) размещать отделы, секции по продаже легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов и пиротехнических изделий на расстоянии менее 4 метров от выходов, лестничных клеток и других путей эвакуации;</p> <p>г) устанавливать в торговых залах баллоны с горючими газами для наполнения воздушных шаров и для других целей;</p> <p>д) <del>уменьшать ширину путей эвакуации, установленную требованиями пожарной безопасности, путем размещения на путях эвакуации торговых, игровых аппаратов.</del></p>
<p><b>146.</b> Запрещается хранение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров <del>в торговых залах и</del> на путях эвакуации.</p> <p><b>147.</b> Запрещается хранение горючих товаров или негорючих товаров в горючей упаковке в помещениях, не имеющих оконных проемов или <del>шахт дымоудаления, за исключением случаев, разрешенных нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности.</del></p>	<p><b>104.</b> Запрещается хранение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров на путях эвакуации.</p> <p>Запрещается хранение горючих товаров или негорючих товаров в горючей упаковке в помещениях, не имеющих <del>открывающихся</del> оконных проемов или <del>систем</del> дымоудаления <del>с механическим приводом.</del></p>
<p><b>148.</b> Загрузочные устройства шахтных подъемников для бестарного транспортирования полуфабрикатов оборудуются заслонками, открывающимися только на период загрузки.</p>	<p><b>105.</b> Загрузочные устройства шахтных подъемников для бестарного транспортирования полуфабрикатов оборудуются заслонками, открывающимися только на период загрузки.</p>

<p><del>119. Руководитель организации при проведении распродаж, рекламных акций и других мероприятий, связанных с массовым пребыванием людей в торговых залах, обязан принять дополнительные меры пожарной безопасности, направленные в том числе на ограничение доступа посетителей в торговые залы, а также назначить ответственных за их соблюдение.</del></p>	
<p>120. Руководитель организации обеспечивает на <b>вещевых</b> рынках, организованных в установленном порядке, расположенных на открытых площадках или в зданиях (сооружениях), соблюдение следующих требований пожарной безопасности:</p> <p>ширина прохода между торговыми рядами, ведущего к эвакуационным выходам, должна быть не менее 2 метров;</p> <p>через каждые 30 метров торгового ряда должны быть поперечные проходы шириной не менее 1,4 метра.</p>	<p>106. Руководитель организации обеспечивает на рынках <b>розничной и мелкооптовой торговли</b>, организованных в установленном порядке и расположенных на открытых площадках или в зданиях (сооружениях), соблюдение следующих требований пожарной безопасности:</p> <p>ширина прохода между торговыми рядами, ведущего к эвакуационным выходам, должна быть не менее 2 метров;</p> <p>через каждые 30 метров торгового ряда должны быть поперечные проходы шириной не менее 1,4 метра.</p>
<p><del>121. Утратил силу. — Постановление Правительства РФ от 17.02.2014 N 113.</del></p>	
<p>122. В рабочее время загрузка (выгрузка) товаров и тары должна осуществляться по путям, не связанным с эвакуационными выходами, предназначенными для покупателей.</p> <p>123. Запрещается торговля товарами бытовой химии, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, расфасованными в стеклянную тару емкостью более 1 литра каждая, а также пожароопасными товарами без этикеток с <del>предупреждающими надписями</del> "Огнеопасно", <del>"Не распылять вблизи огня"</del>.</p> <p>124. Расфасовка пожароопасных товаров должна осуществляться в <b>специально</b> приспособленных для этой цели помещениях.</p>	<p>107. В рабочее время загрузка (выгрузка) товаров и тары должна осуществляться по путям, не связанным с эвакуационными выходами, предназначенными для покупателей.</p> <p>108. Запрещается торговля товарами бытовой химии, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, расфасованными в стеклянную тару емкостью более 1 литра каждая, а также пожароопасными товарами без этикеток с <b>предупреждающей надписью</b> "Огнеопасно".</p> <p>Расфасовка пожароопасных товаров должна осуществляться в приспособленных для этой цели помещениях, <b>отвечающих требованиям пожарной безопасности</b>.</p>
<p>125. Хранение и продажа керосина и других горючих жидкостей путем налива в тару разрешается только в отдельно стоящих зданиях, <b>выполненных</b></p>	<p>109. Хранение и продажа керосина и других горючих жидкостей путем налива в тару разрешается только в отдельно стоящих зданиях, <b>конструкции</b></p>

<p>из негорючих материалов, включая полы. Уровень пола в этих зданиях должен быть ниже примыкающей планировочной отметки с таким расчетом, чтобы исключалось растекание жидкости при аварии. В указанных зданиях не разрешается печное отопление.</p>	<p>которых выполнены из негорючих материалов, включая полы. Уровень пола в этих зданиях должен быть ниже примыкающей планировочной отметки с таким расчетом, чтобы исключалось растекание жидкости при аварии за его пределы. В указанных зданиях не допускается печное отопление и использование приборов, устройств с применением открытого огня.</p>
<p><del>426.</del> Торговые залы отделяются <del>противопожарными перегородками</del> от кладовых, в которых установлены емкости с керосином или другими горючими жидкостями. Емкости (резервуары, бочки) не должны быть объемом более 5 куб. метров.</p> <p><del>427.</del> Трубопровод, по которому подается горючая жидкость из резервуаров в раздаточные баки, закрепляется неподвижно и имеет вентили у раздаточного бака и емкости. Раздаточный бак должен быть емкостью не более 100 литров. Трубопроводы и емкости должны иметь заземление не менее чем в 2 местах. Надежность заземления с измерением электрического сопротивления проверяется не реже 1 раза в год.</p> <p><del>428.</del> Прилавок для отпуска керосина должен иметь негорючее покрытие, исключающее искрообразование при ударе.</p>	<p>110. Торговые залы отделяются от кладовых, в которых установлены емкости с керосином или другими горючими жидкостями, соответствующими противопожарными преградами. Емкости (резервуары, бочки) не должны быть объемом более 5 куб. метров.</p> <p>111. Трубопровод, по которому подается горючая жидкость из резервуаров в раздаточные баки, закрепляется неподвижно и имеет вентили у раздаточного бака и емкости. Раздаточный бак должен быть емкостью не более 100 литров. Трубопроводы и емкости должны иметь заземление не менее чем в 2 местах. Надежность заземления с измерением электрического сопротивления проверяется не реже 1 раза в год.</p> <p>112. Прилавок для отпуска легковоспламеняющихся и горючих жидкостей должен иметь негорючее покрытие, исключающее искрообразование при ударе.</p>
<p><del>429.</del> Запрещается хранение упаковочных материалов (стружка, солома, бумага и др.) в помещениях торговли <del>керосином.</del></p>	<p>Запрещается хранение упаковочных материалов (стружка, солома, бумага и др.) в помещениях для торговли легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.</p>
<p><del>430.</del> Тара из-под керосина и других горючих жидкостей хранится только на специальных огражденных площадках.</p> <p><del>434.</del> Запрещается совмещать продажу в одном торговом зале оружия (гражданского и служебного) и патронов к нему и иных видов товаров, за исключением спортивных, охотничьих и рыболовных принадлежностей и запасных частей к оружию.</p>	<p>Тара из-под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей хранится только на специальных огражденных площадках.</p> <p>113. Запрещается совмещать продажу в одном торговом зале оружия (гражданского и служебного) и патронов к нему и иных видов товаров, за исключением спортивных, охотничьих и рыболовных принадлежностей и запасных частей к оружию.</p>
	<p>Запрещается хранение патронов к оружию в подвальных помещениях.</p>
<p><del>432.</del> Патроны к оружию, а также пиротехнические изделия технического назначения хранятся в металлических шкафах, установленных в помещениях,</p>	<p>Патроны к оружию должны храниться в шкафах из негорючих материалов, исключающих разлет патронов в случае пожара (возгорания), и</p>

отгороженных от других помещений противопожарными перегородками-	установленных в помещениях, отгороженных от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями.
<p><del>Пиротехнические изделия бытового назначения хранятся в помещениях, отгороженных от других помещений противопожарными перегородками.</del></p> <p>Запрещается хранение патронов к оружию, <del>а также пиротехнических изделий технического и бытового назначения</del> в подвальных помещениях.</p>	
<p><del>133.</del> Запрещается хранить порох <del>совместно</del> с капсюлями или снаряженными патронами <del>в одном шкафу.</del></p> <p><del>134.</del> Непосредственно в <del>зданиях магазинов</del> разрешается хранить 50 килограммов дымного пороха или 50 килограммов бездымного пороха.</p>	<p>114. Запрещается хранить порох в одном шкафу с капсюлями или снаряженными патронами.</p> <p>115. Непосредственно в здании магазина розничной торговли оружием и (или) патронами разрешается хранить не более 50 килограммов дымного пороха или 50 килограммов бездымного пороха.</p>
<p style="text-align: center;"><b>VIII. Медицинские организации</b></p> <p><del>135.</del> Руководитель организации обеспечивает наличие в зданиях и сооружениях <del>организации</del>, в которых находятся пациенты, не способные передвигаться самостоятельно, носилок из расчета 1 носилки на 5 пациентов <del>(инвалидов).</del></p>	<p style="text-align: center;"><b>VIII. Медицинские организации</b></p> <p>116. Руководитель <del>медицинской</del> организации обеспечивает наличие в зданиях и сооружениях, в которых находятся пациенты, не способные передвигаться самостоятельно, носилок из расчета 1 носилки на 5 пациентов и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого работника дежурной смены <del>медицинской организации.</del></p>
	<p>Расстояние между кроватями в больничных палатах должно быть не менее 0,8 метра, а центральный основной проход - шириной не менее 1,2 метра. Стулья, тумбочки и другая мебель не должны загромождать эвакуационные пути и выходы, уменьшая ширину путей эвакуации, установленную требованиями пожарной безопасности.</p>
<p><del>Размещение палат для пациентов с тяжелыми проявлениями заболевания, а также для детей следует предусматривать в соответствии с проектной документацией преимущественно на первых этажах зданий.</del></p>	
<p>136. Запрещается:</p>	<p>117. Запрещается:</p>

<p>а) обустроить и использовать в корпусах с палатами для пациентов помещения, не связанные с лечебным процессом (<del>кроме помещений, определенных нормами проектирования</del>);</p>	<p>а) обустроить и использовать в корпусах с палатами для пациентов помещения, не связанные с лечебным процессом;</p>
	<p>б) группировать более 2 кроватей;</p>
<p>б) устанавливать кровати в коридорах, холлах и на других путях эвакуации;</p> <p>в) устанавливать и хранить баллоны с кислородом в зданиях медицинских организаций;</p>	<p>в) устанавливать кровати в коридорах, холлах и на других путях эвакуации;</p> <p>г) устанавливать и хранить баллоны с кислородом в зданиях медицинских организаций, если это не предусмотрено проектной документацией;</p>
<p>г) устраивать топочные отверстия печей в палатах;</p>	<p>д) устраивать топочные отверстия печей в палатах.</p>
<p><del>д) размещать в подвальных и цокольных этажах мастерские, склады и кладовые, не предусмотренные проектной документацией.</del></p>	
<p><del>137.</del> Установка кипятильников, водонагревателей и титанов, стерилизация медицинских инструментов, а также разогрев парафина и озокерита допускаются только в помещениях, предназначенных для этих целей.</p>	<p>118. Установка кипятильников, водонагревателей и титанов, стерилизация медицинских инструментов, а также разогрев парафина и озокерита допускаются только в помещениях, предназначенных для этих целей.</p>
<p><del>Запрещается применять керогазы, керосинки и примусы для кипячения медицинских изделий и белья.</del></p>	
<p>138. В лабораториях, отделениях медицинских организаций и кабинетах медицинских работников допускается хранение лекарственных препаратов и медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям (спирт, эфир и др.), общим весом не более 3 килограммов с учетом их совместимости в закрывающихся на замок металлических шкафах.</p> <p>139. Запрещается размещать в зданиях <del>медицинских организаций</del> V степени огнестойкости, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, с печным отоплением более 25 человек больных (взрослых и (или) детей).</p>	<p>119. В лабораториях, отделениях медицинских организаций и кабинетах медицинских работников допускается хранение лекарственных препаратов и медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям (спирт, эфир и др.), общим весом не более 3 килограммов с учетом их совместимости в закрывающихся на замок металлических шкафах.</p> <p>120. Запрещается размещать в зданиях V степени огнестойкости <del>медицинских организаций</del>, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, с печным отоплением более 25 человек больных (взрослых и (или) детей).</p>

<p><del>140. Объекты медицинских организаций, расположенные в сельской местности, должны быть обеспечены приставными лестницами из расчета 1 лестница на здание.</del></p>	
<p style="text-align: center;"><b>IX. Производственные объекты</b></p> <p><del>141.</del> Технологические процессы проводятся в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке <del>нормативно</del>-технической и эксплуатационной документацией, а оборудование, предназначенное для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, должно соответствовать <del>конструкторской</del> документации.</p> <p><del>142.</del> Руководитель организации обеспечивает при работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами соблюдение требований маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах.</p> <p>Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси).</p>	<p style="text-align: center;"><b>IX. Производственные объекты</b></p> <p><del>121.</del> Технологические процессы проводятся в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке технической и эксплуатационной документацией, а оборудование, предназначенное для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, должно соответствовать <del>технической</del> документации <del>изготовителя</del>.</p> <p><del>122.</del> Руководитель организации обеспечивает при работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами соблюдение требований маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах.</p> <p>Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси).</p>
	<p><del>Рассыпанная бертолетова соль должна немедленно убираться в специальные емкости с водой.</del></p>
<p><del>143.</del> Руководитель организации при выполнении планового ремонта или профилактического осмотра технологического оборудования обеспечивает соблюдение необходимых мер пожарной безопасности.</p> <p><del>144.</del> Руководитель организации в соответствии с технологическим регламентом обеспечивает выполнение работ по очистке вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений <del>и оформляет акт</del>.</p>	<p><del>123.</del> Руководитель организации при выполнении планового ремонта или профилактического осмотра технологического оборудования обеспечивает соблюдение необходимых мер пожарной безопасности.</p> <p><del>124.</del> Руководитель организации в соответствии с технологическим регламентом обеспечивает выполнение работ по очистке вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>

<p>При этом <del>очистку</del> указанных устройств и коммуникаций, расположенных в помещениях производственного и складского назначения, <del>необходимо проводить для помещений</del> категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в квартал, <del>для помещений</del> категорий В1 - В4 по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в полугодие, <del>для помещений</del> других категорий по взрывопожарной и пожарной опасности - не реже 1 раза в год.</p>	<p>При этом <del>очистка</del> указанных устройств и коммуникаций, расположенных в помещениях производственного и складского назначения, <del>проводится в помещениях</del> категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в квартал, <del>в помещениях</del> категорий В1 - В4 по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в полугодие, <del>в помещениях</del> других категорий по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в год.</p>
<p><del>Дата проведения очистки вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов указывается в журнале учета работ.</del></p>	
<p><del>145.</del> Руководитель организации обеспечивает исправное состояние искрогасителей, искроуловителей, огнезадерживающих, огнепреграждающих, пыле- и металлоулавливающих и противовзрывных устройств, систем защиты от статического электричества, устанавливаемых на технологическом оборудовании и трубопроводах.</p>	<p><del>125.</del> Руководитель организации обеспечивает исправное состояние искрогасителей, искроуловителей, огнезадерживающих, огнепреграждающих, пыле- и металлоулавливающих и противовзрывных устройств, систем защиты от статического электричества, <del>а также устройств молниезащиты,</del> устанавливаемых на технологическом оборудовании и трубопроводах.</p>
<p><del>146.</del> Для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей применяются негорючие технические моющие средства, за исключением случаев, когда по условиям технологического процесса для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей предусмотрено применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.</p> <p><del>147.</del> Для разогрева застывшего продукта, ледяных, кристаллогидратных и других пробок в трубопроводах запрещается применять открытый огонь. <del>Отогрев</del> следует производить горячей водой, паром и другими безопасными способами.</p>	<p><del>126.</del> Для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей применяются негорючие технические моющие средства, за исключением случаев, когда по условиям технологического процесса для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей предусмотрено применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.</p> <p><del>127.</del> Для разогрева застывшего продукта, ледяных, кристаллогидратных и других пробок в трубопроводах запрещается применять открытый огонь. <del>Разогрев застывшего продукта, ледяных, кристаллогидратных и других пробок в трубопроводах</del> следует производить горячей водой, паром и другими безопасными способами.</p>
<p><del>148.</del> Отбор проб легковоспламеняющихся и горючих жидкостей из резервуаров (емкостей) и замер их уровня следует производить в светлое время суток. Запрещается выполнять указанные операции во время грозы, а также во время закачки или откачки продукта.</p> <p>Запрещается подавать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в резервуары (емкости) падающей струей. Скорость наполнения и опорожнения резервуара не должна превышать суммарную пропускную способность</p>	<p><del>128.</del> Отбор проб легковоспламеняющихся и горючих жидкостей из резервуаров (емкостей) и замер их уровня следует производить в светлое время суток. Запрещается выполнять указанные операции во время грозы, а также во время закачки или откачки продукта.</p> <p>Запрещается подавать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в резервуары (емкости) падающей струей. Скорость наполнения и опорожнения резервуара не должна превышать суммарную пропускную способность</p>

установленных на резервуарах дыхательных клапанов (вентиляционных патрубков).

**149.** Руководитель организации обеспечивает своевременное проведение работ по удалению горючих отходов, находящихся в пылесборных камерах и циклонах. Двери и люки пылесборных камер и циклонов при их эксплуатации закрываются.

**150.** Запрещается использовать для проживания людей производственные здания и **склады**, расположенные на территориях предприятий.

**151.** ~~В пожаровзрывоопасных участках, цехах и помещениях~~ должен применяться инструмент из безыскровых материалов или в соответствующем взрывобезопасном исполнении.

**152.** Руководитель организации обеспечивает проведение работ по очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов.

Периодичность уборки устанавливается руководителем организации. Уборка проводится методами, исключающими взвихрение пыли и образование взрывоопасных пылевоздушных смесей.

~~**153.** Утратил силу. — Постановление Правительства РФ от 20.09.2016 N 947.~~

**154.** Защитные мембраны взрывных предохранительных клапанов на линиях и на адсорберах по виду материала и ~~не~~ толщине должны соответствовать требованиям проектной документации.

**155.** Руководитель организации устанавливает сроки проведения проверок исправности огнепреградителей, очистки их огнегасящей насадки и мембранных клапанов, а также обеспечивает их выполнение.

**156.** Запрещается заполнять адсорберы нестандартным активированным углем.

**157.** Запрещается при обработке древесины эксплуатировать лесопильные рамы, круглопильные, фрезерно-пильные и другие станки и

установленных на резервуарах дыхательных клапанов (вентиляционных патрубков).

**129.** Руководитель организации обеспечивает своевременное проведение работ по удалению горючих отходов, находящихся в пылесборных камерах и циклонах. Двери и люки пылесборных камер и циклонов при их эксплуатации закрываются.

**130.** Запрещается использовать для проживания людей производственные **и складские** здания и **сооружения**, расположенные на территориях предприятий.

**131.** Во взрывоопасных зонах участков, **цехов** и **помещений** должен применяться инструмент из безыскровых материалов или в соответствующем взрывобезопасном исполнении.

**132.** Руководитель организации обеспечивает проведение работ по очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов.

Периодичность уборки устанавливается руководителем организации. Уборка проводится методами, исключающими взвихрение пыли и образование взрывоопасных пылевоздушных смесей.

**133.** Защитные мембраны взрывных предохранительных клапанов на линиях и на адсорберах по виду материала и толщине должны соответствовать требованиям проектной документации.

**134.** Руководитель организации устанавливает сроки проведения проверок исправности огнепреградителей, очистки их огнегасящей насадки и мембранных клапанов, а также обеспечивает их выполнение.

**135.** Запрещается заполнять адсорберы нестандартным активированным углем.

**136.** Запрещается при обработке **и переработке** древесины эксплуатировать лесопильные рамы, круглопильные, фрезерно-пильные и

<p>агрегаты с неисправностями.</p> <p><b>458.</b> Запрещается для чистки загрузочной воронки рубительной машины применять металлические предметы.</p> <p><b>459.</b> Запрещается выполнять работы по изготовлению древесно-стружечных плит в случае, если над прессом для горячего прессования, загрузочной и разгрузочной этажерками отсутствует или неисправен вытяжной зонт. Конструкция зонта не должна затруднять обслуживание и очистку пресса и самого зонта.</p>	<p>другие станки и агрегаты с неисправностями.</p> <p><b>137.</b> Запрещается для чистки загрузочной воронки рубительной машины применять металлические предметы.</p> <p><b>138.</b> Запрещается выполнять работы по изготовлению древесно-стружечных и иных плит из древесных материалов в случае, если над прессом для горячего прессования, а также над загрузочной и разгрузочной этажерками отсутствует или неисправен вытяжной зонт. Конструкция зонта не должна затруднять обслуживание и очистку пресса и самого зонта.</p>
<p><b>460.</b> Запрещается эксплуатация барабанных сушилок и бункеров сухой стружки и пыли, не оборудованных <del>(или с неисправными)</del> системами автоматического пожаротушения и противовзрывными устройствами.</p>	<p><b>139.</b> Запрещается эксплуатация барабанных сушилок и бункеров сухой стружки и пыли, не оборудованных системами автоматического пожаротушения и противовзрывными устройствами, или таких сушилок и бункеров с неисправными системами автоматического пожаротушения и противовзрывными устройствами.</p>
<p><b>461.</b> Камеры термической обработки древесно-стружечных плит не реже 1 раза в сутки очищаются от остатков летучих смоляных выделений и продуктов пиролиза древесины, пыли и других отходов.</p> <p>Производить термообработку недопрессованных древесно-стружечных плит с рыхлыми кромками не разрешается.</p> <p><b>462.</b> Древесно-стружечные плиты перед укладкой в стопы после термообработки охлаждаются на открытых <del>буферных</del> площадках до температуры окружающего воздуха для исключения их самовозгорания.</p>	<p><b>140.</b> Камеры термической обработки древесно-стружечных плит не реже 1 раза в сутки очищаются от остатков летучих смоляных выделений и продуктов пиролиза древесины, пыли и других отходов.</p> <p>Производить термообработку недопрессованных древесно-стружечных плит с рыхлыми кромками не разрешается.</p> <p><b>141.</b> Древесно-стружечные, древесно-клееные и иные плиты из древесных материалов перед укладкой в стопы после термообработки охлаждаются на открытых площадках до температуры окружающего воздуха для исключения их самовозгорания.</p>
<p><b>463.</b> После окончания работы пропиточные ванны для древесно-стружечных плит, а также ванны с охлаждающими горючими жидкостями закрываются крышками.</p> <p><b>464.</b> Запрещается эксплуатировать пропиточные, закалочные и другие ванны с горючими жидкостями для обработки древесно-стружечных плит, не оборудованные <del>(или с неисправными)</del> устройствами аварийного слива в подземные емкости, расположенные вне здания <del>и без удаления горючих паров.</del></p>	<p><b>142.</b> После окончания работы пропиточные ванны для древесно-стружечных плит и иных плит из древесных материалов, а также ванны с охлаждающими горючими жидкостями закрываются крышками.</p> <p><b>143.</b> Запрещается эксплуатировать пропиточные, закалочные и другие ванны с горючими жидкостями для обработки древесно-стружечных, древесно-клееных и иных плит из древесных материалов, не оборудованные устройствами аварийного слива в подземные емкости, оснащенные системами удаления горючих паров и расположенные вне здания, либо такие ванны с неисправными устройствами аварийного слива в такие емкости.</p>

<p><b>465.</b> Сушильные камеры периодического действия и калориферы перед каждой загрузкой очищаются от производственного мусора и пыли.</p> <p><b>466.</b> Запрещается эксплуатация сушильных установок с трещинами на поверхности боровов и неработающими искроуловителями.</p> <p><b>467.</b> Топочно-газовые устройства газовых сушильных камер, работающих на твердом и жидком топливе, очищаются от сажи не реже 2 раз в месяц.</p> <p><b>468.</b> Запрещается эксплуатация топочно-сушильного отделения с неисправными приборами для контроля температуры сушильного аппарата.</p> <p><b>469.</b> Сушильные камеры для <b>мягких</b> древесно-волоконистых плит следует очищать от древесных отходов не реже 1 раза в сутки.</p>	<p><b>144.</b> Сушильные камеры периодического действия и калориферы перед каждой загрузкой очищаются от производственного мусора и пыли.</p> <p>Запрещается эксплуатация сушильных установок с трещинами на поверхности боровов и неработающими искроуловителями.</p> <p><b>145.</b> Топочно-газовые устройства газовых сушильных камер, работающих на твердом и жидком топливе, очищаются от сажи не реже 2 раз в месяц.</p> <p>Запрещается эксплуатация топочно-сушильного отделения с неисправными приборами для контроля температуры сушильного аппарата.</p> <p><b>146.</b> Сушильные камеры для древесно-волоконистых плит <b>и иных плит из древесных материалов</b> следует очищать от древесных отходов не реже 1 раза в сутки.</p>
<p>При остановке конвейера более чем на 10 минут обогрев сушильной камеры прекращается.</p> <p><b>470.</b> Сушильные камеры (помещения, шкафы) для сырья, полуфабрикатов и окрашенных готовых изделий оборудуются автоматикой отключения обогрева при повышении температуры свыше нормы.</p> <p><b>471.</b> Перед укладкой древесины в штабели для сушки токами высокой частоты необходимо <b>убедиться в отсутствии</b> в <b>ней</b> металлических предметов.</p> <p><b>472.</b> Запрещается в сушильных камерах находиться людям и сушить в них спецодежду.</p>	<p>При остановке конвейера более чем на 10 минут обогрев сушильной камеры прекращается.</p> <p><b>147.</b> Сушильные камеры (помещения, шкафы) для сырья, полуфабрикатов и окрашенных готовых изделий оборудуются автоматикой отключения обогрева при повышении температуры свыше нормы.</p> <p><b>148.</b> Перед укладкой древесины в штабели для сушки токами высокой частоты необходимо <b>обеспечить отсутствие</b> в <b>них</b> металлических предметов.</p> <p><b>149.</b> Запрещается в сушильных камерах находиться людям и сушить в них спецодежду <b>и другие предметы, не относящиеся к технологическому процессу.</b></p>
<p><b>473.</b> Запрещается эксплуатация солоомко-шлифовальных аппаратов, не оборудованных системой пылеудаления или с неисправной <b>такой</b> системой.</p> <p><b>474.</b> При производстве спичек:</p> <p>а) в производственных помещениях оборудование и механизмы, а также пол и стены помещения при попадании на них зажигательной массы и парафина необходимо немедленно очищать и промывать водой;</p>	<p><b>150.</b> Запрещается эксплуатация солоомко-шлифовальных аппаратов, не оборудованных системой пылеудаления, или <b>таких аппаратов</b> с неисправной системой <b>пылеудаления.</b></p> <p><b>151.</b> При производстве спичек:</p> <p>а) в производственных помещениях оборудование и механизмы, а также пол и стены помещения при попадании на них зажигательной массы и</p>

<p>б) уборку и промывку пола автоматного цеха необходимо производить не реже 2 раз в смену, отстойник канализационного колодца необходимо очищать после каждой уборки и промывки пола цеха;</p> <p>в) запас зажигательной массы, находящейся у автомата, не должен превышать <del>количества, необходимого</del> для одной заливки;</p> <p>г) очистку массы в макальном корыте от выпавшей спичечной соломки необходимо <del>производить</del> сетчатыми лопатками из цветного металла;</p> <p>д) остановку спичечного автомата на выходные дни, профилактический ремонт, а также устранение аварии необходимо <del>производить</del> при отсутствии в нем спичек;</p> <p>е) при кратковременных остановках автомата макальная плита опускается в макальное корыто;</p> <p>ж) запрещается транспортировать зажигательную массу через места хранения готовой продукции, намазочное отделение и около сушильных устройств, а фосфорную массу - через автоматный цех и помещение для укладки рассыпанных спичек;</p>	<p>парафина необходимо немедленно очищать и промывать водой;</p> <p>б) уборку и промывку пола автоматного цеха необходимо производить не реже 2 раз в смену, отстойник канализационного колодца необходимо очищать после каждой уборки и промывки пола цеха;</p> <p>в) запас зажигательной массы, находящейся у автомата, не должен превышать <u>количество, необходимое</u> для одной заливки;</p> <p>г) очистку массы в макальном корыте от выпавшей спичечной соломки необходимо <u>проводить</u> сетчатыми лопатками из цветного металла;</p> <p>д) остановку спичечного автомата на выходные дни, профилактический ремонт, а также устранение аварии необходимо <u>проводить</u> при отсутствии в нем спичек;</p> <p>е) при кратковременных остановках автомата макальная плита опускается в макальное корыто;</p> <p>ж) запрещается транспортировать зажигательную массу через места хранения готовой продукции, намазочное отделение и около сушильных устройств, а фосфорную массу - через автоматный цех и помещение для укладки рассыпанных спичек;</p>
<p>з) полы размольного отделения необходимо постоянно поддерживать в увлажненном состоянии, не разрешается хранить в цехе по приготовлению зажигательной и фосфорной масс запас материалов, превышающих сменную потребность, емкости с запасом материалов должны быть закрыты;</p>	<p>з) полы размольного отделения необходимо постоянно поддерживать в увлажненном состоянии;</p> <p><u>и)</u> не разрешается хранить в цехе по приготовлению зажигательной и фосфорной масс запас материалов, превышающих сменную потребность, емкости с запасом материалов должны быть закрыты;</p>
<p><u>и)</u> не <del>разрешается</del> применять для приготовления и хранения зажигательной и фосфорной масс посуду вместимостью более 50 килограммов. Посуда изготавливается из цветного металла и должна иметь приспособления (ручки) для ее переноски;</p>	<p><u>к)</u> не <del>допускается</del> применять для приготовления и хранения зажигательной и фосфорной масс посуду вместимостью более 50 килограммов. Посуда изготавливается из цветного металла и должна иметь приспособления (ручки) для ее переноски;</p>
<p><del>к) рассыпанная бертолетова соль немедленно убирается в специальные емкости с водой;</del></p>	

<p>л) измельчение в шаровой мельнице бертолетовой соли и серы в сухом виде не разрешается;</p> <p>м) засорение фосфорной и зажигательной масс спичечной соломкой, спичками и различными отходами не допускается;</p> <p>н) развеску химикатов для спичечных масс необходимо <b>производить</b> в специальных шкафах, оборудованных вытяжной вентиляцией.</p>	<p>л) измельчение в шаровой мельнице бертолетовой соли и серы в сухом виде не разрешается;</p> <p>м) засорение фосфорной и зажигательной масс спичечной соломкой, спичками и различными отходами не допускается;</p> <p>н) развеску химикатов для спичечных масс необходимо <b>проводить</b> в специальных шкафах, оборудованных вытяжной вентиляцией.</p>
<p><del>175.</del> Спецодежда работающих в цехах приготовления спичечных масс и автоматных цехов должна быть пропитана огнезащитным составом.</p> <p><del>176.</del> В помещениях укладки рассыпанных спичек и у каждого автомата запас спичек, уложенных в кассеты, не должен превышать 10 малых или 5 больших кассет.</p> <p><del>177.</del> Запас спичек около коробконабивочных машин не должен превышать 3 малых кассет.</p>	<p><b>152.</b> Спецодежда работающих в цехах приготовления спичечных масс и автоматных цехов должна быть пропитана огнезащитным составом.</p> <p><b>153.</b> В помещениях укладки рассыпанных спичек и у каждого автомата запас спичек, уложенных в кассеты, не должен превышать 10 малых или 5 больших кассет.</p> <p>Запас спичек около коробконабивочных машин не должен превышать 3 малых кассет.</p>
<p><del>178.</del> Кассеты со спичками хранятся на стеллажах и укладываются не более чем в 2 ряда по высоте с прокладками из цветного металла между ними.</p> <p><del>179.</del> Запрещается хранить в цехе более 10 малых или 5 больших кассет со спичками в одном месте.</p>	<p>Кассеты со спичками хранятся на стеллажах и укладываются не более чем в 2 ряда по высоте с прокладками из цветного металла между ними. Запрещается хранить в цехе более 10 малых или 5 больших кассет со спичками в одном месте.</p>
<p><del>180.</del> Запас готовых спичек в зоне коробконамазочных и упаковочных машин не должен превышать 20 ящиков на машину.</p> <p><del>181.</del> На участке промежуточного хранения количество готовой продукции не должно превышать <b>сменной выработки</b> одного спичечного автомата.</p> <p><del>182.</del> Руководителем организации для выполнения работ по сбору, транспортированию и уничтожению отходов спичечных масс разрабатывается и утверждается соответствующая инструкция.</p>	<p><b>154.</b> Запас готовых спичек в зоне коробконамазочных и упаковочных машин не должен превышать 20 ящиков на машину.</p> <p>На участке промежуточного хранения количество готовой продукции не должно превышать <b>сменную выработку</b> одного спичечного автомата.</p> <p><b>155.</b> Руководителем организации <b>или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации,</b> для выполнения работ по сбору, транспортированию и уничтожению отходов спичечных масс разрабатывается и утверждается соответствующая инструкция.</p>
<p><del>183.</del> Отходы спичечных масс и деревянная тара утилизируются вне</p>	<p><b>156.</b> Отходы спичечных масс и деревянная тара утилизируются вне</p>

<p>территории предприятия на площадке, имеющей ограждение и твердое покрытие.</p> <p><b>184.</b> Отходы спичечных масс доставляются к месту утилизации разведенными водой.</p>	<p>территории предприятия на площадке, имеющей ограждение и твердое покрытие. Отходы спичечных масс доставляются к месту утилизации разведенными водой.</p>
<p><b>185.</b> На объектах энергетики в газонепроницаемых стенах, отделяющих помещения с контрольно-измерительными приборами и устройствами управления от газорегуляторных пунктов и газорегуляторных установок, не допускается наличие сквозных отверстий и щелей. Прокладка коммуникаций через такие стены допускается только с применением специальных устройств (сальников).</p> <p><b>186.</b> На электростанциях:</p> <p>а) запрещается <b>производить</b> монтаж или ремонт оборудования <b>и газопроводов</b> в помещении при неработающей вентиляции;</p> <p>б) при подаче топлива должны работать все средства обеспыливания, находящиеся на тракте топливоподачи, а также устройства по улавливанию металла, щепы и других посторонних включений из топлива;</p> <p>в) на тракте топливоподачи регулярно проводится контроль и своевременно выполняется текущий ремонт и техническое обслуживание для предотвращения скопления пыли;</p> <p>г) в помещениях тракта топливоподачи необходимо соблюдать чистоту, регулярно проводить уборку с удалением пыли со всех мест ее скопления. Уборка проводится по утвержденному графику в зависимости от типа твердого топлива, его склонности к окислению и запыленности помещений. Пыль убирается гидросмывом или механизированным способом. При необходимости в отдельных местах ручной уборки эти работы допускается проводить только после увлажнения пыли распыленной водой;</p> <p>д) на кабельных трассах, идущих по тракту топливоподачи, необходимо следить за наличием просвета между кабелями для уменьшения скопления пыли;</p> <p>е) при загрузке конвейерных лент не должно быть <b>падений</b> топлива, <b>которое</b> следует убирать в течение рабочей смены. Не <b>разрешается допускать</b></p>	<p><b>157.</b> На объектах энергетики в газонепроницаемых стенах, отделяющих помещения с контрольно-измерительными приборами и устройствами управления от газорегуляторных пунктов и газорегуляторных установок, не допускается наличие сквозных отверстий и щелей. Прокладка коммуникаций через такие стены допускается только с применением специальных устройств (сальников).</p> <p><b>158.</b> На электростанциях:</p> <p>а) запрещается <b>проводить</b> монтаж или ремонт оборудования в помещении при неработающей вентиляции;</p> <p>б) при подаче топлива должны работать все средства обеспыливания, находящиеся на тракте топливоподачи, а также устройства по улавливанию металла, щепы и других посторонних включений из топлива;</p> <p>в) на тракте топливоподачи регулярно проводится контроль и своевременно выполняется текущий ремонт и техническое обслуживание для предотвращения скопления пыли;</p> <p>г) в помещениях тракта топливоподачи необходимо соблюдать чистоту, регулярно проводить уборку с удалением пыли со всех мест ее скопления. Уборка проводится по утвержденному графику в зависимости от типа твердого топлива, его склонности к окислению и запыленности помещений. Пыль убирается гидросмывом или механизированным способом. При необходимости в отдельных местах ручной уборки эти работы допускается проводить только после увлажнения пыли распыленной водой;</p> <p>д) на кабельных трассах, идущих по тракту топливоподачи, необходимо следить за наличием просвета между кабелями для уменьшения скопления пыли;</p> <p>е) при загрузке конвейерных лент не должно быть <b>падения, просыпания</b> топлива, <b>его</b> следует убирать в течение рабочей смены. Не <b>допускается</b></p>

<p>скопление топлива под нижней ниткой конвейерных лент;</p>	<p>скопление топлива под нижней ниткой конвейерных лент;</p>
<p>ж) не разрешается, кроме аварийных ситуаций, осуществлять остановку конвейеров, нагруженных топливом. В случае аварийной остановки конвейерные ленты освобождаются (разгружаются) от топлива в возможно <del>короткие сроки</del>;</p> <p>з) при переходе электростанции на длительное сжигание газа или мазута и перед капитальным ремонтом соответствующего оборудования производится полное опорожнение бункеров сырого топлива;</p> <p>и) перед проведением вулканизационных работ на конвейере необходимо очистить от пыли участок не менее 10 метров вдоль ленты (при необходимости выполнить гидроуборку), огородить его <del>негорючими</del> щитами и обеспечить первичными средствами пожаротушения;</p>	<p>ж) не разрешается, кроме аварийных ситуаций, осуществлять остановку конвейеров, нагруженных топливом. В случае аварийной остановки конвейерные ленты освобождаются (разгружаются) от топлива в возможно короткий срок;</p> <p>з) при переходе электростанции на длительное сжигание газа или мазута и перед капитальным ремонтом соответствующего оборудования производится полное опорожнение бункеров сырого топлива;</p> <p>и) перед проведением вулканизационных работ на конвейере необходимо очистить от пыли участок не менее 10 метров вдоль ленты (при необходимости выполнить гидроуборку), огородить его щитами из негорючих материалов и обеспечить первичными средствами пожаротушения;</p>
<p>к) запрещается в помещениях и коридорах закрытых распределительных устройств и подстанций устраивать кладовые, не относящиеся к распределительному устройству, а также хранить электротехническое оборудование, запасные части, емкости с горючими жидкостями и баллоны с различными газами;</p> <p>л) в случае попадания масла на теплоизоляцию горячих поверхностей необходимо немедленно очистить ее (горячей водой или паром), а <del>если эти меры не помогли (глубокая пропитка</del> изоляции) — следует заменить участок теплоизоляции;</p> <p>м) поддоны под маслonaполненным оборудованием для сбора возможных протечек масла должны находиться в исправном состоянии, проходимость трубопроводов организованного отвода масла в сборный бак должна проверяться в период ремонтов. Запрещается для сбора протечек масла из уплотнений и сальников на оборудовании укладывать тряпки и ветошь, а также использовать временные лотки и противни.</p> <p><del>187.</del> В кабельных сооружениях:</p> <p>а) не реже чем через 60 метров устанавливаются указатели ближайшего выхода;</p> <p>б) на дверях секционных перегородок наносятся указатели (схема)</p>	<p>к) запрещается в помещениях и коридорах закрытых распределительных устройств и подстанций устраивать кладовые, не относящиеся к распределительному устройству, а также хранить электротехническое оборудование, запасные части, емкости с горючими жидкостями и баллоны с различными газами;</p> <p>л) в случае попадания масла на теплоизоляцию горячих поверхностей необходимо немедленно очистить ее (горячей водой или паром), а в случае глубокой пропитки изоляции следует заменить участок теплоизоляции;</p> <p>м) поддоны под маслonaполненным оборудованием для сбора возможных протечек масла должны находиться в исправном состоянии, проходимость трубопроводов организованного отвода масла в сборный бак должна проверяться в период ремонтов. Запрещается для сбора протечек масла из уплотнений и сальников на оборудовании укладывать тряпки и ветошь, а также использовать временные лотки и противни.</p> <p>159. В кабельных сооружениях:</p> <p>а) не реже чем через 60 метров устанавливаются указатели ближайшего выхода;</p> <p>б) на дверях секционных перегородок наносятся указатели (схема) движения до ближайшего выхода. У выходных люков из кабельных</p>

<p>движения до ближайшего выхода. У выходных люков из кабельных сооружений устанавливаются лестницы так, чтобы они не мешали проходу по тоннелю (этажу);</p> <p>в) запрещается прокладка бронированных кабелей внутри помещений без снятия горючего джутового покрова;</p> <p>г) при эксплуатации кабельных сооружений двери секционных перегородок фиксируются в закрытом положении. <del>Устройства самозакрывания дверей поддерживаются в технически исправном состоянии;</del></p>	<p>сооружений устанавливаются лестницы так, чтобы они не мешали проходу по тоннелю (этажу);</p> <p>в) запрещается прокладка бронированных кабелей внутри помещений без снятия горючего джутового покрова;</p> <p>г) при эксплуатации кабельных сооружений двери секционных перегородок фиксируются в закрытом положении;</p>
<p>д) запрещается при проведении реконструкции или ремонта применять кабели с горючей <del>полиэтиленовой</del> изоляцией;</p>	<p>д) запрещается при проведении реконструкции или ремонта применять кабели с горючей изоляцией;</p>
<p><del>е) утратил силу. — Постановление Правительства РФ от 17.02.2014 N 113;</del></p>	
<p>ж) запрещается в помещениях подпитывающих устройств маслonaполненных кабелей хранить горючие и другие материалы, не относящиеся к этой установке;</p> <p>з) кабельные каналы и двойные полы в распределительных устройствах и других помещениях необходимо перекрывать съемными <del>негорючими</del> плитами. <del>В помещениях щитов управления с паркетными полами деревянные щиты снизу защищаются асбестом и обиваются жестью или другим огнезащитным материалом.</del> Съемные <del>негорючие</del> плиты и <del>цельные щиты</del> должны иметь приспособления для быстрого их подъема вручную;</p>	<p>е) запрещается в помещениях подпитывающих устройств маслonaполненных кабелей хранить горючие и другие материалы, не относящиеся к этой установке;</p> <p>ж) кабельные каналы и двойные полы в распределительных устройствах и других помещениях необходимо перекрывать съемными плитами из негорючих материалов. Съемные плиты должны иметь приспособления для быстрого их подъема вручную;</p>
<p>и) при реконструкции и ремонте прокладка через кабельные сооружения каких-либо транзитных коммуникаций и шинопроводов не разрешается;</p> <p>к) при эксплуатации кабельных сооружений огнезащитные кабельные покрытия и кабельные проходки не должны иметь <del>видимых повреждений</del> (отслоения, вздутия, сколы, растрескивания и др.). При обнаружении таких мест принимаются меры по их ремонту и восстановлению;</p> <p>л) запрещается эксплуатация кабельных сооружений после прокладки дополнительных кабельных линий без восстановления требуемых</p>	<p>з) при реконструкции и ремонте прокладка через кабельные сооружения каких-либо транзитных коммуникаций и шинопроводов не разрешается;</p> <p>и) при эксплуатации кабельных сооружений огнезащитные кабельные покрытия и кабельные проходки не должны иметь <del>видимые повреждения</del> (отслоения, вздутия, сколы, растрескивания и др.). При обнаружении таких мест принимаются меры по их ремонту и восстановлению;</p> <p>к) запрещается эксплуатация кабельных сооружений после прокладки дополнительных кабельных линий без восстановления требуемых</p>

<p>нормируемых пределов огнестойкости проходов в местах прохождения кабеля через строительные конструкции.</p> <p><b>488.</b> Маслоприемные устройства под трансформаторами и реакторами, маслоотводы (или специальные дренажи) должны содержаться в исправном состоянии для исключения при аварии растекания масла и попадания его в кабельные каналы и другие сооружения.</p> <p><b>489.</b> В пределах бортовых ограждений маслоприемника гравийную засыпку необходимо содержать в чистом состоянии.</p>	<p>нормируемых пределов огнестойкости проходов в местах прохождения кабеля через строительные конструкции.</p> <p><b>160.</b> Маслоприемные устройства под трансформаторами и реакторами, маслоотводы (или специальные дренажи) должны содержаться в исправном состоянии для исключения при аварии растекания масла и попадания его в кабельные каналы и другие сооружения.</p> <p><b>161.</b> В пределах бортовых ограждений маслоприемника гравийную засыпку необходимо содержать в чистом состоянии.</p>
<p><del>При загрязнении гравийной засыпки (пылью, песком и др.) или замасливания гравия проводится промывка гравийной засыпки.</del></p> <p>При образовании на гравийной засыпке твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 миллиметров, появлении растительности или невозможности его промывки осуществляется замена гравия.</p>	<p>При образовании на гравийной засыпке сплошного поверхностного слоя пыли и песка, замасливания его более чем на 50 процентов поверхности, а также при образовании на гравийной засыпке твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 миллиметров, появлении растительности выше 0,2 метра или невозможности его промывки и очистки осуществляется замена гравия.</p>
<p><b>490.</b> Запрещается использовать (приспосабливать) стенки кабельных каналов в качестве бортового ограждения маслоприемников трансформаторов и масляных реакторов.</p>	<p><b>162.</b> Запрещается использовать (приспосабливать) стенки кабельных каналов в качестве бортового ограждения маслоприемников трансформаторов и масляных реакторов. Бортовые ограждения маслоприемников должны быть непрерывны по всему периметру устройства.</p>
<p><b>491.</b> В местах установки <del>передвижной</del> пожарной техники оборудуются и обозначаются места заземления. <del>Места заземления передвижной пожарной техники</del> определяются специалистами энергетических объектов <del>совместно с представителями пожарной охраны.</del></p>	<p><b>163.</b> В местах установки <del>передвижной</del> пожарной техники оборудуются и обозначаются места заземления, которые определяются специалистами энергетических объектов.</p>
<p><b>492.</b> На объектах защиты полиграфической промышленности:</p>	<p><b>164.</b> На объектах защиты, <del>относящихся к</del> полиграфической промышленности:</p>
<p>столы и шкафчики (тумбочки) в отделениях машинного набора покрываются листовой нержавеющей или оцинкованной сталью или термостойкой пластмассой;</p> <p>чистка магазинов, матриц и клиньев осуществляется пожаробезопасными растворами. В исключительных случаях допускается чистка магазинов, матриц и клиньев легковоспламеняющейся или горючей</p>	<p><b>а)</b> столы и шкафчики (тумбочки) в отделениях машинного набора покрываются листовой нержавеющей, или оцинкованной сталью, или термостойкой пластмассой;</p> <p><b>б)</b> чистка магазинов, матриц и клиньев осуществляется пожаробезопасными растворами. В исключительных случаях допускается чистка магазинов, матриц и клиньев легковоспламеняющейся или горючей</p>

<p>жидкостью непосредственно в литьевом отделении в <b>специальном негорючем</b> шкафу, оборудованном вытяжной вентиляцией.</p> <p><b>193.</b> На объектах защиты полиграфической промышленности запрещается:</p> <p>а) подвешивать на металлоподаватель отливных машин влажные слитки;</p> <p>б) загружать отливной котел наборными материалами, загрязненными красками и горючими веществами;</p> <p>в) оставлять на наборных машинах или хранить около них горючие смывочные материалы и масленки с маслом;</p> <p>г) подходить к отливочному аппарату и работать на машине в спецодежде, <b>пропитанной</b> горючей жидкостью;</p> <p>д) настилать полы в гартоплавильных отделениях <b>из горючих материалов</b>.</p> <p><b>194.</b> Поливать матричный материал (винипласт, восковую массу, свинец) раствором каучука в бензине и пропитывать фильтровальный картон бакелитовым лаком следует на столах, выполненных из негорючих материалов, оборудованных бортовыми устройствами для удаления жидкости, или в химическом шкафу.</p>	<p>жидкостью непосредственно в литьевом отделении в шкафу <b>из негорючих материалов</b>, оборудованном вытяжной вентиляцией.</p> <p><b>165.</b> На объектах защиты, <b>относящихся к</b> полиграфической промышленности, запрещается:</p> <p>а) подвешивать на металлоподаватель отливных машин влажные слитки;</p> <p>б) загружать отливной котел наборными материалами, загрязненными красками и горючими веществами;</p> <p>в) оставлять на наборных машинах или хранить около них горючие смывочные материалы и масленки с маслом;</p> <p>г) подходить к отливочному аппарату и работать на машине в спецодежде, <b>загрязненной</b> горючей жидкостью;</p> <p>д) настилать полы <b>из горючих материалов</b> в гартоплавильных отделениях.</p> <p><b>166.</b> Поливать матричный материал (винипласт, восковую массу, свинец) раствором каучука в бензине и пропитывать фильтровальный картон бакелитовым лаком следует на столах, выполненных из негорючих материалов, оборудованных бортовыми устройствами для удаления жидкости, или в химическом шкафу.</p>
<p><b>195.</b> Графитирование матричного материала следует производить в специальном закрытом аппарате при включенной вытяжной вентиляции.</p>	
<p><b>196.</b> Запрещается <b>поливать матричный материал раствором каучука в бензине или</b> графитировать открытым способом на тралере пресса или тралере нагревательного устройства, а также сушить его над отопительными и нагревательными приборами.</p>	<p>Запрещается графитировать <b>матричный материал</b> открытым способом на тралере пресса или тралере нагревательного устройства, а также сушить его над отопительными и нагревательными приборами.</p>
	<p>Графитирование матричного материала следует производить в специальном закрытом аппарате при включенной вытяжной вентиляции.</p>
<p><b>Х. Объекты сельскохозяйственного производства</b></p>	<p><b>Х. Объекты сельскохозяйственного производства</b></p>

<p><b>197.</b> Встраиваемые (пристраиваемые) вакуум-насосные и теплогенераторные помещения для приготовления кормов с огневым подогревом и помещения для хранения запаса грубых кормов в животноводческих и птицеводческих фермах должны выделяться противопожарными преградами с устройством выходов непосредственно наружу.</p> <p><b>198.</b> Запрещается устраивать в помещениях для скота и птицы мастерские, склады и стоянки автотранспорта, тракторов, сельскохозяйственной техники, а также производить какие-либо работы, не связанные с обслуживанием ферм.</p> <p>Запрещается въезд в помещения для скота и птицы тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин, выхлопные трубы которых не оборудованы искрогасителями, за исключением случаев применения системы нейтрализации <b>отработанных</b> газов.</p>	<p><b>167.</b> Встраиваемые (пристраиваемые) вакуум-насосные и теплогенераторные помещения для приготовления кормов с огневым подогревом и помещения для хранения запаса грубых кормов в животноводческих и птицеводческих фермах должны выделяться противопожарными преградами с устройством выходов непосредственно наружу.</p> <p><b>168.</b> Запрещается устраивать в помещениях для скота и птицы мастерские, склады и стоянки автотранспорта, тракторов, сельскохозяйственной техники, а также производить какие-либо работы, не связанные с обслуживанием ферм.</p> <p>Запрещается въезд в помещения для скота и птицы тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин, выхлопные трубы которых не оборудованы искрогасителями, за исключением случаев применения системы нейтрализации <b>отработавших</b> газов.</p>
<p><del><b>199.</b> На животноводческих фермах (комплексах) при наличии 20 и более голов крупного рогатого скота необходимо применять групповой способ привязи.</del></p>	
<p><b>200.</b> Запрещается хранение грубых кормов в чердачных помещениях ферм, если:</p> <p>а) кровля <b>фермы</b> выполнена из горючих материалов;</p> <p>б) деревянные чердачные перекрытия со стороны чердачных помещений не обработаны огнезащитными составами;</p> <p>в) электропроводка на чердаке проложена без защиты от механических повреждений;</p> <p>г) отсутствует ограждение дымоходов по периметру на расстоянии 1 метра.</p> <p><b>201.</b> При устройстве и эксплуатации электрических брудеров необходимо соблюдать следующие требования:</p> <p>а) расстояние от теплонагревательных элементов до подстилки и</p>	<p><b>169.</b> Запрещается хранение грубых кормов в чердачных помещениях ферм, если:</p> <p>а) кровля выполнена из горючих материалов;</p> <p>б) деревянные чердачные перекрытия со стороны чердачных помещений не обработаны огнезащитными составами;</p> <p>в) электропроводка на чердаке проложена без защиты от механических повреждений;</p> <p>г) отсутствует ограждение дымоходов <b>систем отопления</b> по периметру на расстоянии 1 метра.</p> <p><b>170.</b> При устройстве и эксплуатации электрических брудеров необходимо соблюдать следующие требования:</p> <p>а) расстояние от теплонагревательных элементов до подстилки и</p>

<p>горючих предметов должно быть по вертикали не менее <del>80-сантиметров</del> и по горизонтали не менее <del>25-сантиметров</del>;</p> <p>б) нагревательные элементы должны быть заводского изготовления и устроены таким образом, чтобы исключалась возможность <del>выпадения</del> раскаленных частиц. Применение открытых нагревательных элементов не допускается;</p> <p>в) обеспечение брудеров электроэнергией осуществляется по самостоятельным линиям от распределительного щита. У каждого брудера должен быть самостоятельный выключатель;</p> <p>г) распределительный щит должен иметь рубильник для обесточивания всей электрической сети, а также устройства защиты от короткого замыкания, перегрузки и др.;</p> <p>д) температурный режим под брудером должен поддерживаться автоматически.</p> <p><del>202.</del> Передвижные ультрафиолетовые установки и их электрооборудование <del>устанавливается</del> на расстоянии не менее 1 метра от горючих материалов.</p> <p>Провода, идущие к электробрудерам и ультрафиолетовым установкам, прокладываются на высоте не менее 2,5 метра от уровня пола и на расстоянии <del>40-сантиметров</del> от <del>горючих</del> конструкций.</p>	<p>горючих предметов должно быть по вертикали не менее <b>1 метра</b> и по горизонтали не менее <b>0,5 метра</b>;</p> <p>б) нагревательные элементы должны быть заводского изготовления и устроены таким образом, чтобы исключалась возможность <b>выпадения</b> раскаленных частиц. Применение открытых нагревательных элементов не допускается;</p> <p>в) обеспечение брудеров электроэнергией осуществляется по самостоятельным линиям от распределительного щита. У каждого брудера должен быть самостоятельный выключатель;</p> <p>г) распределительный щит должен иметь рубильник для обесточивания всей электрической сети, а также устройства защиты от короткого замыкания, перегрузки и др.;</p> <p>д) температурный режим под брудером должен поддерживаться автоматически.</p> <p><b>171.</b> Передвижные ультрафиолетовые установки и их электрооборудование <b>устанавливаются</b> на расстоянии не менее 1 метра от горючих материалов.</p> <p>Провода, идущие к электробрудерам и ультрафиолетовым установкам, прокладываются на высоте не менее 2,5 метра от уровня пола и на расстоянии не менее 0,2 метра от конструкций <b>из горючих материалов.</b></p>
<p><del>203.</del> <del>Бензиновый двигатель</del> стригального агрегата <del>необходимо устанавливать</del> на очищенной от травы и мусора площадке на расстоянии 15 метров от зданий. Хранение запасов горюче-смазочных материалов осуществляется в закрытой металлической таре на расстоянии 20 метров от <del>пункта стрижки</del> и строений.</p>	<p><b>172.</b> Двигатели на жидком топливе стригального агрегата, генераторов и другой моторной техники <b>устанавливаются</b> на очищенной от травы и мусора площадке на расстоянии <b>не менее 15 метров</b> от зданий. Хранение запасов горюче-смазочных материалов осуществляется в закрытой металлической таре на расстоянии <b>не менее 20 метров</b> от <b>зданий, сооружений</b> и строений.</p>
<p><del>204.</del> Запрещается допускать скопление шерсти на стригальном пункте свыше сменной выработки и загромождать проходы и выходы тюками с шерстью.</p>	<p><b>173.</b> Запрещается допускать скопление шерсти на стригальном пункте свыше сменной выработки и загромождать проходы и выходы тюками с шерстью.</p>
	<p><b>174.</b> Для каждого отдельного помещения скотного двора должна быть составлена инструкция для обслуживающего персонала по выводу животных в</p>

	<p>случае возникновения пожара. Инструкция должна вывешиваться в помещениях скотного двора на видном месте и весь обслуживающий персонал должен быть с ней ознакомлен.</p> <p>Ворота и двери помещений для скота должны открываться наружу и не загромождаться. Устройство порогов, ступеней, подворотен, а также пружин и блоков для автоматического их закрывания запрещается. Двери денников разрешается оборудовать только легкооткрываемыми задвижками или щеколдами. Навеска на двери и ворота замков запрещается. Зимой все площадки перед воротами и дверями должны быть очищены от снега для обеспечения их свободного открытия.</p> <p>В проходах и помещениях скотных дворов запрещается складывать и устанавливать какие-либо предметы, материалы и фураж, которые могли бы ограничить движение животных при выводе их из скотных дворов.</p> <p>Установка временных печей в животноводческих помещениях запрещается.</p> <p>Хранение фуража в зданиях для скота допускается в количестве, не превышающем дневной нормы выдачи, и в отдельных помещениях. Хранение фуража на чердаках не допускается.</p>
<p><del>205. Руководитель организации обеспечивает в животноводческих и птицеводческих помещениях (при нахождении в них скота и птицы) дежурство в ночное время.</del></p> <p><del>206. Аммиачная селитра хранится в отдельных бесчердачных одноэтажных зданиях с негорючими полами I или II степени огнестойкости. В исключительных ситуациях допускается хранение селитры в отдельном отсеке общего склада минеральных удобрений сельскохозяйственного предприятия I или II степени огнестойкости. Сильнодействующие окислители (хлораты магния и кальция, перекись водорода и др.) должны храниться в отдельных отсеках зданий I, II и III степени огнестойкости.</del></p>	
<p>207. В полевых условиях хранение и заправка нефтепродуктами автомобилей и технологического оборудования осуществляются на специальных площадках, очищенных от сухой травы, горючего мусора и опавших полосой шириной не менее 4 метров, или на пахоте на расстоянии</p>	<p>175. В полевых условиях хранение и заправка нефтепродуктами автомобилей, другой техники и технологического оборудования осуществляются на специальных площадках, очищенных от сухой травы, горючего мусора и опавших полосой шириной не менее 4 метров, или на</p>

<p>100 метров от токов, стогов сена и соломы, хлебных массивов и не менее 50 метров от строений.</p>	<p>пахоте на расстоянии 100 метров от токов, стогов сена и соломы, хлебных массивов <b>и других сельскохозяйственных культур</b> и не менее 50 метров от строений.</p>
<p><del>208.</del> Перед началом работы зерноочистительные и молотильные машины должны быть отрегулированы на воздушный режим в аспирационных каналах, <del>обеспечивающий качественную аэродинамическую очистку зерна и</del> исключающий выделение пыли в помещение. Взрыворазрядители над машинами должны находиться в исправном рабочем состоянии.</p>	<p><b>176.</b> Перед началом работы зерноочистительные и молотильные машины должны быть отрегулированы на воздушный режим в аспирационных каналах, исключающий выделение пыли в помещение. Взрыворазрядители над машинами должны находиться в исправном рабочем состоянии.</p>
<p><b>209.</b> Нории производительностью более 50 тонн в час оборудуются автоматическими тормозными устройствами, предохраняющими ленту от обратного хода при остановках. Запрещается устройство норий и отдельных деталей из дерева или других горючих материалов.</p> <p><b>240.</b> Шнеки для неочищенного зерна оборудуются решетками для улавливания крупных примесей и предохранительными клапанами, открывающимися под давлением продукта. Периодичность очистки решеток устанавливается руководителем организации.</p> <p><b>241.</b> Натяжение ремней всех клиноременных передач должно быть одинаковым. Запрещается работа с неполным комплектом клиновых ремней или применение ремней с профилем, не соответствующим профилю канавок шкива. Замена клиновых ремней производится полным комплектом для такой передачи.</p> <p><b>242.</b> Руководитель организации организует проведение противопожарного инструктажа с лицами, задействованными в уборке урожая, обеспечивает уборочные агрегаты и автомобили первичными средствами пожаротушения (комбайны всех типов и тракторы - 2 огнетушителями, 2 штыковыми лопатами) и исправными искрогасителями, за исключением случаев применения системы нейтрализации <del>отработанных</del> газов.</p> <p><b>243.</b> Запрещается сеять колосовые культуры в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, а также в границах полос отвода автомобильных дорог. Копны скошенной на этих полосах травы необходимо размещать на расстоянии не менее 30 метров от хлебных массивов.</p> <p><b>244.</b> Перед созреванием колосовых культур хлебные поля в местах их</p>	<p><b>177.</b> Нории производительностью более 50 тонн в час оборудуются автоматическими тормозными устройствами, предохраняющими ленту от обратного хода при остановках. Запрещается устройство норий и отдельных деталей из дерева или других горючих материалов.</p> <p><b>178.</b> Шнеки для неочищенного зерна оборудуются решетками для улавливания крупных примесей и предохранительными клапанами, открывающимися под давлением продукта. Периодичность очистки решеток устанавливается руководителем организации.</p> <p><b>179.</b> Натяжение ремней всех клиноременных передач должно быть одинаковым. Запрещается работа с неполным комплектом клиновых ремней или применение ремней с профилем, не соответствующим профилю канавок шкива. Замена клиновых ремней производится полным комплектом для такой передачи.</p> <p><b>180.</b> Руководитель организации организует проведение противопожарного инструктажа с лицами, задействованными в уборке урожая, обеспечивает уборочные агрегаты и автомобили первичными средствами пожаротушения (комбайны всех типов и тракторы - 2 огнетушителями, 2 штыковыми лопатами) и исправными искрогасителями, за исключением случаев применения системы нейтрализации <del>отработавших</del> газов.</p> <p><b>181.</b> Запрещается сеять колосовые культуры в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, а также в границах полос отвода автомобильных дорог. Копны скошенной на этих полосах травы необходимо размещать на расстоянии не менее 30 метров от хлебных массивов.</p> <p>Перед созреванием колосовых культур хлебные поля в местах их</p>

<p>прилегания к лесным и торфяным массивам, степной полосе, автомобильным и железным дорогам должны быть обкошены и опажены полосой шириной не менее 4 метров.</p> <p><b>215.</b> Уборка зерновых начинается с разбивки хлебных массивов на участки площадью не более 50 гектаров. Между участками делаются прокосы шириной не менее 8 метров. <del>Скошенный хлеб</del> с прокосов немедленно <del>убирается</del>. Посредине прокосов делается пропашка шириной не менее 4 метров.</p> <p><b>216.</b> Временные полевые станы необходимо располагать не ближе 100 метров от <del>хлебных</del> массивов, токов и др. Площадки полевых станов и зернотоков должны опаживаться полосой шириной не менее 4 метров.</p> <p><b>217.</b> При уборке хлебных массивов площадью более 25 гектаров в постоянной готовности должен быть трактор с плугом для опашки зоны горения в случае пожара.</p> <p><b>218.</b> Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения <del>и землях запаса, разведение костров на полях.</del> Выжигание рисовой соломы может <del>производиться</del> в безветренную погоду при соблюдении <del>условия, предусмотренного пунктом 72(1)</del> настоящих Правил.</p>	<p>прилегания к лесным и торфяным массивам, степной полосе, автомобильным и железным дорогам должны быть обкошены и опажены полосой шириной не менее 4 метров.</p> <p><b>182.</b> Уборка зерновых начинается с разбивки хлебных массивов на участки площадью не более 50 гектаров. Между участками делаются прокосы шириной не менее 8 метров. <del>Скошенные зерновые</del> с прокосов немедленно <del>убираются</del>. Посредине прокосов делается пропашка шириной не менее 4 метров.</p> <p><b>183.</b> Временные полевые станы необходимо располагать не ближе 100 метров от <del>зерновых</del> массивов, токов и др. Площадки полевых станов и зернотоков должны опаживаться полосой шириной не менее 4 метров.</p> <p><b>184.</b> При уборке хлебных массивов площадью более 25 гектаров в постоянной готовности должен быть трактор с плугом для опашки зоны горения в случае пожара.</p> <p><b>185.</b> Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса <del>и землях населенных пунктов.</del></p>
<p>Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения <del>и землях запаса</del> могут <del>производиться</del> при условии соблюдения требований пожарной безопасности, установленных <del>настоящими Правилами, а также нормативными правовыми актами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, принятыми по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.</del></p>	<p>Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса <del>и землях населенных пунктов</del> могут <del>проводиться</del> при условии соблюдения требований пожарной безопасности, установленных <del>в порядке согласно приложению N 4.</del></p>
<p><b>218(1).</b> Правообладатели земельных участков (собственники земельных</p>	<p>Выжигание рисовой соломы может <del>проводиться</del> в безветренную погоду при соблюдении <del>положений пункта 63</del> настоящих Правил.</p>
<p><b>218(1).</b> Правообладатели земельных участков (собственники земельных</p>	<p><b>186.</b> Правообладатели земельных участков (собственники земельных</p>

<p>участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков) сельскохозяйственного назначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокоса на сенокосах.</p> <p><b>219.</b> Зернотока необходимо располагать от зданий, сооружений и строений не ближе 50 метров, а от <b>хлебных</b> массивов - 100 метров.</p>	<p>участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков) сельскохозяйственного назначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокоса на сенокосах.</p> <p><b>187.</b> Зернотока необходимо располагать от зданий, сооружений и строений не ближе 50 метров, а от <b>зерновых</b> массивов - <b>не менее</b> 100 метров.</p>
<p><b>220.</b> В период уборки зерновых культур и заготовки кормов запрещается:</p> <p>а) курить вне специально оборудованных мест и <b>производить</b> работы с применением открытого огня в <b>хлебных</b> массивах и вблизи от них, а также возле скирд сена и соломы;</p> <p>б) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику), имеющие неисправности, которые могут послужить причиной пожара;</p> <p>в) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) без капотов или с открытыми капотами, а также без защитных кожухов;</p> <p>г) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) без искрогасителей, за исключением случаев применения системы нейтрализации <b>отработанных</b> газов, а также без первичных средств пожаротушения;</p> <p>д) выжигать пыль в радиаторах двигателей уборочных агрегатов и автомобилей (моторной техники) паяльными лампами или другими способами;</p> <p>е) заправлять уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) в полевых условиях вне специальных площадок, оборудованных средствами пожаротушения и освещенных в ночное время.</p> <p><b>221.</b> В период уборки радиаторы двигателей, валы битеров, соломонабивателей, транспортеров и подборщиков, шнеки и другие узлы и детали уборочных агрегатов и автомобилей должны очищаться от пыли, соломы и зерна по мере необходимости, но не реже <b>двух</b> раз за смену.</p> <p><b>222.</b> Скирды (стога), навесы и штабеля грубых кормов размещаются (за</p>	<p><b>188.</b> В период уборки зерновых культур и заготовки кормов запрещается:</p> <p>а) курить вне специально оборудованных мест и <b>проводить</b> работы с применением открытого огня в <b>зерновых</b> массивах и вблизи от них, а также возле скирд сена и соломы;</p> <p>б) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику), имеющие неисправности, которые могут послужить причиной пожара;</p> <p>в) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) без капотов или с открытыми капотами, а также без защитных кожухов;</p> <p>г) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) без искрогасителей, за исключением случаев применения системы нейтрализации <b>отработавших</b> газов, а также без первичных средств пожаротушения;</p> <p>д) выжигать пыль в радиаторах двигателей уборочных агрегатов и автомобилей (моторной техники) паяльными лампами или другими способами;</p> <p>е) заправлять уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) в полевых условиях вне специальных площадок, оборудованных средствами пожаротушения и освещенных в ночное время.</p> <p><b>189.</b> В период уборки радиаторы двигателей, валы битеров, соломонабивателей, транспортеров и подборщиков, шнеки и другие узлы и детали уборочных агрегатов и автомобилей должны очищаться от пыли, соломы и зерна по мере необходимости, но не реже <b>2</b> раз за смену.</p> <p><b>190.</b> Скирды (стога), навесы и штабеля грубых кормов размещаются (за</p>

<p>исключением размещения на приусадебных участках):</p> <p>а) на расстоянии не менее 15 метров до оси линий связи;</p>	<p>исключением размещения на приусадебных участках):</p> <p>а) на расстоянии не менее 15 метров до оси линий электропередачи, связи, в том числе временных кабелей;</p>
<p>б) на расстоянии не менее 50 метров до зданий, сооружений и лесных насаждений;</p> <p>в) за пределами полос отвода и охранных зон железных дорог, придорожных полос автомобильных дорог и охранных зон воздушных линий электропередачи.</p> <p><del>223.</del> Площадки для размещения скирд (стогов), а также пары скирд (стогов) или штабелей необходимо опахивать по периметру полосой шириной не менее 4 метров. Расстояние от края распаханной полосы до скирды (стога), расположенной на площадке, должно быть не менее 15 метров, а до отдельно стоящей скирды (стога) - не менее 5 метров.</p> <p>Площадь основания одной скирды (стога) не должна превышать 150 кв. метров, а штабеля прессованного сена (соломы) - 500 кв. метров.</p> <p>Противопожарные расстояния между отдельными штабелями, навесами и скирдами (стогами) должны быть не менее 20 метров. При размещении штабелей, навесов и скирд (стогов) попарно расстояние между штабелями и навесами следует предусматривать не менее 6 метров, а между их парами - не менее 30 метров.</p> <p>Противопожарные расстояния между кварталами скирд и штабелей (в квартале допускается размещение не более 20 единиц) должны быть не менее 100 метров.</p>	<p>б) на расстоянии не менее 50 метров до зданий, сооружений и лесных насаждений;</p> <p>в) за пределами полос отвода и охранных зон железных дорог, придорожных полос автомобильных дорог и охранных зон воздушных линий электропередачи.</p> <p><del>191.</del> Площадки для размещения скирд (стогов), а также пары скирд (стогов) или штабелей необходимо опахивать по периметру полосой шириной не менее 4 метров. Расстояние от края распаханной полосы до скирды (стога), расположенной на площадке, должно быть не менее 15 метров, а до отдельно стоящей скирды (стога) - не менее 5 метров.</p> <p>Площадь основания одной скирды (стога) не должна превышать 150 кв. метров, а штабеля прессованного сена (соломы) - 500 кв. метров.</p> <p>Противопожарные расстояния между отдельными штабелями, навесами и скирдами (стогами) должны быть не менее 20 метров. При размещении штабелей, навесов и скирд (стогов) попарно расстояние между штабелями и навесами следует предусматривать не менее 6 метров, а между их парами - не менее 30 метров.</p> <p>Противопожарные расстояния между кварталами скирд и штабелей (в квартале допускается размещение не более 20 единиц) должны быть не менее 100 метров.</p>
<p><del>224. Руководитель организации организует работу по контролю температуры сена в скирдах (стогах) и штабелях сена с повышенной влажностью.</del></p> <p><del>225.</del> Агрегаты для приготовления травяной муки устанавливаются под навесом или в помещениях. Конструкции навесов и помещений из горючих материалов обрабатываются огнезащитными составами.</p>	

<p><b>226.</b> Противопожарные расстояния от пункта приготовления травяной муки до зданий, сооружений, строений и цистерн с горюче-смазочными материалами должны быть не менее 50 метров, а до открытых складов грубых кормов - не менее 150 метров.</p>	<p>Противопожарные расстояния от пункта приготовления травяной муки до зданий, сооружений, строений и цистерн с горюче-смазочными материалами должны быть не менее 50 метров, а до открытых складов грубых кормов - не менее 150 метров.</p>
	<p><b>192.</b> Агрегаты для приготовления травяной муки устанавливаются под навесом или в помещениях. Конструкции навесов и помещений из горючих материалов обрабатываются огнезащитными составами.</p>
<p><b>227.</b> Расходный топливный бак следует устанавливать вне помещения агрегата. <del>Топливопроводы должны иметь не менее 2 вентиля (один — у агрегата, второй — у топливного бака).</del></p>	<p><b>193.</b> Расходный топливный бак следует устанавливать вне помещения агрегата.</p>
<p><b>228.</b> Запрещается при обнаружении горения продукта в сушильном барабане складывать в общее хранилище приготовленный до пожара продукт в количестве не менее последних 150 килограммов и первый; полученный после ликвидации пожара продукт в количестве не менее <del>первых</del> 200 килограммов.</p> <p>Указанные продукты необходимо складировать отдельно; и не менее 48 часов осуществлять контроль за их температурным состоянием.</p> <p><b>229.</b> Приготовленную и затаренную в мешки муку необходимо выдерживать под навесом не менее 48 часов для снижения ее температуры.</p>	<p><b>194.</b> Запрещается при обнаружении горения продукта в сушильном барабане складывать в общее хранилище приготовленный до пожара продукт в количестве не менее последних 150 килограммов и первый полученный после ликвидации пожара продукт в количестве не менее 200 килограммов.</p> <p>Указанные продукты необходимо складировать отдельно и не менее 48 часов осуществлять контроль за их температурным состоянием.</p> <p><b>195.</b> Приготовленную и затаренную в мешки муку необходимо выдерживать под навесом не менее 48 часов для снижения ее температуры.</p>
<p><del>230. Хранение травяной муки необходимо осуществлять отдельно от других веществ и материалов в отдельно стоящем складе или отсеке, выделенном противопожарными стенами и перекрытиями, имеющем вытяжную вентиляцию.</del></p>	
<p><b>234.</b> Хранение муки осуществляется в отдельно стоящем складе или отсеке, выделенном противопожарными стенами и перекрытиями с устройством вентиляции. Мука хранится отдельно от других веществ и материалов.</p> <p>Попадание влаги в помещение склада не допускается. Запрещается хранить муку навалом.</p>	<p>Хранение муки осуществляется в отдельно стоящем складе или отсеке, выделенном противопожарными стенами и перекрытиями с устройством вентиляции. Мука хранится отдельно от других веществ и материалов.</p> <p>Попадание влаги в помещение склада не допускается. Запрещается хранить муку навалом.</p>

<p><b>232.</b> Мешки с мукой должны складываться в штабели высотой не более 2 метров по 2 в ряду. Проходы между рядами должны быть шириной не менее 1 метра, а вдоль стен - 0,8 метра.</p>	<p>Мешки с мукой должны складываться в штабели высотой не более 2 метров по 2 в ряду. Проходы между рядами должны быть шириной не менее 1 метра, а вдоль стен - 0,8 метра.</p>
<p><del>233. Руководитель организации в целях предотвращения самовозгорания обеспечивает контроль температуры хранящейся витаминно-травяной муки.</del></p>	
<p><b>234.</b> Помещения для обработки льна, конопли и других технических культур (далее - технические культуры) изолируются от машинного отделения.</p> <p>Выпускные трубы двигателей внутреннего сгорания, установленные в машинном отделении, следует оборудовать искрогасителями, за исключением случаев применения системы нейтрализации <del>отработанных</del> газов. На выводе выпускных труб через <del>горючие</del> конструкции должна устраиваться противопожарная разделка.</p>	<p><b>196.</b> Помещения для обработки льна, конопли и других технических культур (далее - технические культуры) изолируются от машинного отделения.</p> <p>Выпускные трубы двигателей внутреннего сгорания, установленные в машинном отделении, следует оборудовать искрогасителями, за исключением случаев применения системы нейтрализации <del>отработавших</del> газов. На выводе выпускных труб через конструкции <del>из горючих материалов</del> должна устраиваться противопожарная разделка.</p>
<p><b>235.</b> Хранение сырья технических культур производится в стогах, шохак (под навесами), закрытых складах, а волокна и пакли - только в закрытых складах.</p> <p><b>236.</b> При первичной обработке технических культур запрещается:</p> <p>а) хранение и обмолот льна на территории ферм, ремонтных мастерских, гаражей и <del>т.п.</del>;</p> <p>б) въезд автомашин, тракторов в производственные помещения, склады готовой продукции и шохи. Машины должны останавливаться на расстоянии не менее 5 метров, а тракторы - не менее 10 метров от указанных зданий, скирд и шох;</p> <p>в) устройство печного отопления в мяльно-трепальном цехе.</p> <p><b>237.</b> Автомобили, тракторы и другие самоходные машины, въезжающие на территорию пункта обработки льна, оборудуются исправными искрогасителями, за исключением случаев применения системы нейтрализации <del>отработанных</del> газов.</p>	<p><b>197.</b> Хранение сырья технических культур производится в стогах, шохак (под навесами), закрытых складах, а волокна и пакли - только в закрытых складах.</p> <p><b>198.</b> При первичной обработке технических культур запрещается:</p> <p>а) хранение и обмолот льна на территории ферм, ремонтных мастерских, гаражей и <del>др.</del>;</p> <p>б) въезд автомашин, тракторов в производственные помещения, склады готовой продукции и шохи. Машины должны останавливаться на расстоянии не менее 5 метров, а тракторы - не менее 10 метров от указанных зданий, скирд и шох;</p> <p>в) устройство печного отопления в мяльно-трепальном цехе.</p> <p><b>199.</b> Автомобили, тракторы и другие самоходные машины, въезжающие на территорию пункта обработки льна, оборудуются исправными искрогасителями, за исключением случаев применения системы нейтрализации <del>отработавших</del> газов.</p>

**238.** Транспортные средства при подъезде к скирдам (шохам), штабелям и навесам, где хранятся грубые корма и волокнистые материалы должны быть обращены стороной, противоположной направлению выхода **отработанных** газов из выпускных систем двигателей, иметь исправные искрогасители, за исключением случаев применения системы нейтрализации **отработанных** газов, и останавливаться от скирд (шохов) на расстоянии не менее 3 метров.

Во время погрузки грубых кормов и волокнистых материалов в кузов автомобиля двигатель его должен быть заглушен. Движение автомобиля может быть разрешено только после осмотра места стоянки автомобиля и уборки сена (соломы), находящегося вблизи выпускной трубы.

**239.** Естественная сушка тресты должна **производиться** на специально отведенных участках.

Искусственную сушку тресты необходимо **производить** только в специальных сушилках, ригах (овинах).

**240.** Конструкция печей, устраиваемых в ригах (овинах) для сушки тресты, должна исключать возможность попадания искр внутрь помещения.

В сушилках и ригах (овинах) устройство над печью колосников для укладки льна не разрешается. Расстояние от печи до **горючих** конструкций должно составлять не менее 1 метра. Колосники со стороны печи должны иметь ограждение, выполненное из негорючих материалов, высотой до перекрытия.

**241.** В сушилках и ригах (овинах) следует соблюдать следующие требования:

**а)** температура теплоносителя при сушке тресты должна быть не более 80 градусов Цельсия, а при сушке головок - не более 50 градусов Цельсия;

**б)** вентилятор следует включать не ранее чем через 1 час после начала топки;

**в)** после одной смены работы сушилки необходимо удалить золу из топочного пространства, осадочных камер, циклона-искрогасителя и камеры смешения. Дымовые трубы следует очищать не реже чем через 10 дней работы сушилки;

Транспортные средства при подъезде к скирдам (шохам), штабелям и навесам, где хранятся грубые корма и волокнистые материалы, **должны быть** обращены стороной, противоположной направлению выхода **отработавших** газов из выпускных систем двигателей, иметь исправные искрогасители, за исключением случаев применения системы нейтрализации **отработавших** газов, и останавливаться от скирд (шохов) на расстоянии не менее 3 метров.

Во время погрузки грубых кормов и волокнистых материалов в кузов автомобиля двигатель его должен быть заглушен. Движение автомобиля может быть разрешено только после осмотра места стоянки автомобиля и уборки сена (соломы), находящегося вблизи выпускной трубы.

**200.** Естественная сушка тресты должна **проводиться** на специально отведенных участках.

Искусственную сушку тресты необходимо **проводить** только в специальных сушилках, ригах (овинах).

Конструкция печей, устраиваемых в ригах (овинах) для сушки тресты, должна исключать возможность попадания искр внутрь помещения.

В сушилках и ригах (овинах) устройство над печью колосников для укладки льна не разрешается. Расстояние от печи до конструкций **из горючих материалов** должно составлять не менее 1 метра. Колосники со стороны печи должны иметь ограждение, выполненное из негорючих материалов, высотой до перекрытия.

В сушилках и ригах (овинах) следует соблюдать следующие требования:

температура теплоносителя при сушке тресты должна быть не более 80 градусов Цельсия, а при сушке головок - не более 50 градусов Цельсия;

вентилятор следует включать не ранее чем через 1 час после начала топки;

после одной смены работы сушилки необходимо удалить золу из топочного пространства, осадочных камер, циклона-искрогасителя и камеры смешения. Дымовые трубы следует очищать не реже чем через 10 дней работы сушилки;

⇒ очистку лотков и сушильных камер от опавшей тресты и различных отходов необходимо производить каждый раз перед загрузкой новой тресты для сушки. Запрещается хранение запаса тресты и льноволокна в помещении сушилки;

⇒ после загрузки тресты в ригу необходимо убрать опавшие и свисающие с колосников стебли, тщательно очистить от тресты печь, стены, пол. Запрещается складировать тресту вплотную к зданию сушилки.

**242.** Помещение мяльно-трепального агрегата должно иметь вытяжную вентиляцию, а трепальные агрегаты оборудуются зонтами. Агрегаты следует со всех сторон закрывать съемными откидными щитами, не допускающими распространение пыли по помещению.

**243.** К задвижкам (шиберам), устанавливаемым перед и после вентиляторов вентиляционных труб, обеспечивается свободный доступ.

**244.** Количество тресты, находящейся в производственном помещении, не должно превышать сменную потребность. Запрещается складировать тресту в штабели ближе 3 метров от машин.

Готовую продукцию из помещений следует убирать на склад не реже 2 раз в смену.

**245.** Ежедневно по окончании рабочего дня помещение мяльно-трепального цеха должно тщательно убираться - очищаться от волокна, пыли и костры. Станки, стены и внутренние поверхности покрытия цеха обметаются, а костросборники очищаются.

**246.** В сушилках табака стеллажи и этажерки изготавливаются из негорючих материалов. В огневых сушилках над жаровыми трубами устраиваются металлические козырьки, защищающие их от попадания табака.

## XI. Объекты транспортной инфраструктуры

очистку лотков и сушильных камер от опавшей тресты и различных отходов необходимо производить каждый раз перед загрузкой новой тресты для сушки. Запрещается хранение запаса тресты и льноволокна в помещении сушилки;

после загрузки тресты в ригу необходимо убрать опавшие и свисающие с колосников стебли, тщательно очистить от тресты печь, стены, пол. Запрещается складировать тресту вплотную к зданию сушилки.

**201.** Помещение мяльно-трепального агрегата должно иметь вытяжную вентиляцию, а трепальные агрегаты оборудуются зонтами. Агрегаты следует со всех сторон закрывать съемными откидными щитами, не допускающими распространение пыли по помещению.

**202.** К задвижкам (шиберам), устанавливаемым перед и после вентиляторов вентиляционных труб, обеспечивается свободный доступ.

**203.** Количество тресты, находящейся в производственном помещении, не должно превышать сменную потребность. Запрещается складировать тресту в штабели ближе 3 метров от машин и агрегатов.

Готовую продукцию из помещений следует убирать на склад не реже 2 раз в смену.

**204.** Ежедневно по окончании рабочего дня помещение мяльно-трепального цеха должно тщательно убираться - очищаться от волокна, пыли и костры. Станки, стены и внутренние поверхности покрытия цеха обметаются, а костросборники очищаются.

**205.** В сушилках табака стеллажи и этажерки изготавливаются из негорючих материалов. В огневых сушилках над жаровыми трубами устраиваются металлические козырьки, защищающие их от попадания табака.

## XI. Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры

**206.** Руководитель организации обеспечивает выполнение требований пожарной безопасности при эксплуатации железнодорожного подвижного состава в части надлежащей эксплуатации, ремонта и технического

обслуживания систем противопожарной защиты, предусмотренных техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности железнодорожного подвижного состава" (ТР ТС 001/2011), техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта" (ТР ТС 002/2011) и техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта" (ТР ТС 003/2011).

~~247. Руководитель~~ организации в отношении помещений для хранения (стоянки) транспорта в количестве более 25 единиц, ~~расположенных на объектах транспортной инфраструктуры,~~ обеспечивает разработку плана расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации при пожаре, а также оснащение указанных помещений и площадок открытого хранения транспортных средств (кроме индивидуальных) буксирными тросами и штангами из расчета 1 трос (штанга) на 10 единиц техники.

207. На объектах транспортной инфраструктуры, предусмотренных положениями Федерального закона "О транспортной безопасности", руководитель организации в отношении помещений для хранения (стоянки) транспорта в количестве более 25 единиц обеспечивает разработку плана расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации при пожаре, а также оснащение указанных помещений и площадок открытого хранения транспортных средств (кроме индивидуальных) буксирными тросами и штангами из расчета 1 трос (штанга) на 10 единиц техники.

~~248.~~ Переезды и переходы через внутриобъектовые железнодорожные пути должны быть свободны для проезда пожарных автомобилей. ~~Количество переездов~~ через пути должно быть не менее 2.

208. Переезды и переходы через внутриобъектовые железнодорожные пути должны быть свободны для проезда пожарных автомобилей. ~~Переездов~~ через пути должно быть не менее 2 штук.

249. В помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта запрещается:

209. В помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта запрещается:

а) устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем предусмотренное в проектной документации на ~~данный~~ объект защиты, нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями;

устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем ~~количество,~~ предусмотренное в проектной документации на ~~такой~~ объект защиты, нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями;

б) загромождать выездные ворота и проезды;

загромождать выездные ворота и проезды;

~~в) производить~~ кузнечные, термические, сварочные, малярные и деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

~~проводить~~ кузнечные, термические, сварочные, малярные и деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

г) оставлять транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии утечки топлива и масла;

оставлять транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии утечки топлива и масла;

д) заправлять горючим и сливать из транспортных средств топливо;

е) хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла;

ж) подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах, за исключением тяговых аккумуляторных батарей электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей, не выделяющих при зарядке и эксплуатации горючие газы;

з) подогревать двигатели открытым огнем, пользоваться открытыми источниками огня для освещения;

~~и) устанавливать транспортные средства, предназначенные для перевозки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов.~~

**250.** Руководитель организации обеспечивает наличие на каждой станции метрополитена оперативного плана пожаротушения, инструкции о мерах пожарной безопасности, плана эвакуации пассажиров, инструкции о порядке действия работников метрополитена при работе шахт тоннельной вентиляции в случае задымления или пожара.

Указанные документы должны находиться в помещении дежурного по станции. Второй экземпляр оперативного плана пожаротушения хранится в кассе у старшего кассира и выдается по первому требованию руководителя тушения пожара.

**254.** Места примыкания действующих тоннелей и станций метро к строящимся и реконструируемым объектам защиты до начала проведения работ ограждаются негорючими дымонепроницаемыми перегородками. При организации работ в местах примыкания к действующим линиям метрополитена обеспечивается наличие телефонной связи с дежурным персоналом станции.

**252.** Шкафы для одежды сотрудников метрополитена, устанавливаемые в подземном пространстве метрополитена, выполняются из негорючих материалов.

**253.** В подземных сооружениях станции допускается хранение в специально отведенном месте не более 2 баллонов ~~с газами~~ емкостью не более 5 литров каждый.

заправлять горючим и сливать из транспортных средств топливо;

хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла;

подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах, за исключением тяговых аккумуляторных батарей электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей, не выделяющих при зарядке и эксплуатации горючие газы;

подогревать двигатели открытым огнем, пользоваться открытыми источниками огня для освещения.

**Транспортные средства, предназначенные для перевозки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов, должны размещаться обособленно от других транспортных средств.**

**210.** Руководитель организации обеспечивает наличие на каждой станции метрополитена оперативного плана пожаротушения, инструкции о мерах пожарной безопасности, плана эвакуации пассажиров, инструкции о порядке действия работников метрополитена при работе шахт тоннельной вентиляции в случае задымления или пожара.

Указанные документы должны находиться в помещении дежурного по станции. Второй экземпляр оперативного плана пожаротушения хранится в кассе у старшего кассира и выдается по первому требованию руководителя тушения пожара.

**211.** Места примыкания действующих тоннелей и станций метро к строящимся и реконструируемым объектам защиты до начала проведения работ ограждаются негорючими дымонепроницаемыми перегородками. При организации работ в местах примыкания к действующим линиям метрополитена обеспечивается наличие телефонной связи с дежурным персоналом станции.

**212.** Шкафы для одежды сотрудников метрополитена, устанавливаемые в подземном пространстве метрополитена, выполняются из негорючих материалов.

**213.** В подземных сооружениях станции допускается хранение в специально отведенном месте не более 2 **газовых** баллонов емкостью не

<p><del>254.</del> Плановые огневые работы в подземных сооружениях метрополитена проводятся только в ночное время после снятия напряжения в <del>электросети.</del></p> <p><del>255.</del> <del>Завоз</del> горюче-смазочных материалов <del>в тоннели</del> должен осуществляться на оборудованном для этих целей моторельсовом транспорте в специальных раздаточных емкостях в ночное время (при отсутствии пассажиров в метрополитене).</p>	<p>более 5 литров каждый.</p> <p>214. Плановые огневые работы в подземных сооружениях метрополитена проводятся только в ночное время после снятия напряжения в электрической сети.</p> <p>215. Доставка горюче-смазочных материалов для выполнения технологических работ в тоннеле (тоннелях) должна осуществляться на оборудованном для этих целей моторельсовом транспорте в специальных раздаточных емкостях в ночное время (при отсутствии пассажиров в метрополитене).</p>
<p><del>256.</del> Транспорт, приспособленный для перевозки горюче-смазочных материалов в тоннелях, оснащается <del>первичными средствами пожаротушения.</del></p> <p>257. Для проверки противопожарного режима в помещениях станций и кабельных коллекторах на аварийной доске в кабинах и помещениях дежурных по станциям и постах диспетчерской сигнализации должны находиться ключи, промаркированные в соответствии с нумерацией помещений.</p> <p><del>258.</del> При проведении ремонтных работ в подземном пространстве метрополитена применяются металлические леса.</p> <p>259. В действующих тоннелях запрещается проводить работы с газогенераторами, а также разогревать битум.</p> <p>260. В помещениях машинных залов, эскалаторов и в демонтажных камерах запрещается складирование запасных частей, смазочных и других материалов.</p> <p>264. Покраску кабельных линий в тоннелях следует осуществлять только в ночное время.</p> <p>262. Вагоны электропоездов оборудуются исправным устройством связи "пассажир - машинист" и <del>первичными средствами пожаротушения.</del></p>	<p>Транспорт, приспособленный для перевозки горюче-смазочных материалов в тоннелях, оснащается не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага 55В.</p> <p>216. Для проверки противопожарного режима в помещениях станций и кабельных коллекторах на аварийной доске в кабинах и помещениях дежурных по станциям и постах диспетчерской сигнализации должны находиться ключи, промаркированные в соответствии с нумерацией помещений.</p> <p>217. При проведении ремонтных работ в подземном пространстве метрополитена применяются металлические леса.</p> <p>218. В действующих тоннелях запрещается проводить работы с газогенераторами, а также разогревать битум.</p> <p>219. В помещениях машинных залов, эскалаторов и в демонтажных камерах запрещается складирование запасных частей, смазочных и других материалов.</p> <p>220. Покраску кабельных линий в тоннелях следует осуществлять только в ночное время.</p> <p>221. Вагоны электропоездов оборудуются исправным устройством связи "пассажир - машинист" и огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага 2А, 21В, Е и покрывал для изоляции очага возгорания в количестве не менее 2 огнетушителей и 2 покрывал. Место установки огнетушителей и покрывал для изоляции очага возгорания обозначается</p>

	соответствующими указательными знаками.
<p><b>263.</b> Электропечи, устанавливаемые в кабинах машинистов, должны <del>хорошо укрепляться и иметь самостоятельную защиту</del>. На печах и вблизи них не допускается размещение горючих материалов.</p>	<p><b>222.</b> Электропечи, устанавливаемые в кабинах машинистов, должны <del>надежно крепиться и иметь аппарат защиты от короткого замыкания</del>. На печах и вблизи <del>от</del> них не допускается размещение горючих материалов.</p>
<p><b>264.</b> Торговые киоски допускается устанавливать только в наземных вестибюлях станций метрополитена и в <del>подуличных</del> переходах. Торговые киоски должны <del>выполняться</del> из негорючих материалов и размещаться с таким расчетом, чтобы они не препятствовали проходу пассажиров.</p>	<p><b>223.</b> Торговые киоски допускается устанавливать только в наземных вестибюлях станций метрополитена и в <del>подземных</del> <del>уличных</del> переходах. Торговые киоски должны <del>быть изготовлены</del> из негорючих материалов и размещаться с таким расчетом, чтобы они не препятствовали проходу пассажиров <del>и не снижали ширины пути эвакуации, установленной требованиями пожарной безопасности</del>.</p>
<p><b>265.</b> Для отопления киосков должны применяться масляные электрорадиаторы или <del>электропанели</del>.</p> <p><b>266.</b> Киоски оснащаются <del>охранно</del>-пожарной сигнализацией с выводом сигнала в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала станции, а также первичными средствами пожаротушения или жидкостными автономными установками пожаротушения.</p> <p><b>267.</b> В киосках, установленных в вестибюлях станций метрополитена, запрещается:</p> <p>торговля (пользование) легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами, товарами в аэрозольной упаковке, пиротехническими изделиями и другими огнеопасными материалами;</p> <p>хранение товара, упаковочного материала, торгового инвентаря и тары.</p> <p><b>268.</b> В <del>паровозных</del> депо и базах запаса локомотивов (паровозов) запрещается:</p> <p>а) ставить в депо паровозы с действующими топками, а также растапливать их в стойлах за пределами вытяжных зонтов;</p> <p>б) чистить топки и зольники в стойлах депо в неустановленных местах;</p> <p>в) устанавливать подвижной состав с легковоспламеняющимися и</p>	<p>Для отопления киосков должны применяться масляные электрорадиаторы или <del>электрообогреватели</del> конвективного типа.</p> <p>Киоски оснащаются <del>автоматической</del> пожарной сигнализацией с выводом сигнала в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала станции, а также первичными средствами пожаротушения или жидкостными автономными установками пожаротушения.</p> <p>В киосках, установленных в вестибюлях станций метрополитена, запрещается:</p> <p>торговля (пользование) легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами, товарами в аэрозольной упаковке, пиротехническими изделиями и другими огнеопасными материалами;</p> <p>хранение товара <del>в размере более суточной потребности</del>, упаковочного материала, торгового инвентаря и тары.</p> <p><b>224.</b> В <del>локомотивных</del> депо и базах запаса локомотивов (паровозов) запрещается:</p> <p>а) ставить в депо паровозы с действующими топками, а также растапливать их в стойлах за пределами вытяжных зонтов;</p> <p>б) чистить топки и зольники в стойлах депо в неустановленных местах;</p>

горючими жидкостями, горючими газами, опасными и другими горючими грузами на расстоянии менее 50 метров от установленного места чистки топки паровоза;

г) ставить в стойла депо цистерны с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также порожние цистерны из-под указанных жидкостей без их предварительной пропарки.

**269.** В шлакоуборочных канавах и местах чистки топок шлак и изгарь должны заливаться водой и регулярно убираться.

**270.** На объектах защиты ~~железнодорожного транспорта~~ запрещается эксплуатировать:

площадки, отводимые под промывочно-пропарочные станции (пункты), не отвечающие требованиям типового технологического процесса станций, ~~а также расположенные от железнодорожных путей, ближайших станционных и тракционных путей на расстоянии менее 30 метров, а от соседних железнодорожных зданий и сооружений – менее 50 метров;~~

участки территории, на которых производится обработка цистерн, без твердого покрытия, не допускающего проникновения нефтепродуктов в грунт.

**274.** При обработке на промывочно-пропарочных станциях (пунктах):

подача цистерн к месту их обработки ~~производится~~ только тепловозами (мотовозами), оборудованными искрогасителями. При подаче цистерн устанавливается прикрытие не менее чем из ~~двух~~ 4-осных вагонов. Приближение тепловозов к местам очистки ближе 20 метров не допускается, что должно обозначаться сигналом, запрещающим дальнейшее движение;

сливные приборы, крышки колпаков и загрузочные люки цистерн закрываются;

обработанные цистерны оборудуются исправной запорной арматурой.

**272.** Запрещается производить заправку клапанов сливных приборов цистерн на путях, не оборудованных желобами или другими приспособлениями для улавливания остатков нефтепродуктов.

в) устанавливать подвижной состав с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами, опасными и другими горючими грузами на расстоянии менее 50 метров от установленного места чистки топки паровоза;

г) ставить в стойла депо цистерны с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также порожние цистерны из-под указанных жидкостей без их предварительной пропарки.

**225.** В шлакоуборочных канавах и местах чистки топок шлак и изгарь должны заливаться водой и регулярно убираться.

**226.** На объектах защиты, ~~относящихся к железнодорожному транспорту~~, запрещается эксплуатировать:

а) площадки, отводимые под промывочно-пропарочные станции (пункты), не отвечающие требованиям типового технологического процесса станций;

б) участки территории, на которых производится обработка цистерн, без твердого покрытия, не допускающего проникновения нефтепродуктов в грунт.

**227.** При обработке на промывочно-пропарочных станциях (пунктах):

а) подача цистерн к месту их обработки ~~проводится~~ только тепловозами (мотовозами), оборудованными искрогасителями. При подаче цистерн устанавливается прикрытие не менее чем из ~~2~~ 4-осных вагонов. Приближение тепловозов к местам очистки ближе 20 метров не допускается, что должно обозначаться сигналом, запрещающим дальнейшее движение;

б) сливные приборы, крышки колпаков и загрузочные люки цистерн закрываются;

в) обработанные цистерны оборудуются исправной запорной арматурой.

**228.** Запрещается производить заправку клапанов сливных приборов цистерн на путях, не оборудованных желобами или другими приспособлениями для улавливания остатков нефтепродуктов.

Люки и приямки на отстойниках и трубопроводах должны быть постоянно закрыты крышками.

При заправке клапанов используются только аккумуляторные фонари и искробезопасный инструмент.

**273.** Запрещается эксплуатировать без заземления резервуары, трубопроводы, эстакады, цистерны под сливом и сливоналивные железнодорожные пути.

**274.** Металлические переносные и передвижные лестницы оборудуются медными крючками и резиновыми подушками под стыками.

**275.** Внутри котлов и цистерн допускается освещение только аккумуляторными фонарями во взрывозащищенном исполнении. Включать и выключать фонарь следует вне цистерн.

**276.** Эстакады и площадки необходимо очищать от остатков нефтепродуктов не реже 1 раза в смену.

**277.** На территории промывочно-пропарочных станций (пунктов) запрещается:

а) пользоваться при работе внутри котла цистерны обувью, подбитой стальными пластинами или гвоздями;

б) сливать остатки легковоспламеняющейся и (или) горючей жидкости вместе с водой и конденсатом в общую канализационную сеть, в открытые канавы, в кюветы, под откос и др.;

в) применять для спуска людей в цистерну переносные стальные лестницы, а также деревянные лестницы, обитые сталью;

г) оставлять обтирочные материалы внутри осматриваемых цистерн и на их наружных частях;

д) осуществлять въезд локомотивов в депо очистки и под эстакады.

**278.** Полосы отвода и охранные зоны железных дорог (в том числе переведенных на консервацию) должны быть очищены от валежника,

Люки и приямки на отстойниках и трубопроводах должны быть постоянно закрыты крышками.

При заправке клапанов используются только аккумуляторные фонари и искробезопасный инструмент.

**229.** Запрещается эксплуатировать без заземления резервуары, трубопроводы, эстакады, цистерны под сливом и сливоналивные железнодорожные пути.

**230.** Металлические переносные и передвижные лестницы оборудуются медными крючками и резиновыми подушками под стыками.

**231.** Внутри котлов и цистерн допускается освещение только аккумуляторными фонарями во взрывозащищенном исполнении. Включать и выключать фонарь следует вне цистерн.

**232.** Эстакады и площадки необходимо очищать от остатков нефтепродуктов не реже 1 раза в смену.

**233.** На территории промывочно-пропарочных станций (пунктов) запрещается:

а) пользоваться при работе внутри котла цистерны обувью, подбитой стальными пластинами или гвоздями;

б) сливать остатки легковоспламеняющейся и (или) горючей жидкости вместе с водой и конденсатом в общую канализационную сеть, открытые канавы, кюветы, под откос и др.;

в) применять для спуска людей в цистерну переносные стальные лестницы, а также деревянные лестницы, обитые сталью;

г) оставлять обтирочные материалы внутри осматриваемых цистерн и на их наружных частях;

д) осуществлять въезд локомотивов в депо очистки и под эстакады.

**234.** Полосы отвода и охранные зоны железных дорог (в том числе переведенных на консервацию) должны быть очищены от валежника,

порубочных остатков и кустарника (за исключением деревьев и кустарников, отнесенных к художественно-ландшафтному оформлению дорог и сооружений, а также к защитным лесополосам), шпал железнодорожных деревянных отработанных и бракованных, а также других горючих отходов. Указанные материалы следует своевременно вывозить с полосы отвода.

В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта.

~~279.~~ Разлитые на железнодорожных путях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости должны засыпаться песком, землей и удаляться ~~с учетом требований законодательства Российской Федерации в области охраны природы.~~

~~280.~~ Шпалы и брусья при временном хранении на перегонах, станциях и звеносборочных базах укладываются в штабели.

Площадка под штабели должна быть очищена от сухой травы и другого горючего материала и по периметру окопана или опажена на ширину не менее 3 метров.

~~281.~~ Штабели шпал и брусьев могут укладываться параллельно пути на расстоянии не менее 30 метров от объектов защиты, 10 метров - от путей организованного движения поездов, 6 метров - от других путей и не менее полуторной высоты опоры от оси линий электропередачи и связи. Расстояние между штабелями шпал должно быть не менее 1 метра, а между каждой парой штабелей - не менее 20 метров.

~~282.~~ Запрещается складирование сена, соломы и дров:

а) на расстоянии менее 50 метров от мостов, путепроводов, путевых сооружений и путей организованного движения поездов, а также лесных насаждений;

б) на расстоянии менее 15 метров от оси линий связи;

в) в пределах охранных зон воздушных линий электропередачи.

порубочных остатков и кустарника (за исключением деревьев и кустарников, отнесенных к художественно-ландшафтному оформлению дорог и сооружений, а также к защитным лесополосам), шпал железнодорожных деревянных отработанных и бракованных, а также других горючих отходов. Указанные материалы следует своевременно вывозить с полосы отвода.

В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта.

235. Разлитые на железнодорожных путях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости должны засыпаться песком, землей и удаляться.

236. Шпалы и брусья при временном хранении на перегонах, станциях и звеносборочных базах укладываются в штабели.

Площадка под штабели должна быть очищена от сухой травы и другого горючего материала и по периметру окопана или опажена на ширину не менее 3 метров.

Штабели шпал и брусьев могут укладываться параллельно пути на расстоянии не менее 30 метров от объектов защиты, 10 метров от путей организованного движения поездов, 6 метров от других путей и не менее полуторной высоты опоры от оси линий электропередачи и связи. Расстояние между штабелями шпал должно быть не менее 1 метра, а между каждой парой штабелей не менее 20 метров.

237. Запрещается складирование сена, соломы и дров:

а) на расстоянии менее 50 метров от мостов, путепроводов, путевых сооружений и путей организованного движения поездов, а также от лесных насаждений;

б) на расстоянии менее 15 метров от оси линий связи;

в) в пределах охранных зон воздушных линий электропередачи.

<p><b>283.</b> Запрещается в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.</p>	<p><b>238.</b> Запрещается в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.</p>
	<p><b>239.</b> Сжигание порубочных остатков и горючих материалов на земельных участках в границах полос отвода и охранных зон железных дорог (за исключением участков, находящихся на торфяных почвах, в пределах населенных пунктов, на участках, граничащих с особыми природными зонами) может производиться владельцем железнодорожных путей в безветренную погоду при условии, что:</p> <p>а) в районе сжигания установился устойчивый снежный покров толщиной не менее 5 сантиметров, весь процесс сжигания осуществляется под контролем представителей владельца железнодорожных путей;</p> <p>б) участок для сжигания находится на расстоянии не менее 10 метров от леса, объектов железнодорожного транспорта;</p> <p>в) участок для сжигания отделен противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;</p> <p>г) территория вокруг участка для сжигания очищена в радиусе не менее 15 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов, на территории, включающей участок для сжигания, не действует особый противопожарный режим.</p>
<p><b>284.</b> На территории лесных насаждений мосты должны окаймляться минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра по внешнему периметру полосы отвода.</p> <p><b>285.</b> Земляные участки под мостами в радиусе 50 метров должны быть очищены от сухой травы, кустарника, валежника, мусора и других горючих материалов.</p> <p><b>286.</b> На всех мостах и путепроводах запрещается:</p> <p>а) устраивать под ними места стоянки для судов, плотов, барж и лодок;</p>	<p><b>240.</b> На территории лесных насаждений мосты должны окаймляться минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра по внешнему периметру полосы отвода.</p> <p>Земляные участки под мостами в радиусе 50 метров должны быть очищены от сухой травы, кустарника, валежника, мусора и других горючих материалов.</p> <p>На всех мостах и путепроводах запрещается:</p> <p>устраивать под ними места стоянки для судов, плотов, барж и лодок;</p>

<p><del>б)</del> <b>производить</b> заправку керосиновых фонарей и баков бензомоторных агрегатов;</p> <p><del>в)</del> содержать пролетные строения и другие конструкции не очищенными от нефтепродуктов;</p> <p><del>г)</del> производить под мостами выжигание сухой травы, а также сжигание кустарника и другого горючего материала;</p> <p><del>д)</del> производить огневые работы без разрешения руководителя организации.</p> <p><b>287.</b> Руководитель организации обеспечивает наличие в местах расположения путевых машинных станций (при отсутствии искусственных и естественных источников водоснабжения) запаса воды для нужд пожаротушения из расчета 50 куб. метров на <del>15</del> 20 вагонов.</p> <p><b>288.</b> Каждое передвижное формирование железнодорожного транспорта должно иметь телефонную связь с ближайшей железнодорожной станцией для вызова пожарной охраны. В пунктах стоянки вагонов путевых машинных станций устанавливается сигнал оповещения о пожаре.</p> <p><b>288(1).</b> Пассажирские вагоны, локомотивы и моторвагонный подвижной состав обеспечиваются средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от <del>токсичных продуктов горения</del> из расчета не менее одного средства на каждого работника поездной бригады и не менее одного средства на каждого работника локомотивной бригады.</p>	<p><b>проводить</b> заправку керосиновых фонарей и баков бензомоторных агрегатов;</p> <p>содержать пролетные строения и другие конструкции не очищенными от нефтепродуктов;</p> <p>производить под мостами выжигание сухой травы, а также сжигание кустарника и другого горючего материала;</p> <p>производить огневые работы без разрешения руководителя организации.</p> <p><b>241.</b> Руководитель организации обеспечивает наличие в местах расположения путевых машинных станций (при отсутствии искусственных и естественных источников водоснабжения) запаса воды для нужд пожаротушения из расчета 50 куб. метров на 20 вагонов.</p> <p><b>242.</b> Каждое передвижное формирование железнодорожного транспорта должно иметь телефонную связь с ближайшей железнодорожной станцией для вызова пожарной охраны. В пунктах стоянки вагонов путевых машинных станций устанавливается сигнал оповещения о пожаре.</p> <p><b>243.</b> Пассажирские вагоны, локомотивы и моторвагонный подвижной состав обеспечиваются средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от <b>опасных факторов пожара</b> из расчета не менее одного средства на каждого работника поездной бригады и не менее одного средства на каждого работника локомотивной бригады.</p>
<p align="center"><b>XII. Транспортирование пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов</b></p> <p><b>289.</b> При организации перевозок пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов следует выполнять требования <del>правил</del> и другой утвержденной в установленном порядке <del>нормативно</del>-технической документации по их транспортировке.</p> <p>Запрещается эксплуатация автомобилей, перевозящих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, без заземления, первичных средств пожаротушения, а также не промаркированных в соответствии со</p>	<p align="center"><b>XII. Транспортирование пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов</b></p> <p><b>244.</b> При организации перевозок пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов следует выполнять требования <b>настоящих Правил</b> и другой утвержденной в установленном порядке технической документации по их транспортировке.</p> <p>Запрещается эксплуатация автомобилей, перевозящих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, без заземления, первичных средств пожаротушения, а также не промаркированных в соответствии со</p>

степенью опасности груза и не оборудованных исправными искрогасителями, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработавших газов.

**290.** Упаковка пожаровзрывоопасных веществ и материалов, которые выделяют легковоспламеняющиеся, ядовитые, едкие, коррозионные пары или газы, становятся взрывчатыми при высыхании, могут воспламеняться при взаимодействии с воздухом и влагой, а также веществ и материалов, обладающих окисляющими свойствами, должна быть герметичной.

**291.** Пожароопасные вещества и материалы в стеклянной таре упаковываются в прочные ящики или обрешетки (деревянные, пластмассовые, металлические) с заполнением свободного пространства ~~соответствующими~~ негорючими прокладочными и впитывающими материалами, исключающими разгерметизацию тары.

**292.** Запрещается погрузка в один вагон или контейнер пожаровзрывоопасных веществ и материалов, не разрешенных к совместной перевозке.

**293.** При погрузке в вагоны ~~ящики с кислотами~~ ставятся в противоположную сторону от ящиков с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

**294.** Запрещается эксплуатация транспортеров, норий, самотечных и пневматических труб с неисправными и негерметичными укрытиями мест выделения пыли. Вентиляция должна обеспечивать постоянное и эффективное удаление пыли из-под укрытий.

**295.** Запрещается эксплуатировать пневмотранспортные и самотечные устройства (при движении продукта в трубопроводах) при скоплении пыли в трубопроводах.

**296.** Пуск транспортеров и пневмотранспортных устройств производится после проверки их работы на холостом ходу, отсутствия в них посторонних предметов, наличия смазки в подшипниках, и исправности всех устройств защиты.

**297.** Автоблокировка электродвигателей технологического оборудования с электродвигателями воздуходувных машин, из которых продукт поступает в соответствующую пневмотранспортную сеть, должна находиться в исправном

степенью опасности груза и не оборудованных исправными искрогасителями, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработавших газов.

**245.** Упаковка пожаровзрывоопасных веществ и материалов, которые выделяют легковоспламеняющиеся, ядовитые, едкие, коррозионные пары или газы, становятся взрывчатыми при высыхании и могут воспламеняться при взаимодействии с воздухом и влагой, а также веществ и материалов, обладающих окисляющими свойствами, должна быть герметичной.

Пожароопасные вещества и материалы в стеклянной таре упаковываются в прочные ящики или обрешетки (деревянные, пластмассовые, металлические) с заполнением свободного пространства негорючими прокладочными и впитывающими материалами, исключающими разгерметизацию тары.

**246.** Запрещается погрузка в один вагон или контейнер пожаровзрывоопасных веществ и материалов, не разрешенных к совместной перевозке.

~~Ящики с кислотами при их~~ погрузке в вагоны ставятся в противоположную сторону от ящиков с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

**247.** Запрещается эксплуатация транспортеров, норий, самотечных и пневматических труб с неисправными и негерметичными укрытиями мест выделения пыли. Вентиляция должна обеспечивать постоянное и эффективное удаление пыли из-под укрытий.

**248.** Запрещается эксплуатировать пневмотранспортные и самотечные устройства (при движении продукта в трубопроводах) при скоплении пыли в трубопроводах.

Пуск транспортеров и пневмотранспортных устройств производится после проверки их работы на холостом ходу, отсутствия в них посторонних предметов, наличия смазки в подшипниках и исправности всех устройств защиты.

**249.** Автоблокировка электродвигателей технологического оборудования с электродвигателями воздуходувных машин, из которых продукт поступает в соответствующую пневмотранспортную сеть, должна находиться в исправном

состоянии и проверяться при каждом пуске оборудования.

**298.** Запрещается эксплуатация неисправных винтовых транспортеров и норий (в том числе при отсутствии зазора между винтом и стенкой желоба, трении лент и задевании ковшей о стенки желоба).

**299.** Ролики транспортеров и натяжные барабаны должны свободно вращаться. Не допускается буксование ленты, а также смазывание приводных барабанов битумом, канифолью и другими горючими материалами.

**300.** Кнопки для остановки работы технологического оборудования цеха и выключения аспирационной и вентиляционной систем при загорании в нориях, самотечных и пневматических трубах и на других транспортерах должны устанавливаться на каждом этаже около лестничной клетки и находиться в исправном состоянии.

**301.** Запрещается эксплуатировать аспирационные линии и линии транспортировки измельченных материалов с отключенными или неисправными системами противопожарной защиты.

**302.** На транспортном средстве, перевозящем пожаровзрывоопасные вещества, а также на каждом грузовом месте, на котором находятся эти вещества и материалы, должны быть знаки безопасности.

**303.** Руководитель организации обеспечивает места погрузки и разгрузки пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов:

а) специальными приспособлениями, обеспечивающими безопасные условия проведения работ (козлы, стойки, щиты, трапы, носилки и т.п.). При этом для стеклянной тары должны предусматриваться тележки или специальные носилки, имеющие **гнезда**. Допускается переносить стеклянную тару в исправных корзинах с ручками, обеспечивающими возможность перемещения их **2 работающими**;

б) первичными средствами пожаротушения;

в) исправным стационарным или временным электрическим освещением во взрывозащищенном исполнении.

**304.** Запрещается пользоваться открытым огнем в местах погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами

состоянии и проверяться при каждом пуске оборудования.

**250.** Запрещается эксплуатация неисправных винтовых транспортеров и норий (в том числе при отсутствии зазора между винтом и стенкой желоба, трении лент и задевании ковшей о стенки желоба).

Ролики транспортеров и натяжные барабаны должны свободно вращаться. Не допускается буксование ленты, а также смазывание приводных барабанов битумом, канифолью и другими горючими материалами.

**251.** Кнопки для остановки работы технологического оборудования цеха и выключения аспирационной и вентиляционной систем при загорании в нориях, самотечных и пневматических трубах и на других транспортерах должны устанавливаться на каждом этаже около лестничной клетки и находиться в исправном состоянии.

**252.** Запрещается эксплуатировать аспирационные линии и линии транспортировки измельченных материалов с отключенными или неисправными системами противопожарной защиты.

**253.** На транспортном средстве, перевозящем пожаровзрывоопасные вещества, а также на каждом грузовом месте, на котором находятся эти вещества и материалы, должны быть знаки безопасности.

**254.** Руководитель организации обеспечивает места погрузки и разгрузки пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов:

а) специальными приспособлениями, обеспечивающими безопасные условия проведения работ (козлы, стойки, щиты, трапы, носилки и др.). При этом для стеклянной тары должны предусматриваться тележки или специальные носилки, имеющие **соответствующие установочные места**. Допускается переносить стеклянную тару в исправных корзинах с ручками, обеспечивающими возможность перемещения их **2 работниками**;

б) первичными средствами пожаротушения;

в) исправным стационарным или временным электрическим освещением во взрывозащищенном исполнении.

**255.** Запрещается пользоваться открытым огнем в местах погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами

и материалами.

~~305.~~ Транспортные средства (вагоны, кузова, прицепы, контейнеры и т.п.), подаваемые под погрузку пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, должны быть исправными и очищенными от посторонних веществ.

~~306.~~ При обнаружении повреждений тары (упаковки), рассыпанных или разлитых пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов следует немедленно удалить поврежденную тару (упаковку), очистить пол и убрать рассыпанные или разлитые вещества.

~~307.~~ При выполнении погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами ~~работавшие~~ должны соблюдать требования маркировочных знаков и предупреждающих надписей на упаковках.

~~308.~~ Запрещается производить погрузочно-разгрузочные работы с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами при работающих двигателях автомобилей, а также во время дождя, если вещества и материалы склонны к самовозгоранию при взаимодействии с водой.

~~309.~~ Пожаровзрывоопасные и пожароопасные вещества и материалы следует надежно закреплять в вагонах, контейнерах и кузовах автомобилей в целях исключения их перемещения при движении.

~~340.~~ При проведении технологических операций, связанных с наполнением и сливом легковоспламеняющихся и горючих жидкостей:

люки и крышки следует открывать плавно, без рывков и ударов, с применением искробезопасных инструментов. Запрещается производить погрузочно-разгрузочные работы с емкостями, облитыми легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;

арматура, шланги, разъемные соединения, устройства защиты от статического электричества должны быть в исправном техническом состоянии.

~~344.~~ Перед заполнением резервуаров, цистерн, тары и других емкостей

и материалами.

~~256.~~ Транспортные средства (вагоны, кузова, прицепы, контейнеры и др.), подаваемые под погрузку пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, должны быть исправными и очищенными от посторонних веществ и материалов.

~~257.~~ При обнаружении повреждений тары (упаковки), рассыпанных или разлитых пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов следует немедленно удалить поврежденную тару (упаковку), очистить пол и убрать рассыпанные или разлитые вещества и материалы.

~~258.~~ При выполнении погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами ~~работники~~ должны соблюдать требования маркировочных знаков и предупреждающих надписей на упаковках.

Запрещается производить погрузочно-разгрузочные работы с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами при работающих двигателях автомобилей, а также во время дождя, если вещества и материалы склонны к самовозгоранию при взаимодействии с водой.

~~259.~~ Пожаровзрывоопасные и пожароопасные вещества и материалы следует надежно закреплять в вагонах, контейнерах и кузовах автомобилей в целях исключения их перемещения при движении.

~~260.~~ При проведении технологических операций, связанных с наполнением и сливом легковоспламеняющихся и горючих жидкостей:

а) люки и крышки следует открывать плавно, без рывков и ударов, с применением искробезопасных инструментов. Запрещается производить погрузочно-разгрузочные работы с емкостями, облитыми легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;

б) арматура, шланги, разъемные соединения, устройства защиты от статического электричества должны быть в исправном техническом состоянии.

~~261.~~ Перед заполнением резервуаров, цистерн, тары и других емкостей

<p>жидкостью необходимо проверить исправность имеющегося замерного устройства.</p> <p><b>342.</b> По окончании разгрузки пожаровзрывоопасных или пожароопасных веществ и материалов необходимо осмотреть вагон, контейнер или кузов автомобиля, тщательно собрать и удалить остатки веществ и мусор.</p> <p><b>343.</b> Перед каждым наливом и сливом цистерны проводится наружный осмотр присоединяемых рукавов. Рукава со сквозными повреждениями нитей корда подлежат замене.</p> <p>Запрещается эксплуатация рукавов с устройствами присоединения, имеющими механические повреждения и износ резьбы.</p> <p><b>344.</b> Операции по наливу и сливу должны проводиться при заземленных трубопроводах с помощью резинотканевых рукавов.</p>	<p>жидкостью необходимо проверить исправность имеющегося замерного устройства.</p> <p><b>262.</b> По окончании разгрузки пожаровзрывоопасных или пожароопасных веществ и материалов необходимо осмотреть вагон, контейнер или кузов автомобиля, тщательно собрать и удалить мусор, остатки веществ и <b>материалов.</b></p> <p><b>263.</b> Перед каждым наливом и сливом цистерны проводится наружный осмотр присоединяемых рукавов. Рукава со сквозными повреждениями нитей корда подлежат замене.</p> <p>Запрещается эксплуатация рукавов с устройствами присоединения, имеющими механические повреждения и износ резьбы.</p> <p><b>264.</b> Операции по наливу и сливу должны проводиться при заземленных трубопроводах с помощью резинотканевых рукавов.</p>
<p style="text-align: center;"><b>XIII. Сливоналивные операции с сжиженным углеводородным газом</b></p> <p><b>345.</b> При проведении сливоналивных операций запрещается <b>держат</b> цистерну присоединенной к коммуникациям, когда ее налив и слив не <b>производят</b>. В случае длительного перерыва при сливе или наливе сжиженного углеводородного газа соединительные рукава от цистерны отсоединяются.</p> <p><b>346.</b> Во время налива и слива сжиженного углеводородного газа запрещается:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) проведение пожароопасных работ и курение на расстоянии менее 100 метров от цистерны;</li> <li>б) проведение ремонтных работ на цистернах и вблизи них, а также иных работ, не связанных со сливоналивными операциями;</li> <li>в) подъезд автомобильного и маневрового железнодорожного транспорта;</li> <li>г) нахождение на сливоналивной эстакаде посторонних лиц, не <b>имеющих</b></li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>XIII. Сливоналивные операции со сжиженным углеводородным газом</b></p> <p><b>265.</b> При проведении сливоналивных операций запрещается <b>оставлять</b> цистерну присоединенной к коммуникациям, когда ее налив и слив не <b>проводят</b>. В случае длительного перерыва при сливе или наливе сжиженного углеводородного газа соединительные рукава от цистерны отсоединяются.</p> <p><b>266.</b> Во время налива и слива сжиженного углеводородного газа запрещается:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) проведение пожароопасных работ и курение на расстоянии менее 100 метров от цистерны;</li> <li>б) проведение ремонтных работ на цистернах и вблизи них, а также иных работ, не связанных со сливоналивными операциями;</li> <li>в) подъезд автомобильного и маневрового железнодорожного транспорта;</li> <li>г) нахождение на сливоналивной эстакаде посторонних лиц, не <b>осуществляющих сливоналивные операции.</b></li> </ul>

~~отношения к сливноналивным операциям-~~

**317.** Руководитель организации обеспечивает наличие со стороны железнодорожного пути на подъездных путях и дорогах на участке налива (слива) сигнальных знаков размером **400** x **500 миллиметров** с надписью "Стоп, проезд запрещен, производится налив (слив) цистерны".

**318.** Цистерны до начала сливноналивных операций закрепляются на рельсовом пути специальными башмаками из материала, исключающего образование искр, и заземляются.

**319.** Запрещается выполнять сливноналивные операции во время грозы.

**320.** Цистерна, заполняемая впервые или после ремонта с дегазацией котла, продувается инертным газом. Концентрация кислорода в котле после продувки не должна превышать 5 процентов объема.

**321.** Запрещается заполнение цистерн в следующих случаях:

а) истек срок заводского и деповского ремонта ходовых частей цистерны;

б) истекли сроки профилактического или планового ремонта арматуры, технического освидетельствования или гидравлического испытания котла цистерны;

в) отсутствуют или неисправны предохранительная, запорная арматура или контрольно-измерительные приборы, предусмотренные предприятием-изготовителем;

г) нет ~~установленных клейм, надписей и неясны трафареты;~~

д) повреждена цилиндрическая часть котла или днища (трещины, вмятины, заметные изменения формы и ~~т.д.~~);

е) цистерны заполнены продуктами, не относящимися к сжиженным углеводородным газам;

ж) избыточное остаточное давление паров сжиженных углеводородных газов менее 0,05 МПа (для сжиженных углеводородных газов, упругость паров которых в зимнее время может быть ниже 0,05 МПа, избыточное остаточное

**267.** Руководитель организации обеспечивает наличие со стороны железнодорожного пути на подъездных путях и дорогах на участке налива (слива) сигнальных знаков размером **0,4** x **0,5 метра** с надписью "Стоп, проезд запрещен, производится налив (слив) цистерны".

Цистерны до начала сливноналивных операций закрепляются на рельсовом пути специальными башмаками из материала, исключающего образование искр, и заземляются.

**268.** Запрещается выполнять сливноналивные операции во время грозы.

**269.** Цистерна, заполняемая впервые или после ремонта с дегазацией котла, продувается инертным газом. Концентрация кислорода в котле после продувки не должна превышать 5 процентов объема.

**270.** Запрещается заполнение цистерн в следующих случаях:

а) истек срок заводского и деповского ремонта ходовых частей цистерны;

б) истекли сроки профилактического или планового ремонта арматуры, технического освидетельствования или гидравлического испытания котла цистерны;

в) отсутствуют или неисправны предохранительная, запорная арматура или контрольно-измерительные приборы, предусмотренные предприятием-изготовителем;

г) нет ~~либо не читаемы установленные клеймы и надписи;~~

д) повреждена цилиндрическая часть котла или днища (трещины, вмятины, заметные изменения формы и ~~др.~~);

е) цистерны заполнены продуктами, не относящимися к сжиженным углеводородным газам;

ж) избыточное остаточное давление паров сжиженных углеводородных газов менее 0,05 МПа (для сжиженных углеводородных газов, упругость паров которых в зимнее время может быть ниже 0,05 МПа, избыточное остаточное давление устанавливается производственной инструкцией), кроме цистерн,

давление устанавливается **местной** производственной инструкцией), кроме цистерн, наливаемых впервые или после ремонта.

**322.** Перед наполнением необходимо проверить наличие остаточного давления в цистерне, а также наличие в цистерне воды или неиспаряющихся остатков сжиженных углеводородных газов. Вода в котле цистерны или неиспаряющиеся остатки газов должны быть удалены до наполнения цистерны.

**323.** Дренаживание воды и неиспаряющихся остатков сжиженного углеводородного газа разрешается **производить** только в присутствии второго работника. Утечка сжиженного углеводородного газа должна устраняться в возможно короткие сроки. При этом следует находиться с наветренной стороны и иметь необходимые средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.

**324.** В процессе заполнения цистерны сжиженным углеводородным газом необходимо вести контроль за уровнем газа в котле цистерны. При обнаружении утечки продукта заполнение цистерны прекращается, продукт сливается, давление сбрасывается и принимаются меры к выявлению и устранению неисправностей.

**325.** При приеме заполненных цистерн необходимо проверять правильность их наполнения. Максимальная степень наполнения цистерн не должна превышать **показатели, установленные** в эксплуатационной документации.

**326.** Руководитель организации обеспечивает наличие на сливоналивных эстакадах первичных средств пожаротушения.

**327.** Цистерна для сжиженного углеводородного газа с обнаруженной неисправностью, из-за которой она не может следовать по назначению, должна отцепляться от **поезда** и отводиться на отдельный путь.

**328.** Запрещается на электрифицированных участках железных дорог до снятия напряжения с контактной сети проведение всех видов работ наверху цистерны, кроме внешнего осмотра.

**329.** Запрещается машинисту локомотива отцеплять локомотив от состава, имеющего вагоны-цистерны **с** сжиженным углеводородным газом, не **получив** сообщение о закреплении состава тормозными башмаками.

наливаемых впервые или после ремонта.

**271.** Перед наполнением необходимо проверить наличие остаточного давления в цистерне, а также наличие в цистерне воды или неиспаряющихся остатков сжиженных углеводородных газов. Вода в котле цистерны или неиспаряющиеся остатки газов должны быть удалены до наполнения цистерны.

Дренаживание воды и неиспаряющихся остатков сжиженного углеводородного газа разрешается **проводить** только в присутствии второго работника. Утечка сжиженного углеводородного газа должна устраняться в возможно короткие сроки. При этом следует находиться с наветренной стороны и иметь необходимые средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.

**272.** В процессе заполнения цистерны сжиженным углеводородным газом необходимо вести контроль за уровнем газа в котле цистерны. При обнаружении утечки продукта заполнение цистерны прекращается, продукт сливается, давление сбрасывается и принимаются меры к выявлению и устранению неисправностей.

**273.** При приеме заполненных цистерн необходимо проверять правильность их наполнения. Максимальная степень наполнения цистерн не должна превышать **показателей, установленных** в эксплуатационной документации.

**274.** Руководитель организации обеспечивает наличие на сливоналивных эстакадах первичных средств пожаротушения.

**275.** Цистерна для сжиженного углеводородного газа с обнаруженной неисправностью, из-за которой она не может следовать по назначению, должна отцепляться от **состава** и отводиться на отдельный путь.

**276.** Запрещается на электрифицированных участках железных дорог до снятия напряжения с контактной сети проведение всех видов работ наверху цистерны, кроме внешнего осмотра.

**277.** Запрещается машинисту локомотива отцеплять локомотив от состава, имеющего вагоны-цистерны **со** сжиженным углеводородным газом, **если не получено** сообщение о закреплении состава тормозными башмаками.

~~330.~~ Ремонт котла цистерны, его элементов, а также его внутренний осмотр разрешается проводить только после дегазации объема котла.

~~331.~~ При проведении работ по исправлению тележек с применением огня, сварки и ударов, тележки должны выкатываться из-под цистерны и отводиться от нее на расстояние 100 метров.

~~332.~~ При производстве ремонтных работ запрещается:

а) ремонтировать котел в груженом состоянии, а также в порожнем состоянии до производства дегазации его объема;

б) производить удары по котлу цистерны;

в) пользоваться инструментом, ~~дающим~~ искрение, и находиться с открытым огнем вблизи цистерны;

г) производить под цистерной сварочные и огневые работы.

~~333.~~ При выполнении работ внутри котла цистерны (внутренний осмотр, ремонт, чистка и ~~т.п.~~):

применяются светильники напряжением не выше 12 ~~Вольт~~ в исправном взрывобезопасном исполнении. Включение и выключение светильника должно производиться вне котла цистерны;

проводится анализ воздушной среды в объеме котла цистерны на отсутствие опасной концентрации углеводородов и ~~на~~ содержание кислорода.

~~334.~~ В нерабочем состоянии вентили цистерны должны быть закрыты и заглушены. В случае необходимости замена сальниковой набивки вентилях наполненной цистерны может выполняться при полностью закрытом клапане и снятых заглушках.

~~335.~~ При возникновении пожароопасной ситуации или пожара в подвижном составе, имеющем вагоны-цистерны ~~с~~ сжиженным углеводородным газом, на железнодорожных станциях, перегонах, сливноналивных эстакадах, на путях промышленных предприятий, при проведении маневровых работ руководители, ~~диспетчеры, машинисты~~ и другие работники ~~железнодорожного транспорта~~ должны действовать в

~~278.~~ Ремонт котла цистерны, его элементов, а также его внутренний осмотр разрешается проводить только после дегазации объема котла.

~~279.~~ При проведении работ по исправлению тележек с применением огня, сварки и ударов тележки должны выкатываться из-под цистерны и отводиться от нее на расстояние 100 метров.

~~280.~~ При производстве ремонтных работ запрещается:

а) ремонтировать котел в груженом состоянии, а также в порожнем состоянии до производства дегазации его объема;

б) производить удары по котлу цистерны;

в) пользоваться инструментом, ~~создающим~~ искрение, и находиться с открытым огнем вблизи цистерны;

г) производить под цистерной сварочные и огневые работы.

~~281.~~ При выполнении работ внутри котла цистерны (внутренний осмотр, ремонт, чистка и ~~др.~~):

а) применяются светильники напряжением не выше 12 ~~вольт~~ в исправном взрывобезопасном исполнении. Включение и выключение светильника должно производиться вне котла цистерны;

б) проводится анализ воздушной среды в объеме котла цистерны на отсутствие опасной концентрации углеводородов и содержание кислорода.

~~282.~~ В нерабочем состоянии вентили цистерны должны быть закрыты и заглушены. В случае необходимости замена сальниковой набивки вентилях наполненной цистерны может выполняться при полностью закрытом клапане и снятых заглушках.

~~283.~~ При возникновении пожароопасной ситуации или пожара в подвижном составе, имеющем вагоны-цистерны ~~со~~ сжиженным углеводородным газом, на железнодорожных станциях, перегонах, сливноналивных эстакадах, на путях промышленных предприятий, при проведении маневровых работ руководители и другие работники ~~организации~~ должны действовать в соответствии с планом локализации и ликвидации

<p>соответствии с планом локализации и ликвидации пожароопасных ситуаций и пожаров.</p>	<p>пожароопасных ситуаций и пожаров.</p>
<p><del>336.</del> Руководитель организации создает для целей ликвидации пожароопасных ситуаций и пожаров аварийные группы.</p> <p><del>337.</del> При утечке сжиженного углеводородного газа следует:</p> <p>а) прекратить все технологические операции по сливу и наливу сжиженного углеводородного газа, а также движение поездов и маневровые работы, не относящиеся к локализации и ликвидации пожароопасной ситуации, устранить потенциальный источник зажигания (огонь, искры и <del>т.п.</del>);</p> <p>б) убрать из зоны разлива сжиженного углеводородного газа горючие вещества;</p> <p>в) устранить течь и (или) перекачать содержимое цистерны в исправную цистерну (емкость);</p> <p>г) отвести вагон-цистерну <del>с</del> сжиженным углеводородным газом в безопасную зону;</p> <p>д) при интенсивной утечке дать газу полностью выйти из цистерны, <del>при этом необходимо вести постоянный контроль за образованием возможных зон загазованности в радиусе 200 метров, пока газ не рассеется;</del></p>	<p>Руководитель организации создает для целей ликвидации пожароопасных ситуаций и пожаров аварийные группы.</p> <p><del>284.</del> При утечке сжиженного углеводородного газа следует:</p> <p>а) прекратить все технологические операции по сливу и наливу сжиженного углеводородного газа, а также движение поездов и маневровые работы, не относящиеся к локализации и ликвидации пожароопасной ситуации, устранить потенциальный источник зажигания (огонь, искры и <del>др.</del>);</p> <p>б) убрать из зоны разлива сжиженного углеводородного газа горючие вещества;</p> <p>в) устранить течь и (или) перекачать содержимое цистерны в исправную цистерну (емкость);</p> <p>г) отвести вагон-цистерну <del>со</del> сжиженным углеводородным газом в безопасную зону;</p> <p>д) при интенсивной утечке <del>под организованным контролем со стороны руководителя организации</del> дать газу полностью выйти из цистерны;</p>
<p>е) вызвать на место аварии подразделения пожарной охраны, аварийную группу и газоспасательную службу, информировать об аварийной ситуации органы исполнительной власти и (или) органы местного самоуправления;</p> <p>ж) не допускать попадания сжиженного углеводородного газа в тоннели, подвалы, канализацию.</p> <p><del>338.</del> При возникновении пожароопасной ситуации или загорании истекающего сжиженного углеводородного газа необходимо незамедлительно сообщить об этом поездному диспетчеру и дежурному по ближайшей станции.</p> <p>Сообщение должно включать в себя описание характера пожароопасной ситуации или пожара, сведения о наименовании сжиженного углеводородного</p>	<p>е) вызвать на место аварии подразделения пожарной охраны, аварийную группу и газоспасательную службу, информировать об аварийной ситуации органы исполнительной власти и (или) органы местного самоуправления;</p> <p>ж) не допускать попадания сжиженного углеводородного газа в тоннели, подвалы и канализацию.</p> <p><del>285.</del> При возникновении пожароопасной ситуации или загорании истекающего сжиженного углеводородного газа необходимо незамедлительно сообщить об этом поездному диспетчеру и дежурному по ближайшей станции.</p> <p>Сообщение должно включать в себя описание характера пожароопасной ситуации или пожара, сведения о наименовании сжиженного углеводородного</p>

<p>газа, транспортируемого в вагонах-цистернах, его количестве в зоне пожароопасной ситуации (пожара).</p>	<p>газа, транспортируемого в вагонах-цистернах, а также его количестве в зоне пожароопасной ситуации (пожара).</p>
<p style="text-align: center;"><b>XIV. Объекты хранения</b></p> <p><b>339.</b> Хранить на складах (в помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.).</p> <p><b>340.</b> Запрещается совместное хранение в одной секции с каучуком или материалами, получаемыми путем вулканизации каучука, каких-либо других материалов и товаров.</p> <p><b>341.</b> Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.</p> <p><b>342.</b> На открытых площадках или под навесами хранение аэрозольных упаковок допускается только в негорючих контейнерах.</p> <p><b>343.</b> Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра.</p>	<p style="text-align: center;"><b>XIV. Объекты хранения</b></p> <p><b>286.</b> Хранить на складах (в помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.).</p> <p>Запрещается совместное хранение в одной секции с каучуком или материалами, получаемыми путем вулканизации каучука, каких-либо других материалов и товаров.</p> <p><b>287.</b> Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.</p> <p>На открытых площадках или под навесами хранение аэрозольных упаковок допускается только в контейнерах из негорючих материалов.</p> <p><b>288.</b> Расстояние от светильников с лампами накаливания до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра.</p>
	<p><b>289.</b> Хранение в цеховых кладовых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей осуществляется в отдельных от других материалов шкафах из негорючих материалов.</p>
<p><b>344.</b> Запрещается хранение в цеховых кладовых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в количестве, превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность.</p> <p><b>345.</b> Запрещается стоянка и ремонт погрузочно-разгрузочных и транспортных средств в складских помещениях и на дебаркадерах.</p> <p><b>346.</b> Грузы и материалы, разгруженные на рампу (платформу), к концу рабочего дня должны быть убраны.</p>	<p>Запрещается хранение в цеховых кладовых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в количестве, превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность.</p> <p><b>290.</b> Запрещается стоянка и ремонт погрузочно-разгрузочных и транспортных средств в складских помещениях и на дебаркадерах.</p> <p><b>291.</b> Грузы и материалы, разгруженные на рампу (платформу), к концу рабочего дня должны быть убраны.</p>

<p><b>347.</b> Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей) должны производиться в помещениях, изолированных от мест хранения.</p> <p><b>348.</b> Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы.</p> <p><b>349.</b> Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.</p> <p><b>350.</b> При хранении горючих материалов на открытой площадке площадь одной секции (штабеля) не должна превышать 300 кв. метров, а противопожарные расстояния между штабелями должны быть не менее 6 метров.</p> <p><b>351.</b> Запрещается въезд локомотивов в складские помещения категорий А, Б и В1 - В4 <del>по взрывопожарной и пожарной опасности.</del></p> <p><b>352.</b> Обвалования вокруг резервуаров с нефтью и нефтепродуктами, а также переезды через обвалования должны находиться в исправном состоянии.</p>	<p><b>292.</b> Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей), должны производиться в помещениях, изолированных от мест хранения.</p> <p><b>293.</b> Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы.</p> <p>Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.</p> <p><b>294.</b> При хранении горючих материалов на открытой площадке площадь одной секции (штабеля) не должна превышать 300 кв. метров, а противопожарные расстояния между штабелями должны быть не менее 8 метров.</p> <p><b>295.</b> Запрещается въезд локомотивов в складские помещения категорий А, Б и В1 - В4.</p> <p><b>296.</b> Обвалования вокруг резервуаров с нефтью и нефтепродуктами, <u>легковоспламеняющимися и горючими жидкостями</u>, а также переезды через обвалования должны находиться в исправном состоянии.</p>
<p><b>353.</b> Запрещается на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей:</p> <p>а) эксплуатация негерметичного оборудования и запорной арматуры;</p> <p>б) эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, проемы или трещины на плавающих крышах, а также неисправные оборудование, контрольно-измерительные приборы, подводящие продуктопроводы и стационарные противопожарные устройства;</p> <p>в) наличие деревьев, кустарников и сухой растительности внутри обвалований;</p> <p>г) установка емкостей (резервуаров) на основание, выполненное из</p>	<p><b>297.</b> Запрещается на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей:</p> <p>а) эксплуатация негерметичного оборудования и запорной арматуры;</p> <p>б) эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, проемы или трещины на плавающих крышах, а также неисправные оборудование, контрольно-измерительные приборы, подводящие продуктопроводы и стационарные противопожарные устройства;</p> <p>в) наличие деревьев, кустарников и сухой растительности внутри обвалований;</p> <p>г) установка емкостей (резервуаров) на основание, выполненное из</p>

горючих материалов;

д) переполнение резервуаров и цистерн;

е) отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефти и нефтепродуктов;

ж) слив и налив нефти и нефтепродуктов во время грозы.

**354.** На складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей:

а) дыхательные клапаны и огнепреградители необходимо проверять в соответствии с технической документацией предприятий-изготовителей;

б) при осмотрах дыхательной арматуры необходимо очищать клапаны и сетки от льда, их отопгрев производится только пожаробезопасными способами;

в) отбор проб и замер уровня жидкости в резервуаре необходимо производить при помощи приспособлений из материалов, исключающих искрообразование;

г) хранить жидкости разрешается только в исправной таре. Пролитая жидкость должна немедленно убираться;

д) запрещается разливать нефтепродукты, а также хранить упаковочный материал и тару непосредственно в хранилищах и на обвалованных площадках.

**355.** При хранении газа:

а) окна помещений, где хранятся баллоны с газом, закрашиваются белой краской или оборудуются солнцезащитными **негорючими** устройствами;

б) при хранении баллонов на открытых площадках сооружения, защищающие баллоны от осадков и солнечных лучей, выполняются из негорючих материалов;

в) баллоны с горючим газом должны храниться отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также от баллонов с токсичным газом;

горючих материалов;

д) переполнение резервуаров и цистерн;

е) отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефти и нефтепродуктов;

ж) слив и налив нефти и нефтепродуктов во время грозы.

**298.** На складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей:

а) дыхательные клапаны и огнепреградители необходимо проверять в соответствии с технической документацией предприятий-изготовителей;

б) при осмотрах дыхательной арматуры необходимо очищать клапаны и сетки от льда, их отопгрев производится только пожаробезопасными способами;

в) отбор проб и замер уровня жидкости в резервуаре необходимо производить при помощи приспособлений из материалов, исключающих искрообразование;

г) хранить жидкости разрешается только в исправной таре. Пролитая жидкость должна немедленно убираться;

д) запрещается разливать нефтепродукты, **легковоспламеняющиеся и горючие жидкости**, а также хранить упаковочный материал и тару непосредственно в хранилищах и на обвалованных площадках.

**299.** При хранении газа:

а) окна помещений, где хранятся баллоны с газом, закрашиваются белой краской или оборудуются солнцезащитными устройствами **из негорючих материалов**;

б) при хранении баллонов на открытых площадках сооружения, защищающие баллоны от осадков и солнечных лучей, выполняются из негорючих материалов;

в) баллоны с горючим газом должны храниться отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а

г) размещение групповых баллонных установок допускается у глухих (не имеющих проемов) наружных стен зданий. Шкафы и будки, где размещаются баллоны, выполняются из негорючих материалов и имеют естественную вентиляцию, исключающую образование в них взрывоопасных смесей;

д) при хранении и транспортировании баллонов с кислородом нельзя допускать попадания масел (жиров) и соприкосновения арматуры баллона с промасленными материалами. При перекаровке баллонов с кислородом вручную не разрешается брать за клапаны;

е) в помещениях должны устанавливаться газоанализаторы для контроля ~~за образованием~~ взрывоопасных концентраций. При отсутствии газоанализаторов руководитель организации должен установить порядок отбора и контроля проб газовой среды;

ж) при обнаружении утечки газа ~~из баллонов они~~ должны убираться из помещения склада в безопасное место;

з) на склад, где размещаются баллоны с горючим газом, не допускаются лица в обуви, подбитой металлическими гвоздями или подковами;

и) баллоны с горючим газом, имеющие башмаки, хранятся в вертикальном положении в специальных гнездах, клетях или других устройствах, исключающих их падение. Баллоны, не имеющие башмаков, хранятся в горизонтальном положении на рамах или стеллажах. Высота штабеля в этом случае не должна превышать 1,5 метра, а клапаны должны закрываться предохранительными колпаками и быть обращены в одну сторону;

к) хранение каких-либо других веществ, материалов и оборудования в помещениях складов с горючим газом не разрешается;

л) помещения складов с горючим газом обеспечиваются естественной вентиляцией.

**356.** При хранении зерна насыпью расстояние от верха насыпи до горючих конструкций покрытия, а также до светильников и электропроводов составляет не менее 0,5 метра.

**357.** При хранении зерна запрещается:

также от баллонов с токсичным газом;

г) размещение групповых баллонных установок допускается у глухих (не имеющих проемов) наружных стен зданий. Шкафы и будки, где размещаются баллоны, выполняются из негорючих материалов и имеют естественную вентиляцию, исключающую образование в них взрывоопасных смесей;

д) при хранении и транспортировании баллонов с кислородом нельзя допускать попадания масел (жиров) и соприкосновения арматуры баллона с промасленными материалами. При перекаровке баллонов с кислородом вручную не разрешается брать за клапаны;

е) в помещениях должны устанавливаться газоанализаторы для контроля ~~образования~~ взрывоопасных концентраций. При отсутствии газоанализаторов руководитель организации должен установить порядок отбора и контроля проб газовой среды;

ж) ~~баллоны~~ при обнаружении утечки ~~из них~~ газа должны убираться из помещения склада в безопасное место;

з) на склад, где размещаются баллоны с горючим газом, не допускаются лица в обуви, подбитой металлическими гвоздями или подковами;

и) баллоны с горючим газом, имеющие башмаки, хранятся в вертикальном положении в специальных гнездах, клетях или других устройствах, исключающих их падение. Баллоны, не имеющие башмаков, хранятся в горизонтальном положении на рамах или стеллажах. Высота штабеля в этом случае не должна превышать 1,5 метра, а клапаны должны закрываться предохранительными колпаками и быть обращены в одну сторону;

к) хранение каких-либо других веществ, материалов и оборудования в помещениях складов с горючим газом не разрешается;

л) помещения складов с горючим газом обеспечиваются естественной вентиляцией.

**300.** При хранении зерна насыпью расстояние от верха насыпи до горючих конструкций покрытия, а также до светильников и электропроводов составляет не менее 0,5 метра.

а) хранить совместно с зерном другие материалы и оборудование;

б) применять внутри складских помещений зерноочистительные и другие машины с двигателями внутреннего сгорания;

в) работать на передвижных механизмах при закрытых воротах с ~~двух~~ сторон склада;

г) разжигать сушилки, работающие на твердом топливе, с помощью легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а сушилки, работающие на жидком топливе, - с помощью ~~факелов~~;

д) работать на сушилках с неисправными приборами контроля температуры и автоматики отключения подачи топлива при затухании факела в топке, системой электрозажигания или без них;

е) засыпать зерно выше уровня транспортной ленты и допускать трение ленты о конструкции транспортера.

**358.** Контроль ~~за температурой~~ зерна при работающей сушилке осуществляется путем отбора проб не реже чем через каждые 2 часа.

Очистка загрузочно-разгрузочных механизмов сушилки от пыли и зерна производится через сутки ее работы.

**359.** Передвижной сушильный агрегат устанавливается на расстоянии не менее 10 метров от здания зерносклада.

Устройство топок сушилок должно исключать вылет искр. Дымовые трубы оборудуются искрогасителями, а в местах прохода их через конструкции, выполненные из горючих материалов, устраиваются противопожарные разделки.

**360.** На складах по хранению ~~лесных материалов~~:

а) места, отведенные под штабели, должны быть очищены до грунта от травяного покрова, горючего мусора и отходов или покрыты слоем песка, земли или гравия толщиной не менее 15 сантиметров;

б) запрещается ~~производить~~ работы, не связанные с хранением ~~лесных~~

**301.** При хранении зерна запрещается:

а) хранить совместно с зерном другие материалы и оборудование;

б) применять внутри складских помещений зерноочистительные и другие машины с двигателями внутреннего сгорания;

в) работать на передвижных механизмах при закрытых воротах с ~~2~~ сторон склада;

г) разжигать сушилки, работающие на твердом топливе, с помощью легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а сушилки, работающие на жидком топливе, с помощью ~~открытого огня~~;

д) работать на сушилках с неисправными приборами контроля температуры и автоматики отключения подачи топлива при затухании факела в топке, системой электрозажигания или без них;

е) засыпать зерно выше уровня транспортной ленты и допускать трение ленты о конструкции транспортера.

**302.** Контроль ~~температуры~~ зерна при работающей сушилке осуществляется путем отбора проб не реже чем через каждые 2 часа.

Очистка загрузочно-разгрузочных механизмов сушилки от пыли и зерна производится через сутки ее работы.

**303.** Передвижной сушильный агрегат устанавливается на расстоянии не менее 10 метров от здания зерносклада.

Устройство топок сушилок должно исключать вылет искр. Дымовые трубы оборудуются искрогасителями, а в местах прохода их через конструкции, выполненные из горючих материалов, устраиваются противопожарные разделки.

**304.** На складах по хранению ~~лесоматериалов~~:

а) места, отведенные под штабели, должны быть очищены до грунта от травяного покрова, горючего мусора и отходов или покрыты слоем песка, земли или гравия толщиной не менее 15 сантиметров;

материалов;

в) помещения для обогрева рабочих устраиваются только в отдельных зданиях с соблюдением противопожарных расстояний до складов леса. Для отопления этих помещений допускается применять электронагревательные приборы только заводского изготовления;

г) лебедки с двигателями внутреннего сгорания размещаются на расстоянии не менее 15 метров от штабелей ~~круглого леса~~. Площадка вокруг лебедки должна быть свободной от коры и других горючих отходов и мусора. Горюче-смазочные материалы для заправки двигателей разрешается хранить в количестве не более 1 бочки и на расстоянии не менее 10 метров от лебедки и 20 метров от ближайшего штабеля;

д) при укладке и разборке штабелей пиломатериалов транспортные пакеты устанавливаются только по одной стороне проезда, при этом ширина оставшейся проезжей части дороги составляет не менее 4 метров. Общий объем не уложенных в штабели пиломатериалов не должен превышать суточного поступления их на склад;

е) запрещается устанавливать транспортные пакеты в зоне противопожарных расстояний, а также на проездах и подъездах к пожарным водосточникам;

ж) обертка транспортных пакетов водонепроницаемой бумагой (при отсутствии этой операции в едином технологическом процессе) ~~производится~~ на специально отведенных площадках. Используемую водонепроницаемую бумагу, ее обрывки и обрезки необходимо собирать в контейнеры;

з) в закрытых складах лесоматериалов не должно быть ~~перегородок и служебных~~ помещений;

и) хранить щепу разрешается в закрытых складах, бункерах и на открытых площадках с основанием из негорючего материала.

~~361.~~ На складах для хранения угля и торфа запрещается:

а) укладывать уголь свежей добычи на старые отвалы угля,

б) запрещается ~~проводить пожароопасные работы, а также работы, не связанные с хранением лесоматериалов;~~

в) помещения для обогрева рабочих устраиваются только в отдельных зданиях, ~~сооружениях~~ с соблюдением противопожарных расстояний до складов леса. Для отопления этих помещений допускается применять электронагревательные приборы только заводского изготовления;

г) лебедки с двигателями внутреннего сгорания размещаются на расстоянии не менее 15 метров от штабелей ~~по хранению лесоматериалов~~. Площадка вокруг лебедки должна быть свободной от коры и других горючих отходов и мусора. Горюче-смазочные материалы для заправки двигателей разрешается хранить в количестве не более 1 бочки и на расстоянии не менее 10 метров от лебедки и 20 метров от ближайшего штабеля;

д) при укладке и разборке штабелей пиломатериалов транспортные пакеты устанавливаются только по одной стороне проезда, при этом ширина оставшейся проезжей части дороги составляет не менее 4 метров. Общий объем не уложенных в штабели пиломатериалов не должен превышать суточного поступления их на склад;

е) запрещается устанавливать транспортные пакеты в зоне противопожарных расстояний, а также на проездах и подъездах к пожарным водосточникам;

ж) обертка транспортных пакетов водонепроницаемой бумагой (при отсутствии этой операции в едином технологическом процессе) ~~проводится~~ на специально отведенных площадках. Используемую водонепроницаемую бумагу, ее обрывки и обрезки необходимо собирать в контейнеры;

з) в закрытых складах лесоматериалов не должно быть ~~встроенных~~ помещений;

и) хранить щепу разрешается в закрытых складах, бункерах и на открытых площадках с основанием из негорючего материала.

~~305.~~ На складах для хранения угля и торфа запрещается:

а) укладывать уголь свежей добычи на старые отвалы угля,

пролежавшего более 1 месяца;

б) принимать уголь и торф с явно выраженными очагами самовозгорания;

в) транспортировать горящий уголь и торф по транспортерным лентам и отгружать их в железнодорожный транспорт или бункера;

г) располагать штабели угля и торфа над источниками тепла (паропроводы, трубопроводы горячей воды, каналы нагретого воздуха и ~~т.п.~~), а также над проложенными электрокабелями и нефтегазопроводами;

д) неорганизованно хранить выгруженное топливо в течение более 2 суток.

**362.** На складах для хранения угля, торфа и горючего сланца:

а) следует укладывать уголь различных марок, каждый вид торфа (кусовый и фрезерный), горючий сланец в отдельные штабели;

б) следует исключить попадание в штабели при укладке угля на хранение древесины, ткани, бумаги, сена, торфа, а также других горючих отходов;

в) следует предусматривать проезд для пожарных машин от границы подошвы штабелей до ограждающего забора или фундамента подкрановых путей;

г) запрещается засыпать проезды твердым топливом и загромождать их оборудованием;

д) необходимо обеспечивать систематический контроль ~~за температурой~~ в штабелях угля и торфа через установленные в откосах железные трубы и термометры или другим безопасным способом;

е) при повышении температуры более 60 градусов Цельсия следует ~~производить~~ уплотнение штабеля в местах повышения температуры, выемку разогретого угля и торфа или применять другие безопасные методы по снижению температуры;

ж) запрещается тушение или охлаждение угля водой непосредственно в

пролежавшего более 1 месяца;

б) принимать уголь и торф с явно выраженными очагами самовозгорания;

в) транспортировать горящий уголь и торф по транспортерным лентам и отгружать их в железнодорожный транспорт или бункера;

г) располагать штабели угля и торфа над источниками тепла (паропроводы, трубопроводы горячей воды, каналы нагретого воздуха и ~~др.~~), а также над проложенными электрокабелями и нефтегазопроводами;

д) неорганизованно хранить выгруженное топливо в течение более 2 суток.

**306.** На складах для хранения угля, торфа и горючего сланца:

а) следует укладывать уголь различных марок, каждый вид торфа (кусовый и фрезерный), горючий сланец в отдельные штабели;

б) следует исключить попадание в штабели при укладке угля на хранение древесины, ткани, бумаги, сена, торфа, а также других горючих отходов;

в) следует предусматривать проезд для пожарных машин от границы подошвы штабелей до ограждающего забора или фундамента подкрановых путей;

г) запрещается засыпать проезды твердым топливом и загромождать их оборудованием;

д) необходимо обеспечивать систематический контроль ~~температуры~~ в штабелях угля и торфа через установленные в откосах железные трубы и термометры или другим безопасным способом;

е) при повышении температуры более 60 градусов Цельсия следует ~~проводить~~ уплотнение штабеля в местах повышения температуры, выемку разогретого угля и торфа или применять другие безопасные методы по снижению температуры;

ж) запрещается тушение или охлаждение угля водой непосредственно в

<p>штабелях. <del>Загоревшийся уголь следует тушить водой только после выемки из штабеля;</del></p>	<p>штабелях;</p>
<p>з) при загорании кускового торфа в штабелях необходимо залить очаги водой с добавкой смачивателя или забросать их сырой торфяной массой и <del>произвести</del> разборку <del>пораженной</del> части штабеля. Загоревшийся фрезерный торф удаляется, а место выемки заполняется сырым торфом и утрамбовывается;</p> <p>и) запрещается вновь укладывать в штабели самовозгоревшийся уголь, торф или горючий сланец после охлаждения или тушения.</p>	<p>з) при загорании кускового торфа в штабелях необходимо залить очаги водой с добавкой смачивателя или забросать их сырой торфяной массой и <del>провести</del> разборку <del>такой</del> части штабеля. Загоревшийся фрезерный торф удаляется, а место выемки заполняется сырым торфом и утрамбовывается;</p> <p>и) запрещается вновь укладывать в штабели самовозгоревшийся уголь, торф или горючий сланец после охлаждения или тушения.</p>
	<p>307. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды на территории полигонов (площадок) размещения, хранения и обеззараживания твердых бытовых отходов проводить мероприятия по регулярному увлажнению твердых бытовых отходов.</p> <p>Заполнение полигонов (площадок) размещения, хранения и обеззараживания твердых бытовых отходов осуществлять послойным чередованием твердых бытовых отходов и инертных негорючих материалов.</p>
<p align="center"><b>XV. Строительно-монтажные и реставрационные работы</b></p> <p><del>363.</del> Расположение производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений на территории строительства должно соответствовать утвержденному в установленном порядке генеральному плану, разработанному в составе проекта организации строительства <del>с учетом требований нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности.</del></p>	<p align="center"><b>XV. Строительно-монтажные и реставрационные работы</b></p> <p>308. Расположение производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений на территории строительства должно соответствовать утвержденному в установленном порядке <del>строительному</del> генеральному плану, разработанному в составе проекта организации строительства.</p>
<p>364. На территории строительства площадью 5 гектаров и более устраиваются не менее 2 въездов с противоположных сторон строительной площадки. Дороги должны иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных автомобилей в любое время года. Ворота для въезда на территорию строительства должны быть шириной не менее 4 метров.</p> <p>У въездов на строительную площадку устанавливаются (вывешиваются)</p>	<p>309. На территории строительства площадью 5 гектаров и более устраиваются не менее 2 въездов с противоположных сторон строительной площадки. Дороги должны иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных автомобилей в любое время года. Ворота для въезда на территорию строительства должны быть шириной не менее 4 метров.</p> <p>У въездов на строительную площадку устанавливаются (вывешиваются)</p>

<p>планы с нанесенными строящимися основными и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи.</p> <p>К началу основных работ по строительству должно быть предусмотрено противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов или из резервуаров (водоемов)-</p>	<p>планы с нанесенными строящимися основными и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи.</p> <p>К началу основных работ по строительству должно быть предусмотрено противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов или из резервуаров (водоемов), предусмотренных проектом организации строительства.</p>
<p><del>365.</del> Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе временным), местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования обеспечивается свободный подъезд. Устройство подъездов и дорог к строящимся зданиям необходимо завершить к началу основных строительных работ.</p> <p><del>366.</del> Хранение на открытых площадках горючих строительных материалов (лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и конструкций из горючих материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке осуществляется в штабелях или группами площадью не более 100 кв. метров.</p> <p>Расстояние между штабелями (группами) и от них до строящихся или существующих объектов защиты составляет не менее 24 метров.</p> <p><del>367.</del> В строящихся зданиях разрешается располагать временные мастерские и склады (за исключением складов горючих веществ и материалов, а также оборудования в горючей упаковке, производственных помещений или оборудования, связанных с обработкой горючих материалов). Размещение административно-бытовых помещений допускается в частях зданий, выделенных глухими противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. При этом не должны нарушаться условия безопасной эвакуации людей из частей зданий и сооружений-</p> <p>Запрещается размещение временных складов (кладовых), мастерских и административно-бытовых помещений в строящихся зданиях, имеющих не защищенные от огня несущие металлические конструкции и панели с горючими полимерными утеплителями.</p>	<p><del>310.</del> Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе временным), местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования обеспечивается свободный подъезд. Устройство подъездов и дорог к строящимся зданиям необходимо завершить к началу основных строительных работ.</p> <p><del>311.</del> Хранение на открытых площадках горючих строительных материалов (лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и конструкций из горючих материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке осуществляется в штабелях или группами площадью не более 100 кв. метров.</p> <p>Расстояние между штабелями (группами) и от них до строящихся или существующих объектов защиты составляет не менее 24 метров.</p> <p><del>312.</del> В строящихся зданиях разрешается располагать временные мастерские и склады (за исключением складов горючих веществ и материалов, а также оборудования в горючей упаковке, производственных помещений или оборудования, связанных с обработкой горючих материалов). Размещение административно-бытовых помещений допускается в частях зданий, выделенных глухими противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. При этом не должны нарушаться условия безопасной эвакуации людей из частей зданий и сооружений и установленный режим эксплуатации.</p> <p>Запрещается размещение временных складов (кладовых), мастерских и административно-бытовых помещений в строящихся зданиях, имеющих не защищенные от огня несущие металлические конструкции и панели с горючими полимерными утеплителями.</p>
	<p>Временные складские (кладовые), мастерские и административно-</p>

бытовые помещения в строящихся зданиях обеспечиваются огнетушителями по нормам в соответствии с пунктом 397 настоящих Правил и приложением N 1 к настоящим Правилам.

~~Запрещается использование строящихся зданий для проживания людей.~~

~~368.~~ Негашеную известь необходимо хранить в закрытых отдельно стоящих складских помещениях. Пол этих помещений должен быть приподнят над уровнем земли не менее чем на 0,2 метра. При хранении негашеной извести следует предусматривать мероприятия, предотвращающие попадание влаги и воды.

Ямы для гашения извести разрешается располагать на расстоянии не менее 5 метров от склада ее хранения и не менее 15 метров от других объектов защиты.

~~369.~~ Допускается на период строительства объекта защиты для защиты от повреждений покрывать негорючие ступени горючими материалами.

~~370.~~ Предусмотренные проектом наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах строящихся зданий устанавливаются сразу же после монтажа несущих конструкций.

~~374.~~ Строительные леса и опалубка выполняются из материалов, не распространяющих и не поддерживающих горение.

При строительстве объекта защиты в 3 этажа и более следует применять инвентарные металлические строительные леса.

Строительные леса на каждые 40 метров по периметру построек необходимо оборудовать одной лестницей или стремянкой, но не менее чем 2 лестницами (стремлянками) на все здание. Настил и подмости лесов следует периодически и после окончания работ очищать от строительного мусора, снега, наледи, а при необходимости посыпать песком.

Запрещается конструкции лесов закрывать (утеплять) горючими материалами (фанерой, пластиком, древесноволокнистыми плитами, брезентом и др.).

313. Негашеную известь необходимо хранить в закрытых отдельно стоящих складских помещениях. Пол этих помещений должен быть приподнят над уровнем земли не менее чем на 0,2 метра. При хранении негашеной извести следует предусматривать мероприятия, предотвращающие попадание влаги и воды.

Ямы для гашения извести разрешается располагать на расстоянии не менее 5 метров от склада ее хранения и не менее 15 метров от других объектов защиты.

314. Допускается на период строительства объекта защиты для защиты от повреждений покрывать негорючие ступени горючими материалами.

315. Предусмотренные проектом наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах строящихся зданий устанавливаются сразу же после монтажа несущих конструкций.

316. Строительные леса и опалубка выполняются из материалов, не распространяющих и не поддерживающих горение.

При строительстве объекта защиты в 3 этажа и более следует применять инвентарные металлические строительные леса.

Строительные леса на каждые 40 метров по периметру построек необходимо оборудовать одной лестницей или стремянкой, но не менее чем 2 лестницами (стремлянками) на все здание. Настил и подмости лесов следует периодически и после окончания работ очищать от строительного мусора, снега, наледи, а при необходимости посыпать песком.

Запрещается конструкции лесов закрывать (утеплять) горючими материалами (фанерой, пластиком, древесноволокнистыми плитами, брезентом и др.).

<p><del>372. Утратил силу. — Постановление Правительства РФ от 20.09.2016 N 947.</del></p>	
<p><del>373.</del> Руководитель организации обеспечивает для эвакуации людей со строящихся высотных сооружений (башенных градирен, плотин, силосных помещений и др.) наличие не менее 2 лестниц соответствующей длины из негорючих материалов на весь период строительства.</p> <p><del>374. Запрещается производство работ внутри объектов защиты с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, связанными с применением</del> открытого огня.</p>	<p>317. Руководитель организации обеспечивает для эвакуации людей со строящихся высотных сооружений (башенных градирен, плотин, силосных помещений и др.) наличие не менее 2 лестниц соответствующей длины из негорючих материалов на весь период строительства.</p> <p>318. При проведении огневых работ должно быть исключено воздействие открытого огня на горючие материалы, если это не предусмотрено технологией производства работ. После завершения работ должен быть обеспечен контроль места производства работ в течение не менее 4 часов, а рабочее место должно быть обеспечено огнетушителем.</p>
<p>375. Работы по огнезащите металлоконструкций <del>производятся</del> одновременно с возведением объекта защиты.</p>	<p>319. Работы по огнезащите металлоконструкций <del>проводятся</del> одновременно с возведением объекта защиты, <del>если иное не предусмотрено проектной документацией.</del></p>
<p>376. При наличии горючих материалов на объектах защиты принимаются меры по предотвращению распространения пожара через проемы в стенах и перекрытиях (герметизация стыков внутренних и наружных стен и междуэтажных перекрытий, уплотнение в местах прохода инженерных коммуникаций с обеспечением требуемых пределов огнестойкости).</p> <p>Проемы в зданиях и сооружениях при временном их утеплении заполняются негорючими или <del>трудногорючими</del> материалами.</p> <p>377. Временные сооружения (тепляки) для устройства полов и производства других работ выполняются из негорючих или <del>трудногорючих</del> материалов.</p> <p>378. Укладку горючего и <del>трудногорючего утеплителя</del> и устройство гидроизоляционного ковра на покрытии, устройство защитного гравийного слоя, монтаж ограждающих конструкций с применением горючих утеплителей следует производить на участках площадью не более 500 кв. метров.</p> <p>На местах производства работ количество утеплителя и кровельных рулонных материалов не должно превышать сменную потребность.</p>	<p>320. При наличии горючих материалов на объектах защиты принимаются меры по предотвращению распространения пожара через проемы в стенах и перекрытиях (герметизация стыков внутренних и наружных стен и междуэтажных перекрытий, уплотнение в местах прохода инженерных коммуникаций с обеспечением требуемых пределов огнестойкости).</p> <p>Проемы в зданиях и сооружениях при временном их утеплении заполняются негорючими или <del>слабогорючими</del> материалами.</p> <p>321. Временные сооружения (тепляки) для устройства полов и производства других работ выполняются из негорючих или <del>слабогорючих</del> материалов.</p> <p>322. Укладку <del>утеплителя, выполненного из горючего и слабогорючего материала,</del> и устройство гидроизоляционного ковра на покрытии, устройство защитного гравийного слоя, монтаж ограждающих конструкций с применением горючих утеплителей следует производить на участках площадью не более 500 кв. метров.</p> <p>На местах производства работ количество утеплителя и кровельных</p>

<p>Горючий утеплитель необходимо хранить вне строящегося здания в отдельно стоящем сооружении или на <b>специальной</b> площадке на расстоянии не менее 18 метров от строящихся и временных зданий, сооружений и складов.</p> <p><b>379.</b> Запрещается по окончании рабочей смены оставлять неиспользованный горючий утеплитель, несмонтированные панели с горючим утеплителем и кровельные рулонные материалы внутри зданий или на их покрытиях, а также в зоне противопожарных расстояний.</p> <p><b>380.</b> После устройства теплоизоляции <b>в отсеке</b> необходимо убрать ее остатки и немедленно нанести предусмотренные проектом <b>пожарные</b> слои огнезащиты.</p> <p><b>384.</b> При повреждении металлических обшивок панелей с горючим утеплителем принимаются незамедлительные меры по их ремонту и восстановлению с помощью механических соединений.</p> <p><b>382.</b> <del>Запрещается при</del> производстве работ, связанных с устройством гидро- и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и <b>трудногорючими</b> утеплителями, <del>производить электросварочные и другие</del> <b>огневые работы.</b></p>	<p>рулонных материалов не должно превышать сменную потребность.</p> <p>Горючий утеплитель необходимо хранить вне строящегося здания в отдельно стоящем сооружении или на площадке на расстоянии не менее 18 метров от строящихся и временных зданий, сооружений и складов.</p> <p>Запрещается по окончании рабочей смены оставлять неиспользованный горючий утеплитель, несмонтированные панели с горючим утеплителем и кровельные рулонные материалы внутри зданий или на их покрытиях, а также в зоне противопожарных расстояний.</p> <p><b>323.</b> После устройства теплоизоляции <b>на участке кровли</b> необходимо убрать ее остатки и немедленно нанести предусмотренные проектом слои огнезащиты.</p> <p><b>324.</b> При повреждении металлических обшивок панелей с горючим утеплителем принимаются незамедлительные меры по их ремонту и восстановлению с помощью механических соединений.</p> <p><b>325.</b> При производстве <b>огневых и сварочных</b> работ, связанных с устройством гидро- и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и <b>слабогорючими</b> утеплителями, <b>работы следует проводить на участках площадью не более 500 кв. метров.</b></p>
<p><del>383. Все работы, связанные с применением открытого огня, должны проводиться до начала использования горючих материалов.</del></p>	
<p><b>384.</b> Использование <b>агрегатов</b> для наплавления рулонных материалов <b>в утепленным — слоем</b> допускается при устройстве кровель только по <b>железобетонным плитам и покрытиям с применением негорючего утеплителя.</b></p> <p>Заправка топливом агрегатов на кровле должна проводиться в <b>специальном месте, обеспеченном 2</b> огнетушителями <b>и ящиком с песком.</b></p> <p>Запрещается хранение на кровле топлива для заправки агрегатов и пустой тары из-под топлива.</p>	<p><b>326.</b> Использование <b>открытого огня</b> для наплавления рулонных <b>битумсодержащих</b> материалов допускается при устройстве кровель и гидроизоляции только по <b>негорючему основанию под кровлю и гидроизоляцию.</b></p> <p>Заправка топливом агрегатов на кровле должна проводиться в <b>местах, обеспеченных 2</b> огнетушителями <b>с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В.</b> Запрещается хранение на кровле топлива для заправки агрегатов и пустой тары из-под топлива.</p>
<p><b>385.</b> Сушка одежды и обуви производится в <b>специально</b> приспособленных для этих целей помещениях объекта защиты с центральным</p>	<p><b>327.</b> Сушка одежды и обуви производится в <b>специальных шкафах заводского исполнения или</b> приспособленных для этих целей помещениях</p>

водяным отоплением либо с применением водяных калориферов.

Запрещается устройство сушилок в тамбурах и других помещениях, располагающихся у выходов из зданий.

В зданиях из металлических конструкций с полимерными утеплителями на период производства строительных работ допускается применять только системы воздушного или водяного отопления с размещением топочных устройств за пределами зданий на расстоянии не менее 18 метров или за противопожарной стеной.

~~386.~~ Запрещается применение открытого огня, а также использование электрических калориферов и газовых горелок инфракрасного излучения в помещениях для обогрева рабочих.

~~387.~~ Передвижные установки с газовыми горелками инфракрасного излучения, размещаемые на полу, должны иметь специальную устойчивую подставку. Баллон с газом должен находиться на расстоянии не менее 1,5 метра от установки и других отопительных приборов, а от электросчетчика, выключателей и других электроприборов - не менее 1 метра.

Расстояние от горелок до конструкции из горючих материалов должно быть не менее 1 метра, материалов, не распространяющих пламя, - не менее 0,7 метра, негорючих материалов - не менее 0,4 метра.

~~388.~~ При эксплуатации горелок инфракрасного излучения запрещается:

а) пользоваться установкой в помещениях без естественного проветривания или искусственной вентиляции с соответствующей кратностью воздухообмена, а также в подвальных или цокольных этажах;

б) использовать горелку с поврежденной керамикой, а также с видимыми языками пламени;

в) пользоваться установкой, если в помещении появился запах газа;

г) направлять тепловые лучи горелок непосредственно в сторону горючих материалов, баллонов с газом, газопроводов, электропроводок и др.;

д) при работе на открытых площадках (для обогрева рабочих мест и для сушки увлажненных участков) следует применять только ветроустойчивые

объекта защиты с центральным водяным отоплением либо с применением водяных калориферов.

Запрещается устройство сушилок в тамбурах и других помещениях, располагающихся у выходов из зданий.

В зданиях из металлических конструкций с полимерными утеплителями на период производства строительных работ допускается применять только системы воздушного или водяного отопления с размещением топочных устройств за пределами зданий на расстоянии не менее 18 метров или за противопожарной стеной.

~~328.~~ Запрещается применение открытого огня, а также использование электрических калориферов и газовых горелок инфракрасного излучения в помещениях для обогрева рабочих.

~~329.~~ Передвижные установки с газовыми горелками инфракрасного излучения, размещаемые на полу, должны иметь специальную устойчивую подставку. Баллон с газом должен находиться на расстоянии не менее 1,5 метра от установки и других отопительных приборов, а от электросчетчика, рубильника, выключателей и других электроприборов - не менее 1 метра.

Расстояние от горелок до конструкции из горючих материалов должно быть не менее 1 метра, материалов, не распространяющих пламя, - не менее 0,7 метра, негорючих материалов - не менее 0,4 метра.

~~330.~~ При эксплуатации горелок инфракрасного излучения запрещается:

а) пользоваться установкой в помещениях без естественного проветривания или искусственной вентиляции с соответствующей кратностью воздухообмена, а также в подвальных или цокольных этажах;

б) использовать горелку с поврежденной керамикой, а также с видимыми языками пламени;

в) пользоваться установкой, если в помещении появился запах газа;

г) направлять тепловые лучи горелок непосредственно в сторону горючих материалов, баллонов с газом, газопроводов, электропроводок и др.;

д) при работе на открытых площадках (для обогрева рабочих мест и для

<p>горелки.</p> <p><b>389.</b> Воздухонагревательные установки размещаются на расстоянии не менее 5 метров от строящегося здания-</p> <p>Емкость для топлива должна быть объемом не более 200 литров и находиться на расстоянии не менее 10 метров от воздухонагревателя и не менее 15 метров от строящегося здания. Топливо к воздухонагревателю следует подавать по металлическому трубопроводу.</p> <p>Соединения и арматура на топливопроводах изготавливаются в заводских условиях и монтируются так, чтобы исключалось подтекание топлива. На топливопроводе у расходного бака устанавливается запорный клапан для прекращения подачи топлива к установке в случае пожара или аварии.</p> <p><b>390.</b> При монтаже и эксплуатации установок, работающих на газовом топливе, соблюдаются следующие требования:</p> <p>а) оборудование теплопроизводящих установок стандартными горелками, имеющими заводской паспорт;</p> <p>б) устойчивая работа горелок без отрыва пламени и проскока его внутрь горелки в пределах необходимого регулирования тепловой нагрузки агрегата;</p> <p>в) обеспечение вентиляции помещения с теплопроизводящими установками трехкратного воздухообмена-</p>	<p>сушки увлажненных участков) следует применять только ветроустойчивые горелки.</p> <p><b>331.</b> Воздухонагревательные установки размещаются на расстоянии не менее 5 метров от строящегося здания, сооружения.</p> <p>Емкость для топлива должна быть объемом не более 200 литров и находиться на расстоянии не менее 10 метров от воздухонагревателя и не менее 15 метров от строящегося здания, сооружения. Топливо к воздухонагревателю следует подавать по металлическому трубопроводу.</p> <p>Соединения и арматура на топливопроводах изготавливаются в заводских условиях и монтируются так, чтобы исключалось подтекание топлива. На топливопроводе у расходного бака устанавливается запорный клапан для прекращения подачи топлива к установке в случае пожара или аварии.</p> <p><b>332.</b> При монтаже и эксплуатации установок, работающих на газовом топливе, соблюдаются следующие требования:</p> <p>а) оборудование теплопроизводящих установок стандартными горелками, имеющими заводской паспорт;</p> <p>б) устойчивая работа горелок без отрыва пламени и проскока его внутрь горелки в пределах необходимого регулирования тепловой нагрузки агрегата;</p> <p>в) обеспечение вентиляции помещения с теплопроизводящими установками трехкратного воздухообмена;</p>
	<p>г) обеспечена работа блокировки отсечной аппаратуры на питающем газопроводе при обрыве пламени на установке.</p>
<p><b>394.</b> При эксплуатации теплопроизводящих установок запрещается:</p> <p>а) работать с нарушенной герметичностью топливопроводов, неплотными соединениями корпуса форсунки с теплопроизводящей установкой, неисправными дымоходами, вызывающими проникновение продуктов горения в помещение, неисправными электродвигателями и пусковой аппаратурой, а также при отсутствии тепловой защиты электродвигателя и других неисправностях;</p>	<p><b>333.</b> При эксплуатации теплопроизводящих установок запрещается:</p> <p>а) работать с нарушенной герметичностью топливопроводов, неплотными соединениями корпуса форсунки с теплопроизводящей установкой, неисправными дымоходами, вызывающими проникновение продуктов горения в помещение, неисправными электродвигателями и пусковой аппаратурой, а также при отсутствии тепловой защиты электродвигателя и других неисправностях;</p>

<p>б) работать при неотрегулированной форсунке (<del>с—ненормальным горением топлива</del>);</p>	<p>б) работать при неотрегулированной форсунке;</p>
<p>в) применять резиновые <del>или полихлорвиниловые</del> шланги и муфты для соединения топливопроводов;</p> <p>г) устраивать <del>горючие</del> ограждения около теплопроизводящей установки и расходных баков;</p> <p>д) отогревать топливопроводы открытым пламенем;</p> <p>е) зажигать рабочую смесь через смотровой глазок;</p> <p>ж) регулировать зазор между электродами свечей при работающей теплопроизводящей установке;</p> <p>з) допускать работу теплопроизводящей установки при отсутствии защитной решетки на воздухозаборных коллекторах.</p> <p><b>392.</b> Внутренний противопожарный водопровод и автоматические системы пожаротушения, предусмотренные <del>проектом</del>, необходимо монтировать одновременно с возведением объекта защиты. Противопожарный водопровод вводится в действие до начала отделочных работ, а автоматические системы пожаротушения и сигнализации - к моменту пуска наладочных работ (в кабельных сооружениях - до укладки кабелей).</p> <p><b>393.</b> Пожарные депо, предусмотренные проектом строительства объекта защиты, возводятся в 1-ю очередь строительства.</p> <p>Запрещается использование здания депо не по назначению.</p>	<p>в) применять резиновые, полимерные шланги и муфты для соединения топливопроводов;</p> <p>г) устраивать ограждения из горючих материалов около теплопроизводящей установки и расходных баков;</p> <p>д) отогревать топливопроводы открытым пламенем;</p> <p>е) зажигать рабочую смесь через смотровой глазок;</p> <p>ж) регулировать зазор между электродами свечей при работающей теплопроизводящей установке;</p> <p>з) допускать работу теплопроизводящей установки при отсутствии защитной решетки на воздухозаборных коллекторах.</p> <p><b>334.</b> Внутренний противопожарный водопровод и автоматические системы пожаротушения, предусмотренные проектной документацией, необходимо монтировать одновременно с возведением объекта защиты. Противопожарный водопровод вводится в действие до начала отделочных работ, а автоматические системы пожаротушения и сигнализации - к моменту завершения пуска наладочных работ инженерных систем (в кабельных сооружениях - до укладки кабелей).</p> <p><b>335.</b> Пожарные депо, предусмотренные проектом строительства объекта защиты, возводятся в 1-ю очередь строительства.</p> <p>Запрещается использование здания пожарного депо не по назначению.</p>
<p><b>394.</b> Отдельные блок-контейнеры, используемые в качестве административно-бытовых помещений, допускается располагать одноэтажными или двухэтажными группами не более 10 штук в группе и на площади не более 800 кв. метров. Проживание людей <del>в—указанных помещениях</del> на территории строительства не допускается.</p>	<p><b>336.</b> Отдельные блок-контейнеры, используемые в качестве административно-бытовых помещений, допускается располагать одноэтажными или двухэтажными группами не более 10 штук в группе и на площади не более 800 кв. метров.</p> <p>Проживание людей на территории строительства, в строящихся зданиях, а также в указанных помещениях не допускается.</p>

## XVI. Пожароопасные работы

**395.** При проведении окрасочных работ необходимо:

а) производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках, осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно, размещать лакокрасочные материалы на рабочем месте в количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на ~~специально отведенных~~ площадках;

б) оснащать электрокрасящие устройства при окрашивании в электростатическом поле защитной блокировкой, исключающей возможность включения распылительных устройств при неработающих системах местной вытяжной вентиляции или неподвижном конвейере;

в) не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ ~~в специально отведенном месте~~ вне помещений.

**396.** Помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества (приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющие пожаровзрывоопасные пары, обеспечиваются естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией.

Кратность воздухообмена для безопасного ведения работ в указанных помещениях определяется проектом производства работ.

Запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие вещества, лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, а также ~~производить~~ работы и находиться людям в смежных помещениях.

**397.** Работы в помещениях, цистернах, технологических аппаратах (оборудовании), зонах (территориях), в которых возможно образование горючих паровоздушных смесей, следует выполнять искробезопасным инструментом в одежде и обуви, не способных вызвать искру.

## XVI. Пожароопасные работы

**337.** При проведении окрасочных работ необходимо:

а) производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках, осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно, размещать лакокрасочные материалы на рабочем месте в количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на ~~приспособленных~~ площадках;

б) оснащать электрокрасящие устройства при окрашивании в электростатическом поле защитной блокировкой, исключающей возможность включения распылительных устройств при неработающих системах местной вытяжной вентиляции или неподвижном конвейере;

в) не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ вне помещений ~~в специально отведенных местах~~.

**338.** Помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества (приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющие пожаровзрывоопасные пары, обеспечиваются естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией.

Кратность воздухообмена для безопасного ведения работ в указанных помещениях определяется проектом производства работ.

Запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие вещества, лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, а также ~~проводить~~ работы и находиться людям в смежных помещениях.

**339.** Работы в помещениях, цистернах, технологических аппаратах (оборудовании), зонах (территориях), в которых возможно образование горючих паровоздушных смесей, следует выполнять искробезопасным инструментом в одежде и обуви, не способных вызвать искру.

**398.** Наносить горючие покрытия на пол следует при естественном освещении. Работы необходимо начинать с мест, наиболее удаленных от выходов из помещений, а в коридорах - после завершения работ в помещениях.

**399.** Наносить эпоксидные смолы, клеи, мастики, в том числе лакокрасочные материалы на основе синтетических смол, и наклеивать плиточные и рулонные полимерные материалы следует после окончания всех строительно-монтажных и санитарно-технических работ перед окончательной окраской помещений.

**400.** Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную вентиляцию.

**401.** Котел для приготовления мастик, битума или иных пожароопасных смесей снабжается плотно закрывающейся крышкой из негорючих материалов. Заполнение котлов допускается не более чем на три **четвертых** их вместимости. Загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим.

Запрещается устанавливать котлы для приготовления мастик, битума или иных пожароопасных смесей в чердачных помещениях и на покрытиях.

**402.** Во избежание выливания мастики в топку и ее загорания котел необходимо устанавливать наклонно, чтобы его край, расположенный над топкой, был на 5 - 6 сантиметров выше противоположного. Топочное отверстие котла оборудуется откидным козырьком из негорючего материала.

**403.** После окончания работ следует погасить топку котлов и залить их водой.

**404.** Руководитель организации (производитель работ) обеспечивает место варки битума ящиком с сухим песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 лопатами и огнетушителем (порошковым или пенным).

**405.** При работе передвижных котлов на сжиженном газе газовые баллоны в количестве не более 2 **находятся** в вентилируемых шкафах из негорючих материалов, устанавливаемых на расстоянии не менее 20 метров

**340.** Наносить горючие покрытия на пол следует при естественном освещении. Работы необходимо начинать с мест, наиболее удаленных от выходов из помещений, а в коридорах **и других участках путей эвакуации** - после завершения работ в помещениях.

**341.** Наносить эпоксидные смолы, клеи, мастики, в том числе лакокрасочные материалы на основе синтетических смол, и наклеивать плиточные и рулонные полимерные материалы следует после окончания всех строительно-монтажных и санитарно-технических работ перед окончательной окраской помещений.

**342.** Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную вентиляцию.

**343.** Котел для приготовления мастик, битума или иных пожароопасных смесей снабжается плотно закрывающейся крышкой из негорючих материалов. Заполнение котлов допускается не более чем на три **четверти** их вместимости. Загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим.

Запрещается устанавливать котлы для приготовления мастик, битума или иных пожароопасных смесей в чердачных помещениях и на покрытиях **зданий, сооружений.**

**344.** Во избежание выливания мастики в топку и ее загорания котел необходимо устанавливать наклонно, чтобы его край, расположенный над топкой, был на 5 - 6 сантиметров выше противоположного. Топочное отверстие котла оборудуется откидным козырьком из негорючего материала.

После окончания работ следует погасить топку котлов и залить их водой.

**345.** Руководитель организации (производитель работ) обеспечивает место варки битума ящиком с сухим песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 лопатами и огнетушителем (порошковым или пенным) **не ниже ранга 2А.**

**346.** При работе передвижных котлов на сжиженном газе газовые баллоны в количестве не более 2 **размещаются** в вентилируемых шкафах из негорючих материалов, устанавливаемых на расстоянии не менее 20 метров

от работающих котлов.

Указанные шкафы следует постоянно держать закрытыми на замки.

~~406.~~ Место варки и разогрева мастик обваловывается на высоту не менее 0,3 метра (или устраиваются бортики из негорючих материалов).

~~407.~~ Запрещается внутри помещений применять открытый огонь для подогрева битумных составов.

~~408.~~ Доставку горячей битумной мастики на рабочие места разрешается осуществлять:

а) в ~~специальных~~ металлических бачках, имеющих форму усеченного конуса, обращенного широкой стороной вниз, с плотно закрывающимися крышками. Крышки должны иметь запорные устройства, исключающие открывание при падении бачка;

б) при помощи насоса по стальному трубопроводу, прикрепленному на вертикальных участках к строительной конструкции, не допуская протечек. На горизонтальных участках допускается подача мастики по термостойкому шлангу. В месте соединения шланга со стальной трубой надевается предохранительный футляр длиной 40 - 50 сантиметров (из брезента или других негорючих материалов). После наполнения емкости установки для нанесения мастики следует откачать мастику из трубопровода.

~~409.~~ Запрещается переносить мастику в открытой таре.

~~410.~~ Запрещается в процессе варки и разогрева битумных составов оставлять котлы без присмотра.

~~411.~~ Запрещается разогрев битумной мастики вместе с растворителями.

~~412.~~ При смешивании разогретый битум следует вливать в растворитель. Перемешивание разрешается только деревянной мешалкой.

~~413.~~ Запрещается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 метров от места смешивания битума с растворителями.

~~414.~~ При проведении огневых работ необходимо:

от работающих котлов.

Указанные шкафы следует постоянно держать закрытыми на замки.

~~347.~~ Место варки и разогрева мастик обваловывается на высоту не менее 0,3 метра или устраиваются бортики из негорючих материалов.

~~348.~~ Запрещается внутри помещений применять открытый огонь для подогрева битумных составов.

~~349.~~ Доставку горячей битумной мастики на рабочие места разрешается осуществлять:

а) в металлических бачках, имеющих форму усеченного конуса, обращенного широкой стороной вниз, с плотно закрывающимися крышками. Крышки должны иметь запорные устройства, исключающие открывание при падении бачка;

б) при помощи насоса по стальному трубопроводу, прикрепленному на вертикальных участках к строительной конструкции, не допуская протечек. На горизонтальных участках допускается подача мастики по термостойкому шлангу. В месте соединения шланга со стальной трубой надевается предохранительный футляр длиной 40 - 50 сантиметров (из брезента или других негорючих материалов). После наполнения емкости установки для нанесения мастики следует откачать мастику из трубопровода.

~~350.~~ Запрещается переносить мастику в открытой таре.

~~351.~~ Запрещается в процессе варки и разогрева битумных составов оставлять котлы без присмотра.

~~352.~~ Запрещается разогрев битумной мастики вместе с растворителями.

~~353.~~ При смешивании разогретый битум следует вливать в растворитель. Перемешивание разрешается только деревянной мешалкой.

Запрещается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 метров от места смешивания битума с растворителями.

~~354.~~ При проведении огневых работ необходимо:

<p>а) перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;</p> <p>б) обеспечить место <del>проведения огневых работ огнетушителем в соответствии с приложением N 1 к настоящим Правилам;</del></p>	<p>а) перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;</p> <p>б) обеспечить место производства работ не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В и покрывалом для изоляции очага возгорания;</p>
<p>в) плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна;</p> <p>г) осуществлять контроль <del>за состоянием</del> парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне;</p> <p>д) прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).</p> <p><del>445.</del> Технологическое оборудование, на котором будут проводиться огневые работы, необходимо пропарить, промыть, очистить, освободить от пожаровзрывоопасных веществ и отключить от действующих коммуникаций (за исключением коммуникаций, используемых для подготовки к проведению огневых работ).</p> <p><del>446.</del> При пропарке внутреннего объема технологического оборудования температура подаваемого водяного пара не должна превышать значение, равное 80 процентам температуры самовоспламенения горючего пара (газа).</p> <p><del>447.</del> Промывать технологическое оборудование следует при концентрации в нем паров (газов), находящейся вне пределов их воспламенения, и в электростатически безопасном режиме.</p> <p><del>448.</del> Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и пылевоздушных смесей и <del>к</del> появлению источников зажигания.</p>	<p>в) плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна;</p> <p>г) осуществлять контроль <del>состояния</del> парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне;</p> <p>д) прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).</p> <p><del>355.</del> Технологическое оборудование, на котором будут проводиться огневые работы, необходимо пропарить, промыть, очистить, освободить от пожаровзрывоопасных веществ и отключить от действующих коммуникаций (за исключением коммуникаций, используемых для подготовки к проведению огневых работ).</p> <p>При пропарке внутреннего объема технологического оборудования температура подаваемого водяного пара не должна превышать значение, равное 80 процентам температуры самовоспламенения горючего пара (газа).</p> <p>Промывать технологическое оборудование следует при концентрации в нем паров (газов), находящейся вне пределов их воспламенения, и в электростатически безопасном режиме.</p> <p>Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и пылевоздушных смесей и появлению источников зажигания.</p>

<p><b>419.</b> Для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и другие помещения все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, закрываются негорючими материалами.</p> <p>Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в радиусе очистки территории от горючих материалов согласно приложению N <b>3</b>.</p>	<p><b>356.</b> Для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и другие помещения все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, закрываются негорючими материалами.</p> <p>Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в радиусе очистки территории от горючих материалов, использование которых не предусмотрено технологией производства работ, согласно приложению N <b>5</b>.</p>
<p><b>420.</b> Находящиеся в радиусе <del>зоны</del> очистки территории строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим экраном, покрывалами для изоляции очага возгорания или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.</p> <p><b>421.</b> Место для проведения сварочных и резательных работ на объектах защиты, в конструкциях которых использованы горючие материалы, ограждается сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 метра, а зазор между перегородкой и полом - не более 5 сантиметров. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1 x 1 миллиметр.</p> <p><b>422.</b> Не разрешается вскрывать люки и крышки технологического оборудования, выгружать, перегружать и сливать продукты, загружать их через открытые люки, а также выполнять другие операции, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов из-за загазованности и запыленности мест, в которых проводятся огневые работы.</p> <p><b>423.</b> При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную аппаратуру необходимо отключать (в том числе от электросети), шланги отсоединять и освобождать от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление полностью стравливать.</p> <p>По окончании работ всю аппаратуру и оборудование необходимо убирать в специально отведенные помещения (места).</p>	<p><b>357.</b> Находящиеся в радиусе очистки территории строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим экраном, покрывалами для изоляции очага возгорания или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.</p> <p><b>358.</b> Место для проведения сварочных и резательных работ на объектах защиты, в конструкциях которых использованы горючие материалы, ограждается сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 метра, а зазор между перегородкой и полом - не более 5 сантиметров. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1 x 1 миллиметр.</p> <p><b>359.</b> Не разрешается вскрывать люки и крышки технологического оборудования, выгружать, перегружать и сливать продукты, загружать их через открытые люки, а также выполнять другие операции, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов из-за загазованности и запыленности мест, в которых проводятся огневые работы.</p> <p><b>360.</b> При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную аппаратуру необходимо отключать (в том числе от электросети), шланги отсоединять и освобождать от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление полностью стравливать.</p> <p>По окончании работ всю аппаратуру и оборудование необходимо убирать в специально отведенные помещения (места).</p>

**424.** Запрещается организация постоянных мест проведения огневых работ более чем на 10 постах (сварочные, резательные мастерские), если не предусмотрено централизованное электро- и газоснабжение.

**425.** В сварочной мастерской при наличии не более 10 сварочных постов допускается для каждого поста иметь по 1 запасному баллону с кислородом и горючим газом. Запасные баллоны ограждаются щитами из негорючих материалов или хранятся в специальных пристройках к мастерской.

**426.** При проведении огневых работ запрещается:

а) приступать к работе при неисправной аппаратуре;

б) производить огневые работы на свежеекрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;

в) использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

г) хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, другие горючие материалы;

д) допускать к самостоятельной работе ~~учеников, а также работников~~, не имеющих квалификационного удостоверения;

е) допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

ж) ~~производить~~ работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;

з) проводить ~~огневые~~ работы ~~одновременно с устройством~~ гидроизоляции и пароизоляции на кровле, ~~монтажом~~ панелей с горючими и ~~трудногорючими~~ утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

**361.** Запрещается организация постоянных мест проведения огневых работ более чем на 10 постах (сварочные, резательные мастерские), если не предусмотрено централизованное электро- и газоснабжение.

В сварочной мастерской при наличии не более 10 сварочных постов допускается для каждого поста иметь по 1 запасному баллону с кислородом и горючим газом. Запасные баллоны ограждаются щитами из негорючих материалов или хранятся в специальных пристройках к мастерской.

**362.** При проведении огневых работ запрещается:

а) приступать к работе при неисправной аппаратуре;

б) проводить огневые работы на свежеекрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;

в) использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

г) хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, другие горючие материалы;

д) допускать к самостоятельной работе ~~лиц~~, не имеющих квалификационного удостоверения;

е) допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

ж) ~~проводить~~ работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;

з) проводить работы ~~по устройству~~ гидроизоляции и пароизоляции на кровле, ~~монтаж~~ панелей с горючими и ~~слабогорючими~~ утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов, за исключением случаев, когда проведение огневых работ предусмотрено технологией применения материала.

**363.** После завершения огневых работ должно быть обеспечено

наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 4 часов.

~~427. Запрещается проведение огневых работ на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями.~~

428. При проведении газосварочных работ:

а) переносные ацетиленовые генераторы следует устанавливать на открытых площадках. Ацетиленовые генераторы необходимо ограждать и размещать не ближе 10 метров от мест проведения работ, а также от мест забора воздуха компрессорами и вентиляторами;

б) ~~в местах установки~~ ацетиленового генератора вывешиваются плакаты "Вход посторонним ~~воспрещен~~ - огнеопасно", "Не курить", "Не проходить с огнем";

в) по окончании работы карбид кальция в переносном генераторе должен быть выработан. Известковый ил, удаляемый из генератора, выгружается в приспособленную для этих целей тару и сливается в иловую яму или специальный бункер;

г) открытые иловые ямы ограждаются перилами, а закрытые имеют негорючие перекрытия и оборудуются вытяжной вентиляцией и люками для удаления ила;

д) ~~закрепление газоподводящих шлангов~~ на соединительных ниппелях аппаратуры, горелок, резаков и редукторов ~~должно~~ быть надежно. На ниппели водяных затворов шланги плотно надеваются, но не закрепляются;

е) карбид кальция хранится в сухих проветриваемых помещениях. Запрещается размещать склады карбида кальция в подвальных помещениях и низких затапливаемых местах;

ж) в помещениях ацетиленовых установок, в которых не имеется промежуточного склада карбида кальция, разрешается хранить одновременно не свыше 200 килограммов карбида кальция, причем из этого количества в открытом виде может быть не более 50 килограммов;

364. При проведении газосварочных работ:

а) переносные ацетиленовые генераторы следует устанавливать на открытых площадках. Ацетиленовые генераторы необходимо ограждать и размещать не ближе 10 метров от мест проведения работ, а также от мест забора воздуха компрессорами и вентиляторами;

б) ~~при установке~~ ацетиленового генератора ~~в помещениях (закрытых местах)~~ вывешиваются плакаты "Вход посторонним ~~запрещен~~ - огнеопасно", "Не курить", "Не проходить с огнем";

в) по окончании работы карбид кальция в переносном генераторе должен быть выработан. Известковый ил, удаляемый из генератора, выгружается в приспособленную для этих целей тару и сливается в иловую яму или специальный бункер;

г) открытые иловые ямы ограждаются перилами, а закрытые имеют негорючие перекрытия и оборудуются вытяжной вентиляцией и люками для удаления ила;

д) ~~газоподводящие шланги~~ на соединительных ниппелях аппаратуры, горелок, резаков и редукторов ~~должны~~ быть надежно ~~закреплены~~. На ниппели водяных затворов шланги плотно надеваются, но не закрепляются;

е) карбид кальция хранится в сухих проветриваемых помещениях. Запрещается размещать склады карбида кальция в подвальных помещениях и низких затапливаемых местах;

ж) в помещениях ацетиленовых установок, в которых не имеется промежуточного склада карбида кальция, разрешается хранить одновременно не свыше 200 килограммов карбида кальция, причем из этого количества в открытом виде может быть не более 50 килограммов;

з) вскрытые барабаны с карбидом кальция следует защищать

з) вскрытые барабаны с карбидом кальция следует защищать непроницаемыми для воды крышками;

и) запрещается в местах хранения и вскрытия барабанов с карбидом кальция курение, пользование открытым огнем и применение искрообразующего инструмента;

к) хранение и транспортирование баллонов с газами осуществляется только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками. К месту сварочных работ баллоны доставляются на специальных тележках, носилках, санках. При транспортировании баллонов не допускаются толчки и удары;

л) запрещается хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров;

м) при обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих газов соблюдаются такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами;

н) запрещается курение и применение открытого огня в радиусе 10 метров от мест хранения ила, рядом с которыми вывешиваются соответствующие запрещающие знаки.

**429.** При проведении газосварочных или газорезательных работ с карбидом кальция запрещается:

а) использовать **4** водяной затвор **двум** сварщикам;

б) загружать карбид кальция завышенной грануляции или проталкивать его в воронку аппарата с помощью железных прутков и проволоки, а также работать на карбидной пыли;

в) загружать карбид кальция в мокрые загрузочные корзины или при наличии воды в газосборнике, а также загружать корзины карбидом более чем на половину их объема при работе генераторов "вода на карбид";

г) производить продувку шланга для горючих газов кислородом и кислородного шланга горючим газом, а также взаимозаменять шланги при работе;

непроницаемыми для воды крышками;

и) запрещается в местах хранения и вскрытия барабанов с карбидом кальция курение, пользование открытым огнем и применение искрообразующего инструмента;

к) хранение и транспортирование баллонов с газами осуществляется только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками. К месту сварочных работ баллоны доставляются на специальных тележках, носилках, санках. При транспортировании баллонов не допускаются толчки и удары;

л) запрещается хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров;

м) при обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих газов соблюдаются такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами;

н) запрещается курение и применение открытого огня в радиусе 10 метров от мест хранения **известкового** ила, рядом с которыми вывешиваются соответствующие запрещающие знаки.

**365.** При проведении газосварочных или газорезательных работ с карбидом кальция запрещается:

а) использовать **один** водяной затвор **2** сварщикам;

б) загружать карбид кальция завышенной грануляции или проталкивать его в воронку аппарата с помощью железных прутков и проволоки, а также работать на карбидной пыли;

в) загружать карбид кальция в мокрые загрузочные корзины или при наличии воды в газосборнике, а также загружать корзины карбидом более чем на половину их объема при работе генераторов "вода на карбид";

г) проводить продувку шланга для горючих газов кислородом и кислородного шланга горючим газом, а также взаимозаменять шланги при работе;

д) перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие шланги;

д) перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие шланги;

е) переносить генератор при наличии в газосборнике ацетилена;

ж) форсировать работу ацетиленовых генераторов путем преднамеренного увеличения давления газа в них или увеличения единовременной загрузки карбида кальция;

з) применять медный инструмент для вскрытия барабанов с карбидом кальция, а также медь в качестве припоя для пайки ацетиленовой аппаратуры и в других местах, где возможно соприкосновение с ацетиленом.

**430.** При проведении электросварочных работ:

а) запрещается использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией, а также применять нестандартные автоматические выключатели;

б) следует соединять сварочные провода при помощи опрессования, сварки, пайки или специальных зажимов. Подключение электропроводов к электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату выполняется при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбами;

в) следует надежно изолировать и в необходимых местах защищать от действия высокой температуры, механических повреждений или химических воздействий провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ;

г) необходимо располагать кабели (провода) электросварочных машин от трубопроводов с кислородом на расстоянии не менее 0,5 метра, а от трубопроводов и баллонов с ацетиленом и других горючих газов - не менее 1 метра;

д) в качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с источником тока, могут использоваться стальные или алюминиевые шины любого профиля, сварочные плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция при условии, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание тока. Соединение между собой отдельных элементов, используемых в качестве обратного проводника, должно

е) переносить генератор при наличии в газосборнике ацетилена;

ж) форсировать работу ацетиленовых генераторов путем преднамеренного увеличения давления газа в них или увеличения единовременной загрузки карбида кальция;

з) применять медный инструмент для вскрытия барабанов с карбидом кальция, а также медь в качестве припоя для пайки ацетиленовой аппаратуры и в других местах, где возможно соприкосновение с ацетиленом.

**366.** При проведении электросварочных работ:

а) запрещается использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией, а также применять нестандартные автоматические выключатели;

б) следует соединять сварочные провода при помощи опрессования, сварки, пайки или специальных зажимов. Подключение электропроводов к электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату выполняется при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбами;

в) следует надежно изолировать и в необходимых местах защищать от действия высокой температуры, механических повреждений или химических воздействий провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ;

г) необходимо располагать кабели (провода) электросварочных машин от трубопроводов с кислородом на расстоянии не менее 0,5 метра, а от трубопроводов и баллонов с ацетиленом и других горючих газов - не менее 1 метра;

д) в качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с источником тока, могут использоваться стальные или алюминиевые шины любого профиля, сварочные плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция при условии, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание тока. Соединение между собой отдельных элементов, используемых в качестве обратного проводника, должно выполняться с помощью болтов, струбцин или зажимов;

выполняться с помощью болтов, струбцин или зажимов;

е) запрещается использование в качестве обратного проводника внутренних железнодорожных путей, сети заземления или зануления, а также металлических конструкций зданий, коммуникаций и технологического оборудования. В этих случаях сварка производится с применением 2 проводов;

ж) в пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещениях ~~и сооружениях~~ обратный проводник от свариваемого изделия до источника тока выполняется только изолированным проводом, причем по качеству изоляции он не должен уступать прямому проводнику, присоединяемому к электрододержателю;

з) конструкция электрододержателя для ручной сварки должна обеспечивать надежное зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность короткого замыкания его корпуса на свариваемую деталь при временных перерывах в работе или при случайном его падении на металлические предметы. Рукоятка электрододержателя делается из негорючего диэлектрического и теплоизолирующего материала;

и) следует применять электроды, изготовленные в заводских условиях, соответствующие номинальной величине сварочного тока. При смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в ~~специальный~~ металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ;

к) необходимо электросварочную установку на время работы заземлять. Помимо заземления основного электросварочного оборудования в сварочных установках следует непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный проводник);

л) чистку агрегата и пусковой аппаратуры следует ~~производить~~ ежедневно после окончания работы. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт сварочного оборудования ~~производится~~ в соответствии с графиком;

м) питание дуги в установках для атомно-водородной сварки обеспечивается от отдельного трансформатора. Запрещается непосредственное питание дуги от распределительной сети через регулятор

е) запрещается использование в качестве обратного проводника внутренних железнодорожных путей, сети заземления или зануления, а также металлических конструкций зданий, коммуникаций и технологического оборудования. В этих случаях сварка производится с применением 2 проводов;

ж) в пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещениях обратный проводник от свариваемого изделия до источника тока выполняется только изолированным проводом, причем по качеству изоляции он не должен уступать прямому проводнику, присоединяемому к электрододержателю;

з) конструкция электрододержателя для ручной сварки должна обеспечивать надежное зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность короткого замыкания его корпуса на свариваемую деталь при временных перерывах в работе или при случайном его падении на металлические предметы. Рукоятка электрододержателя делается из негорючего диэлектрического и теплоизолирующего материала;

и) следует применять электроды, изготовленные в заводских условиях, соответствующие номинальной величине сварочного тока. При смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ;

к) необходимо электросварочную установку на время работы заземлять. Помимо заземления основного электросварочного оборудования в сварочных установках следует непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный проводник);

л) чистку агрегата и пусковой аппаратуры следует проводить ежедневно после окончания работы. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт сварочного оборудования проводится в соответствии с графиком;

м) питание дуги в установках для атомно-водородной сварки обеспечивается от отдельного трансформатора. Запрещается непосредственное питание дуги от распределительной сети через регулятор тока любого типа;

н) при атомно-водородной сварке в горелке должно предусматриваться

тока любого типа;

н) при атомно-водородной сварке в горелке должно предусматриваться автоматическое отключение напряжения и прекращение подачи водорода в случае разрыва цепи. Запрещается оставлять включенные горелки без присмотра.

**431.** При огневых работах, связанных с резкой металла:

а) необходимо принимать меры по предотвращению **разлива** легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

б) допускается хранить запас горючего на месте проведения бензо- и керосинорезательных работ в количестве не более сменной потребности. Горючее следует хранить в исправной небуьющейся плотно закрывающейся таре на расстоянии не менее 10 метров от места производства огневых работ;

в) необходимо проверять перед началом работ исправность арматуры бензо- и керосинореза, плотность соединений шлангов на ниппелях, исправность резьбы в накидных гайках и головках;

г) применять горючее для бензо- и керосинорезательных работ в соответствии с имеющейся инструкцией;

д) бачок с горючим располагать на расстоянии не менее 5 метров от баллонов с кислородом, а также от источника открытого огня и не менее 3 метров от рабочего места, при этом на бачок не должны попадать пламя и искры при работе;

е) запрещается эксплуатировать бачки, не прошедшие гидроиспытаний, имеющие течь горючей смеси, а также неисправный насос или манометр;

ж) запрещается разогревать испаритель резака посредством зажигания налитой на рабочем месте легковоспламеняющейся или горючей жидкости.

**432.** При проведении бензо- и керосинорезательных работ запрещается:

а) **иметь давление** воздуха в бачке с горючим, **превышающее** рабочее давление кислорода в резаке;

б) перегревать испаритель резака, а также подвешивать резак во время

автоматическое отключение напряжения и прекращение подачи водорода в случае разрыва цепи. Запрещается оставлять включенные горелки без присмотра.

**367.** При огневых работах, связанных с резкой металла:

а) необходимо принимать меры по предотвращению **розлива** легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

б) допускается хранить запас горючего на месте проведения бензо- и керосинорезательных работ в количестве не более сменной потребности. Горючее следует хранить в исправной небуьющейся и плотно закрывающейся таре на расстоянии не менее 10 метров от места производства огневых работ;

в) необходимо проверять перед началом работ исправность арматуры бензо- и керосинореза, плотность соединений шлангов на ниппелях, исправность резьбы в накидных гайках и головках;

г) применять горючее для бензо- и керосинорезательных работ в соответствии с имеющейся инструкцией;

д) бачок с горючим располагать на расстоянии не менее 5 метров от баллонов с кислородом, а также от источника открытого огня и не менее 3 метров от рабочего места, при этом на бачок не должны попадать пламя и искры при работе;

е) запрещается эксплуатировать бачки, не прошедшие гидроиспытаний, имеющие течь горючей смеси, а также неисправный насос или манометр;

ж) запрещается разогревать испаритель резака посредством зажигания налитой на рабочем месте легковоспламеняющейся или горючей жидкости.

**368.** При проведении бензо- и керосинорезательных работ запрещается:

а) **достигать давления** воздуха в бачке с горючим, **превышающего** рабочее давление кислорода в резаке;

б) перегревать испаритель резака, а также подвешивать резак во время работы вертикально, головкой вверх;

в) зажимать, перекручивать или заламывать шланги, подающие

работы вертикально, головкой вверх;

в) зажимать, перекручивать или заламывать шланги, подающие кислород или горючее к резаку;

г) использовать кислородные шланги для подвода бензина или керосина к резаку.

**433.** При проведении **паяльных** работ рабочее место должно быть очищено от горючих материалов, а находящиеся на расстоянии менее 5 метров конструкции из горючих материалов должны быть защищены экранами из негорючих материалов или политы водой (водным раствором пенообразователя и др.).

**434.** Паяльные лампы необходимо содержать в исправном состоянии и осуществлять проверки их параметров в соответствии с технической документацией не реже 1 раза в месяц.

**435.** Для предотвращения выброса пламени из паяльной лампы заправляемое в лампу горючее не должно содержать посторонних примесей и воды.

**436.** Во избежание взрыва паяльной лампы запрещается:

а) применять в качестве горючего для ламп, работающих на керосине, бензин или смеси бензина с керосином;

б) повышать давление в резервуаре лампы при накачке воздуха более допустимого рабочего давления, указанного в паспорте;

в) заполнять лампу горючим более чем на три **четвертых** объема ее резервуара;

г) **отвертывать** воздушный винт и наливную пробку, когда лампа горит или еще не остыла;

д) ремонтировать лампу, а также выливать из нее горючее или заправлять ее горючим вблизи открытого огня.

кислород или горючее к резаку;

г) использовать кислородные шланги для подвода бензина или керосина к резаку.

**369.** При проведении работ **с применением паяльной лампы** рабочее место должно быть очищено от горючих материалов, а находящиеся на расстоянии менее 5 метров конструкции из горючих материалов должны быть защищены экранами из негорючих материалов или политы водой (водным раствором пенообразователя и др.).

Паяльные лампы необходимо содержать в исправном состоянии и осуществлять проверки их параметров в соответствии с технической документацией, **но** не реже 1 раза в месяц.

Для предотвращения выброса пламени из паяльной лампы заправляемое в лампу горючее не должно содержать посторонних примесей и воды.

**370.** Во избежание взрыва паяльной лампы запрещается:

а) применять в качестве горючего для ламп, работающих на керосине, бензин или смеси бензина с керосином;

б) повышать давление в резервуаре лампы при накачке воздуха более допустимого рабочего давления, указанного в паспорте;

в) заполнять лампу горючим более чем на три **четверти** объема ее резервуара;

г) **отворачивать** воздушный винт и наливную пробку, когда лампа горит или еще не остыла;

д) ремонтировать лампу, а также выливать из нее горючее или заправлять ее горючим вблизи открытого огня.

**371.** Работы, связанные с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, выполняемые в помещениях, должны проводиться в

	<p>вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами при включенной местной вытяжной вентиляции. Запрещается проводить работы с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей при отключенных или неисправных системах вентиляции.</p> <p>Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой кипения ниже 50 градусов Цельсия следует хранить в холодильнике в емкости из темного стекла с нанесенной информацией о ее содержании.</p> <p>Не допускается оставлять на рабочих местах тару с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями после их разлива в рабочую емкость. На рабочем месте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости должны находиться в количествах, необходимых для выполнения работы. Тару из-под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей следует плотно закрывать и хранить в специально отведенном месте вне рабочих помещений.</p> <p>По окончании работ неиспользованные и отработанные легковоспламеняющиеся и горючие жидкости следует убирать в помещения, предназначенные для их хранения.</p>
<p><del>437.</del> На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, <del>паяльные</del> работы, резка металла механизированным инструментом) на временных местах (кроме строительных площадок и частных домовладений) руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ <del>по форме, предусмотренной приложением N 4.</del></p>	<p><del>372.</del> На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, работы с паяльной лампой, резка металла механизированным инструментом с образованием искр) на временных местах (кроме строительных площадок и частных домовладений) руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ.</p>
	<p>Наряд-допуск выдается руководителю работ и утверждается руководителем организации или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации.</p> <p>Наряд-допуск должен содержать сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) руководителя работ, месте и характере проводимой работы, требования безопасности при подготовке, проведении и окончании работ, состав исполнителей с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), профессии, сведения о проведенном инструктаже по пожарной безопасности каждому исполнителю, планируемое время начала и окончания работ.</p>

В наряд-допуск вносятся сведения о готовности рабочего места к проведению работ (дата, подпись лица, ответственного за подготовку рабочего места), отметка ответственного лица о возможности проведения работ, сведения о ежедневном допуске к проведению работ, а также информация о завершении работы в полном объеме с указанием даты и времени.

Допускается оформление и регистрация наряда-допуска на проведение огневых работ в электронном виде в соответствии с требованиями Федерального закона "Об электронной подписи".

### XVII. Автозаправочные станции

**438.** Руководитель организации обеспечивает в установленные технической документацией сроки очистку и предремонтную подготовку технологического оборудования на автозаправочной станции, в котором обращалось топливо или его пары (резервуары, емкости, трубопроводы и др.).

**439.** Технологическое оборудование, предназначенное для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, должно соответствовать технико-эксплуатационной документации на применяемую технологическую систему и конструкторской документации.

**440.** Степень заполнения резервуаров топливом не должна превышать 95 процентов их внутреннего геометрического объема.

**441.** Ремонтные и регламентные работы внутри резервуаров можно проводить только при условии, что концентрация паров топлива не превышает 20 процентов нижнего концентрационного предела распространения пламени; и при непрерывном контроле газовой среды.

**442.** После окончания обесшламливания шлам необходимо немедленно удалить с территории автозаправочных станций.

**443.** Запрещается перекрытие трубопровода деаэрации резервуара для осуществления рециркуляции паров топлива при сливноналивных операциях.

### XVII. Автозаправочные станции

**373.** Руководитель организации обеспечивает в установленные технической документацией сроки очистку и предремонтную подготовку технологического оборудования на автозаправочной станции, в котором обращалось топливо или его пары (резервуары, емкости, трубопроводы и др.).

**374.** Технологическое оборудование, предназначенное для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, должно соответствовать технико-эксплуатационной документации на применяемую технологическую систему и конструкторской документации.

**375.** Степень заполнения резервуаров топливом не должна превышать 95 процентов их внутреннего геометрического объема.

**376.** Ремонтные и регламентные работы внутри резервуаров можно проводить только при условии, что концентрация паров топлива не превышает 20 процентов нижнего концентрационного предела распространения пламени и при непрерывном контроле газовой среды.

**377.** После окончания обесшламливания шлам необходимо немедленно удалить с территории автозаправочных станций.

**378.** Запрещается перекрытие трубопровода деаэрации резервуара для осуществления рециркуляции паров топлива при сливноналивных операциях.

<p><del>444. При проведении ремонтных работ на территории автозаправочной станции (в зданиях, сооружениях и на технологической системе) руководитель организации обеспечивает соответствующие меры пожарной безопасности.</del></p>	
<p>445. Наполнение резервуаров топливом следует <del>производить</del> только закрытым способом.</p> <p>446. Выход паров топлива в окружающее пространство должен быть исключен помимо трубопроводов деаэрации резервуаров (камер) или через дыхательный клапан автоцистерны с топливом.</p> <p>447. Одновременное наполнение резервуара для хранения топлива из автоцистерны и заправка транспортных средств топливом из <del>других</del> резервуаров автозаправочной станции допускается только на автозаправочных станциях с обособленным проездом для автоцистерны, оборудованной донным клапаном. На других автозаправочных станциях при наполнении резервуаров для хранения топлива присутствие людей, не входящих в число персонала (за исключением водителя автоцистерны), при нахождении на территории автоцистерны не допускается.</p> <p>448. Процесс наполнения резервуара топливом из автоцистерны должен контролироваться работниками автозаправочной станции и водителем автоцистерны. <del>При этом нахождение на территории автозаправочной станции 2 и более автоцистерн с топливом не допускается.</del></p>	<p>379. Наполнение резервуаров топливом следует <b>проводить</b> только закрытым способом.</p> <p>380. Выход паров топлива в окружающее пространство должен быть исключен помимо трубопроводов деаэрации резервуаров (камер) или через дыхательный клапан автоцистерны с топливом.</p> <p>381. Одновременное наполнение резервуара для хранения топлива из автоцистерны и заправка транспортных средств топливом из резервуаров автозаправочной станции допускается только на автозаправочных станциях с обособленным проездом для автоцистерны, оборудованной донным клапаном. На других автозаправочных станциях при наполнении резервуаров для хранения топлива присутствие людей, не входящих в число персонала (за исключением водителя автоцистерны), при нахождении на территории автоцистерны не допускается.</p> <p>382. Процесс наполнения резервуара топливом из автоцистерны должен контролироваться работниками автозаправочной станции (<b>дистанционно для автоматических автозаправочных станций</b>) и водителем автоцистерны.</p>
<p>449. Операции по наполнению резервуаров автозаправочной станции топливом из автоцистерны, не оборудованной донным клапаном, проводятся в следующей последовательности:</p> <p>а) установка у заправочной площадки для автоцистерны с топливом и приведение в готовность 2 передвижных <del>воздушно-пенных</del> огнетушителей <del>объемом не менее 100 литров каждый;</del></p> <p>б) перекрытие лотка отвода атмосферных осадков, загрязненных нефтепродуктами, с заправочной площадки для автоцистерны с топливом и открытие трубопровода отвода проливов топлива в аварийный резервуар;</p> <p>в) установка автоцистерны с топливом на предусмотренную для нее площадку, заземление автоцистерны и затем наполнение резервуаров</p>	<p>383. Операции по наполнению резервуаров автозаправочной станции топливом из автоцистерны, не оборудованной донным клапаном, проводятся в следующей последовательности:</p> <p>а) установка у заправочной площадки для автоцистерны с топливом и приведение в готовность 2 передвижных огнетушителей <b>требуемого объема;</b></p> <p>б) перекрытие лотка отвода атмосферных осадков, загрязненных нефтепродуктами, с заправочной площадки для автоцистерны с топливом и открытие трубопровода отвода проливов топлива в аварийный резервуар, <b>предусмотренный проектной документацией;</b></p> <p>в) установка автоцистерны с топливом на предусмотренную для нее площадку, заземление автоцистерны и затем наполнение резервуаров</p>

<p>автозаправочной станции. При наличии инвентарного проводника системы заземления автозаправочной станции заземляющий проводник вначале присоединяют к корпусу цистерны, а затем к заземляющему устройству. Не допускается присоединять заземляющие проводники к окрашенным и загрязненным металлическим частям автоцистерны. <del>Каждая цистерна автопоезда заземляется отдельно, до полного слива из нее нефтепродукта.</del></p>	<p>автозаправочной станции. При наличии инвентарного проводника системы заземления автозаправочной станции заземляющий проводник вначале присоединяют к корпусу цистерны, а затем к заземляющему устройству. Не допускается присоединять заземляющие проводники к окрашенным и загрязненным металлическим частям автоцистерны.</p>
<p><b>450.</b> При заправке транспортных средств топливом соблюдаются следующие требования:</p> <p>а) мототехника подается к топливораздаточным колонкам с заглушенными двигателями, пуск и остановка которых производится на расстоянии не менее 15 метров от топливозаправочных колонок, а автомобили - своим ходом;</p> <p>б) пролитые <del>на землю</del> нефтепродукты засыпают песком или удаляются специально предусмотренными для этого адсорбентами, а пропитанный песок, адсорбенты и промасленные обтирочные материалы собираются в металлические ящики с плотно закрывающимися крышками в искробезопасном исполнении и по окончании рабочего дня вывозятся с территории автозаправочной станции;</p> <p>в) расстояние между стоящим под заправкой и следующим за ним автомобилем должно быть не менее 1 метра; при этом для каждого транспортного средства обеспечивается возможность маневрирования и выезда с территории автозаправочной станции, для чего на покрытие дорог наносится отличительная разметка или иные визуальные указатели.</p>	<p><b>384.</b> При заправке транспортных средств топливом соблюдаются следующие требования:</p> <p>а) мототехника подается к топливораздаточным колонкам с заглушенными двигателями, пуск и остановка которых производится на расстоянии не менее 15 метров от топливозаправочных колонок, а автомобили, автобусы и автотракторная техника - своим ходом;</p> <p>б) пролитые нефтепродукты засыпают песком или удаляются специально предусмотренными для этого адсорбентами, а пропитанный песок, адсорбенты и промасленные обтирочные материалы собираются в металлические ящики с плотно закрывающимися крышками в искробезопасном исполнении и по окончании рабочего дня вывозятся с территории автозаправочной станции;</p> <p>в) расстояние между стоящим под заправкой и следующим за ним автомобилем должно быть не менее 1 метра при этом для каждого транспортного средства обеспечивается возможность маневрирования и выезда с территории автозаправочной станции, для чего на покрытие дорог наносится отличительная разметка или <del>предусматриваются</del> иные визуальные указатели (дорожные знаки, схемы движения).</p>
<p><b>454.</b> На автозаправочной станции запрещается:</p> <p>а) заправка транспортных средств с работающими двигателями;</p> <p>б) проезд транспортных средств над подземными резервуарами, если это не предусмотрено технико-эксплуатационной документацией;</p> <p>в) заполнение резервуаров топливом и заправка транспортных средств во время грозы и в случае <del>опасности</del> проявления атмосферных разрядов;</p>	<p><b>385.</b> На автозаправочной станции запрещается:</p> <p>а) заправка транспортных средств с работающими двигателями;</p> <p>б) проезд транспортных средств над подземными резервуарами, если это не предусмотрено технико-эксплуатационной документацией;</p> <p>в) заполнение резервуаров топливом и заправка транспортных средств во время грозы и в случае проявления атмосферных разрядов;</p>

<p>г) <del>работа</del> в одежде и обуви, загрязненных топливом <del>и способных вызывать искру</del>;</p>	<p>г) <del>работать</del> в одежде и обуви, загрязненных топливом, <del>использовать тару</del> (емкости, канистры и др.) для заправки топливом, в процессе наполнения которой может возникнуть искра;</p>
<p>д) заправка транспортных средств, в которых находятся пассажиры (за исключением легковых автомобилей);</p> <p>е) заправка транспортных средств с опасными грузами <del>классов 1—9</del> (взрывчатые вещества, сжатые и сжиженные горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости и материалы, ядовитые и радиоактивные вещества и др.), за исключением специально предусмотренных для этого топливозаправочных пунктов;</p> <p>ж) въезд тракторов, не оборудованных искрогасителями, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработавших газов, на территорию автозаправочной станции во время осуществления операции по приему, хранению или выдаче бензина.</p> <p><del>452.</del> Технологические системы передвижных автозаправочных станций следует устанавливать на <del>специально отведенных для них</del> площадках, расположенных и оборудованных в соответствии с требованиями пожарной безопасности, предъявляемыми к стационарным автозаправочным станциям.</p>	<p>д) заправка транспортных средств, в которых находятся пассажиры (за исключением легковых автомобилей);</p> <p>е) заправка транспортных средств с опасными грузами (взрывчатые вещества, сжатые и сжиженные горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости и материалы, ядовитые и радиоактивные вещества и др.), за исключением специально предусмотренных для этого топливозаправочных пунктов;</p> <p>ж) въезд тракторов, не оборудованных искрогасителями, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработавших газов, на территорию автозаправочной станции во время осуществления операции по приему, хранению или выдаче бензина.</p> <p><b>386.</b> Технологические системы передвижных автозаправочных станций следует устанавливать на площадках, расположенных и оборудованных в соответствии с требованиями пожарной безопасности, предъявляемыми к стационарным автозаправочным станциям.</p>
<p><del>453.</del> Запрещается использование в качестве передвижной автозаправочной станции автотопливозаправщиков и другой техники, не предназначенной для этих целей.</p> <p><del>454.</del> Запрещается использовать на территории автозаправочной станции устройства с применением открытого пламени, а также теплогенерирующие агрегаты, аппараты и устройства <del>(далее — аппарат)</del> с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на их внешней поверхности, способной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия.</p>	<p>Запрещается использование в качестве передвижной автозаправочной станции автотопливозаправщиков и другой техники, не предназначенной для этих целей.</p> <p><b>387.</b> Запрещается использовать на территории автозаправочной станции устройства с применением открытого пламени, а также теплогенерирующие агрегаты, аппараты и устройства с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на их внешней поверхности, способной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия.</p>
<p><del>455.</del> Автозаправочные станции оснащаются жесткой буксировочной штангой длиной не менее 3 метров для экстренной эвакуации горящего транспортного средства с территории автозаправочной станции.</p>	

<p>456. Для автозаправочной станции, на которой проектом допускается использовать автоцистерны, не оборудованные донным клапаном, следует предусматривать <del>передвижные воздушно-пенные огнетушители вместимостью не менее 100 литров каждый в количестве</del> не менее 2-</p>	<p>388. Для автозаправочной станции, на которой проектом допускается использовать автоцистерны, не оборудованные донным клапаном, следует предусматривать не менее 2 <del>передвижных огнетушителей</del> требуемого объема.</p>
<p>457. Автозаправочные станции оснащаются первичными средствами пожаротушения.</p> <p>Заправочный островок для заправки только легковых автомобилей, имеющий от 1 до 4 топливораздаточных колонок, оснащается не менее чем 2 огнетушителями (с учетом климатических условий эксплуатации) <del>либо одним покрывалом (для изоляции очага возгорания) и 1 огнетушителем (с учетом климатических условий эксплуатации)</del>, а заправочный островок, имеющий от 5 до 8 топливораздаточных колонок, оснащается не менее чем 4 огнетушителями (с учетом климатических условий эксплуатации) <del>либо 2 покрывалами (для изоляции очага возгорания) и 2 огнетушителями (с учетом климатических условий эксплуатации)</del>.</p>	<p>389. Автозаправочные станции оснащаются первичными средствами пожаротушения.</p> <p>Заправочный островок для заправки только легковых автомобилей, имеющий от 1 до 4 топливораздаточных колонок, оснащается не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 3А, 144В, С, Е (с учетом климатических условий эксплуатации), а заправочный островок, имеющий от 5 до 8 топливораздаточных колонок, оснащается не менее чем 4 огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 3А, 144В, С, Е (с учетом климатических условий эксплуатации) и одним покрывалом для изоляции очага возгорания размером не менее 2 x 1,5 метра. Размещение огнетушителей должно предусматриваться на заправочных островках.</p>
<p><del>Заправочный островок для заправки в том числе грузовых автомобилей, автобусов, крупногабаритной строительной и сельскохозяйственной техники оснащается не менее чем 2 передвижными огнетушителями (с учетом климатических условий эксплуатации) либо 4 покрывалами (для изоляции очага возгорания) и 1 огнетушителем (с учетом климатических условий эксплуатации).</del></p>	
<p>Площадка для автоцистерны оснащается не менее чем 2 передвижными огнетушителями (с учетом климатических условий эксплуатации) <del>либо 1 покрывалом (для изоляции очага возгорания) и 1 огнетушителем (с учетом климатических условий эксплуатации)</del>.</p>	<p>Площадка для автоцистерны, а также заправочный островок для заправки, в том числе грузовых автомобилей, автобусов, крупногабаритной строительной и сельскохозяйственной техники, дополнительно оснащается не менее чем 2 передвижными огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 6А, 233В, С, Е (с учетом климатических условий эксплуатации).</p>
<p>Размещение огнетушителей и покрывал для изоляции очага возгорания на заправочных островках <del>предусматривается</del> в легкодоступных местах, защищенных от атмосферных осадков.</p>	<p>Размещение огнетушителей и покрывал для изоляции очага возгорания должно предусматриваться на заправочных островках в легкодоступных местах, защищенных от атмосферных осадков.</p>

<p><b>458.</b> При возникновении пожароопасных ситуаций на автозаправочной станции необходимо отключить электропитание технологической системы (кроме электропитания систем противоаварийной и противопожарной защиты), приостановить эксплуатацию объекта защиты, освободить его территорию от посетителей и транспортных средств и приступить к локализации и ликвидации пожароопасной ситуации.</p> <p>При возникновении <b>возгорания</b> на автозаправочной станции необходимо немедленно вызвать подразделение пожарной охраны, <b>задействовать</b> системы противопожарной защиты объекта <b>защиты</b> и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.</p>	<p><b>390.</b> При возникновении пожароопасных ситуаций на автозаправочной станции необходимо отключить электропитание технологической системы (кроме электропитания систем противоаварийной и противопожарной защиты), приостановить эксплуатацию объекта защиты, освободить его территорию от посетителей и транспортных средств и приступить к локализации и ликвидации пожароопасной ситуации.</p> <p>При возникновении <b>пожара</b> на автозаправочной станции необходимо немедленно вызвать подразделение пожарной охраны, <b>привести в действие</b> системы противопожарной защиты объекта и приступить к тушению пожара имеющимися <b>первичными</b> средствами пожаротушения.</p>
	<p>На автоматических (безоператорных) автозаправочных станциях указанные действия осуществляются в соответствии с проектной документацией автоматически или дистанционно.</p>
<p><b>459.</b> При утечке бензина на заправочном островке или на площадке для автоцистерны включение двигателей транспортных средств не допускается.</p>	<p><b>391.</b> При утечке бензина на заправочном островке или на площадке для автоцистерны включение двигателей транспортных средств не допускается.</p>
<p><del>При возникновении аварийного пролива бензина и отсутствии воспламенения топлива всю площадь пролива топлива необходимо покрыть воздушно-механической пеной. При возникновении указанного пролива на площадке для автоцистерны необходимо поддерживать слой пены до полного слива этого пролива в аварийный резервуар.</del></p>	
<p align="center"><b>XVIII. Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности</b></p> <p><b>460.</b> Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих Правил, нормативных <b>документов</b> по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.</p> <p><b>464.</b> В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:</p>	<p align="center"><b>XVIII. Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности</b></p> <p><b>392.</b> Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих Правил <b>и</b> нормативных <b>правовых актов</b> по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.</p> <p><b>393.</b> В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:</p>

<p>а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, <del>в том числе</del> эвакуационных путей;</p>	<p>а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты (на этажи, кровлю (покрытие) и др.);</p>
<p>б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;</p> <p>в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и <del>пожароопасных веществ и</del> материалов;</p> <p>г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;</p> <p>д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта <del>и</del> проведения огневых или иных пожароопасных работ;</p> <p>е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;</p> <p>ж) допустимое количество одновременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;</p> <p>з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды;</p> <p>и) предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;</p> <p>к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения);</p>	<p>б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;</p> <p>в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов;</p> <p>г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;</p> <p>д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ;</p> <p>е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;</p> <p>ж) допустимое количество одновременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;</p> <p>з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, <del>ветоши</del>;</p> <p>и) предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;</p> <p>к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, <del>открытии и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей,</del> аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений</p>

<p>л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.</p> <p><del>462.</del> В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:</p> <p>а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства <del>и</del> дежурных служб объекта защиты;</p> <p>б) организацию <del>спасения</del> людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, <del>в том числе за оказание первой помощи пострадавшим;</del></p>	<p>предприятия (подразделения);</p> <p>л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.</p> <p><del>394.</del> В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:</p> <p>а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства, дежурных <del>и аварийных</del> служб объекта защиты;</p> <p>б) организацию <del>спасения</del> людей с использованием для этого имеющихся сил и <del>технических</del> средств;</p>
<p>в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);</p> <p>г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрытие сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;</p>	<p>в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);</p> <p>г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, <del>устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на их внешней поверхности, способной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия;</del></p> <p><del>д) перекрытие сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, а также выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания, сооружения;</del></p>
<p><del>д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;</del></p> <p><del>е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не <del>участвующих</del> в тушении пожара;</del></p>	<p><del>е) прекращение всех работ в здании, <del>сооружении</del> (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;</del></p> <p><del>ж) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не <del>задействованных</del> в тушении пожара;</del></p>

ж) осуществление общего руководства ~~по тушению~~ пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны;

з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;

к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

м) по прибытии ~~пожарного~~ подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;

н) организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

з) осуществление общего руководства **тушением** пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны;

и) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

к) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;

л) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

м) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

н) по прибытии подразделения **пожарной охраны** информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;

о) организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

#### **XIX. Обеспечение объектов защиты первичными средствами пожаротушения**

**463.** При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами, а также площадь помещений, открытых площадок и установок.

#### **XIX. Обеспечение объектов защиты первичными средствами пожаротушения**

**395.** При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами, а также площадь помещений, открытых площадок и установок.

<p><b>464.</b> Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование.</p> <p><b>465.</b> Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещении) осуществляется в соответствии с <b>пунктами 468, 474</b> настоящих Правил и приложениями N 1 и 2 к настоящим Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара.</p> <p>Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды:</p> <p>для пожаров класса А - порошок АВСЕ;</p> <p>для пожаров классов В, С, Е - порошок ВСЕ или АВСЕ;</p> <p>для пожаров класса D - порошок D.</p>	<p><b>396.</b> Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование.</p> <p><b>397.</b> Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещении) осуществляется в соответствии с <b>положениями</b> настоящих Правил и приложениями N 1 и 2 к настоящим Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара.</p> <p>Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды:</p> <p>для пожаров класса А - порошок АВСЕ;</p> <p>для пожаров классов В, С, Е - порошок ВСЕ или АВСЕ;</p> <p>для пожаров класса D - порошок D.</p>
<p><del>В замкнутых помещениях объемом не более 50 куб. метров для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей (или дополнительно к ним) могут быть использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые.</del></p>	
<p>Выбор огнетушителя (передвижной или <b>ручной</b>) обусловлен размерами возможных очагов пожара.</p>	<p>Выбор огнетушителя (передвижной или <b>переносной</b>) обусловлен размерами возможных очагов пожара.</p>
	<p><b>Допускается использовать огнетушители более высокого ранга, чем предусмотрено приложениями N 1 и 2 к настоящим Правилам.</b></p>
<p><del>При значительных размерах возможных очагов пожара необходимо использовать передвижные огнетушители.</del></p>	
<p><b>466.</b> При выборе огнетушителя с соответствующим температурным пределом использования учитываются климатические условия эксплуатации зданий <b>и сооружений.</b></p>	<p><b>398.</b> При выборе огнетушителя с соответствующим температурным пределом использования учитываются климатические условия эксплуатации зданий, сооружений, <b>помещений.</b></p>

<p><del>467.</del> Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе огнетушителя отдается более универсальному по области применения.</p> <p><del>468.</del> В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей-</p> <p><del>Требования по защите считаются выполненными при использовании огнетушителей</del> с минимальным рангом тушения модельного очага пожара в соответствии с приложением N 1 к настоящим Правилам, <del>при условии, что</del> расстояние до огнетушителя от возможного очага возгорания не <del>превышает</del> норм, установленных пунктом <del>474</del> настоящих Правил.</p>	<p><del>399.</del> Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе огнетушителя отдается более универсальному по области применения.</p> <p><del>400.</del> В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей с минимальным рангом тушения модельного очага пожара в соответствии с приложением N 1 к настоящим Правилам и расстояние до огнетушителя от возможного очага возгорания не должно превышать норм, установленных пунктом <del>406</del> настоящих Правил.</p>
<p><del>469.</del> Помещение категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не оснащается огнетушителями, если площадь этого помещения не превышает 100 кв. метров.</p> <p><del>470.</del> При наличии нескольких рядом расположенных помещений одного функционального назначения определение необходимого количества огнетушителей осуществляется по суммарной площади этих помещений и с учетом <del>пункта 474</del> настоящих Правил.</p> <p><del>471.</del> Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, заменяются соответствующим количеством заряженных огнетушителей.</p>	<p><del>401.</del> Помещение категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не оснащается огнетушителями, если площадь этого помещения не превышает 100 кв. метров.</p> <p><del>402.</del> При наличии нескольких рядом расположенных помещений одного функционального назначения определение необходимого количества огнетушителей осуществляется по суммарной площади этих помещений и с учетом положений настоящих Правил.</p> <p><del>403.</del> Каждый огнетушитель, отправленный с объекта защиты на перезарядку, заменяется заряженным огнетушителем, соответствующим минимальному рангу тушения модельного очага пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку.</p>
<p><del>472.</del> При защите помещений <del>с вычислительной техникой, телефонных станций, музеев, архивов и т.д.</del> следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и материалами. <del>Указанные помещения следует оборудовать хладоновыми или углекислотными огнетушителями.</del></p>	<p><del>404.</del> При защите помещений <del>огнетушителями</del> следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и материалами.</p>
<p><del>473.</del> Помещения, оборудованные автоматическими <del>стационарными</del> установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50 процентов <del>от</del> расчетного количества огнетушителей-</p>	<p><del>405.</del> Помещения, оборудованные автоматическими установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50 процентов расчетного количества огнетушителей, при этом расстояние до огнетушителя от возможного очага возгорания не должно превышать норм, установленных пунктом <del>406</del> настоящих Правил.</p>

<p><b>474.</b> Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров для помещений административного и общественного назначения, 30 метров - для помещений категорий А, Б и В1 - В4 по пожарной и взрывопожарной опасности, 40 метров - для помещений категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности, 70 метров - для помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности.</p> <p>Здания и сооружения производственного и складского назначения дополнительно оснащаются передвижными огнетушителями <del>в соответствии с</del> приложением N 2 к настоящим Правилам.</p>	<p><b>406.</b> Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров для помещений административного и общественного назначения, 30 метров - для помещений категорий А, Б и В1 - В4 по пожарной и взрывопожарной опасности, 40 метров - для помещений категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности, 70 метров - для помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности.</p> <p>Здания и сооружения производственного и складского назначения площадью более 500 кв. метров дополнительно оснащаются передвижными огнетушителями по нормам, предусмотренным приложением N 2 к настоящим Правилам. Не требуется оснащение передвижными огнетушителями зданий и сооружений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности.</p>
<p><b>475.</b> Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь <del>паспорт завода-изготовителя и</del> порядковый номер.</p>	<p><b>407.</b> Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.</p>
<p><del>Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой.</del></p> <p><del>476. — Опломбирование — огнетушителя — осуществляется — заводом-изготовителем — при — производстве — огнетушителя — или — специализированными — организациями — при — регламентном — техническом — обслуживании — или — перезарядке — огнетушителя.</del></p> <p><del>477. На одноразовую пломбу наносятся следующие обозначения:</del></p> <p><del>а) индивидуальный номер пломбы;</del></p> <p><del>б) дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года.</del></p> <p><del>478. Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, — периодичность — их — осмотра — и — проверки, — а — также — своевременную — перезарядку — огнетушителей.</del></p> <p><del>Учет — наличия, — периодичности — осмотра — и — сроков — перезарядки</del></p>	

<p><del>огнетушителей ведется в специальном журнале произвольной формы.</del></p>	
<p><del>479.</del> В зимнее время (<del>при температуре ниже +1 °С</del>) огнетушители с зарядом на водной основе необходимо хранить в <del>отапливаемых помещениях.</del></p>	<p>408. В зимнее время огнетушители с зарядом на водной основе необходимо хранить в соответствии с инструкцией изготовителя.</p>
<p>480. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.</p>	<p>409. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.</p>
<p>481. Здания, не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки <del>этих</del> предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами.</p>	<p>410. Производственные и (или) складские здания предприятий (организаций), не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом или автоматическими установками пожаротушения (за исключением зданий, оборудовать которые установками пожаротушения и внутренним противопожарным водопроводом не требуется), помещения и площадки предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур, помещения различного назначения, в которых проводятся огневые работы, а также территории предприятий (организаций), не имеющих источников наружного противопожарного водоснабжения, или наружные технологические установки предприятий (организаций), удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами.</p>
<p>Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются согласно приложению N <del>5.</del></p>	<p>Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Нормы оснащения зданий, сооружений, строений и территорий пожарными щитами приводятся согласно приложению N 6.</p>
<p>482. Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению N <del>6.</del></p>	<p>Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем. Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем приводятся согласно приложению N 7.</p>
<p>483. Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным</p>	<p>411. Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным</p>

<p>щитом, должны иметь объем не менее 0,2 куб. метра и комплектоваться ведрами.</p> <p>Ящики для песка должны иметь объем 0,5 куб. метра и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.</p> <p><b>484.</b> Ящики с песком, как правило, устанавливаются с пожарными щитами в местах, где возможен <b>разлив</b> легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.</p> <p>Для помещений <del>и наружных технологических установок</del> категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности предусматривается запас песка 0,5 куб. метра на каждые 500 кв. метров защищаемой площади, <del>а для помещений и наружных технологических установок категорий Г и Д по взрывопожарной и пожарной опасности — не менее 0,5 куб. метра на каждые 1000 кв. метров защищаемой площади.</del></p>	<p>щитом, должны иметь объем не менее 0,2 куб. метра и комплектоваться ведрами.</p> <p>Ящики для песка должны иметь объем 0,5 куб. метра и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.</p> <p>Ящики с песком, как правило, устанавливаются с пожарными щитами в местах, где возможен <b>розлив</b> легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.</p> <p>Для помещений категорий А, Б, В1 - В4 и наружных технологических установок категорий АН, БН и ВН по взрывопожарной и пожарной опасности предусматривается запас песка 0,5 куб. метра на каждые 500 кв. метров защищаемой площади.</p>
<p><b>485.</b> Покрывала для изоляции очага возгорания должны иметь размер не менее одного метра шириной и одного метра длиной.</p>	<p><b>412.</b> Покрывала для изоляции очага возгорания должны <b>обеспечивать тушение пожаров классов А, В, Е</b> и иметь размер не менее одного метра шириной и одного метра длиной.</p>
<p>В помещениях, где применяются и (или) хранятся легковоспламеняющиеся и (или) горючие жидкости, размеры полотен должны быть не менее 2 x 1,5 метра.</p> <p>Полотна хранятся в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара.</p>	<p>В помещениях, где применяются и (или) хранятся легковоспламеняющиеся и (или) горючие жидкости, размеры полотен должны быть не менее 2 x 1,5 метра.</p> <p>Покрывала <b>для изоляции очага возгорания</b> хранятся в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара.</p>
	<p>Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку покрывала для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и его целостности с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>
<p><del>Абзац утратил силу. — Постановление Правительства РФ от 17.02.2014 N 113.</del></p>	

<p><b>486.</b> Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.</p>	<p><b>413.</b> Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.</p>
<p align="center"><b>XX. Порядок оформления паспорта населенного пункта</b></p> <p><b>487.</b> Паспорт населенного пункта <del>составляется</del> к началу пожароопасного сезона на каждый населенный пункт, подверженный угрозе лесных пожаров <del>в соответствии с формой</del> согласно <del>приложению</del> N 7.</p>	<p align="center"><b>XX. Порядок оформления паспорта населенного пункта, паспорта территории</b></p> <p><b>414.</b> Паспорт населенного пункта и паспорт территории составляются к началу пожароопасного сезона на каждый населенный пункт, подверженный угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а также на территорию организации отдыха детей и их оздоровления, территорию садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров, по формам согласно приложениям N 8 и 9.</p>
	<p>Паспорт населенного пункта и паспорт территории должны содержать достоверную информацию, соответствующую фактической обстановке обеспечения пожарной безопасности на соответствующей территории.</p> <p><b>415.</b> Территория организации отдыха детей и их оздоровления, территория садоводства или огородничества считаются подверженными угрозе лесных пожаров в случае их непосредственного примыкания к хвойному (смешанному) лесному участку либо наличия на их землях (территории) хвойного (смешанного) леса.</p>
<p><b>488.</b> Населенный пункт считается подверженным угрозе лесных пожаров в случае его <del>непосредственного</del> примыкания к хвойному (смешанному) лесному участку либо наличия на землях <del>населенного пункта городского</del> хвойного (смешанного) леса.</p>	<p>Населенный пункт считается подверженным угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров:</p> <p>в случае его примыкания к хвойному (смешанному) лесному участку либо наличия на его землях (территории) хвойного (смешанного) леса;</p>
	<p>в случае его примыкания к земельному участку, заросшему камышовыми и (или) тростниковыми зарослями, сорными растениями и (или) древесно-кустарниковой растительностью (за исключением поле- и лесозащитных насаждений, мелиоративных защитных лесных насаждений, плодовых и ягодных насаждений).</p>
<p><b>489.</b> Населенный пункт <del>признается непосредственно примыкающим</del> к</p>	<p><b>416.</b> Населенный пункт, территория организации отдыха детей и их</p>

<p>лесному участку, если расстояние до крайних деревьев соответствующего лесного участка составляет:</p>	<p>оздоровления, территория садоводства или огородничества признаются примыкающими к лесному участку, если расстояние до крайних деревьев соответствующего лесного участка составляет:</p>
<p>а) менее 100 метров от границы населенного пункта, <del>на землях которого</del> имеются объекты <del>капитального строительства</del> с количеством <del>более двух</del> этажей;</p>	<p>а) менее 100 метров от границы населенного пункта, территории организации отдыха детей и их оздоровления и территории садоводства или огородничества, где имеются объекты защиты с количеством этажей более 2;</p>
<p>б) менее 50 метров от границы населенного пункта, <del>на землях которого</del> имеются объекты <del>капитального строительства</del> с количеством этажей 2 и менее.</p>	<p>б) менее 50 метров от границы населенного пункта, территории организации отдыха детей и их оздоровления, территории садоводства или огородничества, где имеются объекты защиты с количеством этажей 2 и менее.</p>
	<p>Населенный пункт признается примыкающим к земельному участку, заросшему камышовыми и (или) тростниковыми зарослями, сорными растениями и (или) древесно-кустарниковой растительностью (за исключением поле- и лесозащитных насаждений, мелиоративных защитных лесных насаждений, плодовых и ягодных насаждений), если расстояние от границы населенного пункта составляет менее 50 метров до границы указанного земельного участка.</p>
<p><del>490.</del> Перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, и начало пожароопасного сезона ежегодно устанавливаются нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации исходя из природно-климатических особенностей, связанных со сходом снежного покрова в лесах.</p>	<p>417. Перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а также перечень территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров, и начало пожароопасного сезона ежегодно устанавливаются нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации исходя из природно-климатических особенностей, связанных со сходом снежного покрова в лесах.</p>
<p><del>491.</del> Паспорт населенного пункта <del>оформляется</del> в 3 экземплярах.</p>	<p>418. Паспорт населенного пункта и паспорт территории оформляются в 3 экземплярах в течение 15 дней со дня принятия нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, утверждающего перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а также перечень территорий, подверженных угрозе лесных пожаров.</p>
<p>Орган местного самоуправления (орган государственной власти субъекта Российской Федерации), <del>утвердивший</del> паспорт населенного пункта, в</p>	<p>Орган местного самоуправления (орган государственной власти субъекта Российской Федерации), руководитель организации отдыха детей и</p>

<p>течение 3 <del>календарных</del> дней <del>представляет</del> по одному экземпляру в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности <del>органа — местного — самоуправления</del> (<del>органа исполнительной — власти</del> субъекта Российской Федерации), структурное подразделение территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора.</p>	<p>их оздоровления, председатель садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, утвердившие паспорт населенного пункта и паспорт территории, в течение 3 дней со дня утверждения паспорта населенного пункта и паспорта территории представляют по одному экземпляру паспорт населенного пункта и паспорт территории в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности <del>муниципального образования</del> (субъекта Российской Федерации), структурное подразделение территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора.</p>
<p>Один экземпляр паспорта населенного пункта подлежит постоянному хранению в органе местного самоуправления (органе государственной власти субъекта Российской Федерации), <del>утвердившем</del> паспорт населенного пункта.</p>	<p>Один экземпляр паспорта населенного пункта, <del>паспорта территории</del> подлежит постоянному хранению в органе местного самоуправления (органе государственной власти субъекта Российской Федерации), у руководителя организации отдыха детей и их оздоровления, председателя садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, утвердивших паспорт населенного пункта и паспорт территории.</p>
<p><del>492. У въездов на территорию строительных площадок, гаражных кооперативов, а также на территорию садоводства или огородничества вывешиваются схемы с нанесенными на них въездами, подъездами, пожарными проездами и местонахождением источников противопожарного водоснабжения.</del></p>	
<p align="center"><b>XXI. Объекты религиозного назначения</b></p> <p><del>493.</del> В части здания (помещения), предназначенной для размещения священнослужителей во время богослужения, следует предусматривать не менее 1 огнетушителя.</p>	<p align="center"><b>XXI. Объекты религиозного назначения</b></p> <p><del>419.</del> В части здания (помещения), предназначенной для размещения священнослужителей во время богослужения, следует предусматривать не менее 1 огнетушителя для тушения пожаров класса А, В, Е.</p>
<p><del>494.</del> В помещениях охраны, постоянного дежурства персонала должна предусматриваться телефонная связь.</p> <p><del>495.</del> Хранение горючих жидкостей в помещениях молебных залов не допускается, за исключением горючих жидкостей, предназначенных для проведения обрядов. Хранение горючих жидкостей должно осуществляться в</p>	<p><del>420.</del> В помещениях охраны, постоянного дежурства персонала должна предусматриваться телефонная связь.</p> <p><del>421.</del> Хранение горючих жидкостей в помещениях молебных залов не допускается, за исключением горючих жидкостей, предназначенных для проведения обрядов. Хранение горючих жидкостей должно осуществляться в</p>

специально оборудованных местах.

Запас горючих жидкостей в молельном зале должен быть в количестве, не превышающем суточную потребность, но не более:

20 литров - для помещений с отделкой из негорючих материалов;

5 литров - для остальных помещений.

Горючие жидкости в молельных залах не должны храниться в стеклянной таре.

Розлив горючих жидкостей в лампы и светильники должен осуществляться из закрытой небыющей емкости.

Размещение электронагревательных приборов на расстоянии менее 1 метра до мест розлива горючих жидкостей не допускается.

**496.** Запрещается проводить пожароопасные работы в здании (помещении) в присутствии прихожан.

**497.** Ежедневно должны быть проверены пути эвакуации людей, эвакуационные и аварийные выходы и при необходимости приведены в соответствие с требованиями настоящих Правил.

**498.** При проведении праздничных богослужений с массовым пребыванием людей необходимо предусмотреть дополнительные организационные противопожарные мероприятия.

**499.** Подсвечники, светильники и другие устройства с открытым огнем следует устанавливать на негорючие основания в устойчивом положении, исключающем их опрокидывание. Разожженные кадильца во время проведения богослужения могут быть поставлены только на негорючее основание в специально отведенном месте с отделкой из негорючих материалов. Расстояние от места установки разожженного кадильца до предметов отделки помещения и интерьера, одежды и других предметов, выполненных из горючих материалов, должно быть не менее 0,5 метра.

**500.** Не допускается предусматривать вешалки для одежды прихожан и места для хранения одежды в непосредственной близости (менее 1,5 метра) от открытого огня, ~~от~~ печей и вытяжек из печей.

специально оборудованных местах.

Запас горючих жидкостей в молельном зале должен быть в количестве, не превышающем суточную потребность, но не более:

20 литров - для помещений с отделкой из негорючих материалов;

5 литров - для остальных помещений.

Горючие жидкости в молельных залах не должны храниться в стеклянной таре.

Розлив горючих жидкостей в лампы и светильники должен осуществляться из закрытой небыющей емкости.

Размещение электронагревательных приборов на расстоянии менее 1 метра до мест розлива горючих жидкостей не допускается.

**422.** Запрещается проводить пожароопасные работы в здании (помещении) в присутствии прихожан.

**423.** Ежедневно должны быть проверены пути эвакуации людей, эвакуационные и аварийные выходы и при необходимости приведены в соответствие с требованиями настоящих Правил.

**424.** При проведении праздничных богослужений с массовым пребыванием людей необходимо предусмотреть дополнительные организационные противопожарные мероприятия.

**425.** Подсвечники, светильники и другие устройства с открытым огнем следует устанавливать на негорючие основания в устойчивом положении, исключающем их опрокидывание. Разожженные кадильца во время проведения богослужения могут быть поставлены только на негорючее основание в специально отведенном месте с его отделкой из негорючих материалов. Расстояние от места установки разожженного кадильца до предметов отделки помещения и интерьера, одежды и других предметов, выполненных из горючих материалов, должно быть не менее 0,5 метра.

**426.** Не допускается предусматривать вешалки для одежды прихожан и места для хранения одежды в непосредственной близости (менее 1,5 метра) от открытого огня, печей и вытяжек из печей.

<p><b>504.</b> Крепление к полу ковров и ковровых дорожек, используемых только во время богослужений, допускается не предусматривать.</p> <p><b>502.</b> Временно размещаемые в молельном зале горючие материалы (ели, сухая трава) должны находиться на расстоянии более 1,5 метра от источника открытого огня.</p> <p><b>503.</b> Допускается размещение травы по площади молельного зала <b>в праздник Святой Троицы</b> не более чем на 1 сутки с дальнейшей заменой.</p>	<p><b>427.</b> Крепление к полу ковров и ковровых дорожек, используемых только во время богослужений, допускается не предусматривать.</p> <p><b>428.</b> Временно размещаемые в молельном зале горючие материалы (ели, сухая трава) должны находиться на расстоянии более 1,5 метра от источника открытого огня.</p> <p>Допускается размещение <b>свежей</b> травы по площади молельного зала не более чем на 1 сутки с дальнейшей заменой.</p>
<p style="text-align: center;"><b>XXII. Детские лагеря палаточного типа</b></p> <p><b>504.</b> Требования настоящего раздела распространяются на организации отдыха детей и их оздоровления <del>— детские лагеря палаточного типа</del>, где размещение детей осуществляется в палатках и иных некапитальных строениях (далее - палатки).</p>	<p style="text-align: center;"><b>XXII. Организации отдыха детей и их оздоровления, где размещение детей осуществляется в палатках и иных некапитальных строениях, предназначенных для проживания детей</b></p> <p><b>429.</b> Требования настоящего раздела распространяются на организации отдыха детей и их оздоровления, где размещение детей осуществляется в палатках и иных некапитальных строениях, предназначенных для проживания <b>детей</b> (далее <b>соответственно</b> - <b>детские лагеря палаточного типа, палатки</b>).</p>
<p><b>505.</b> Территория детского лагеря палаточного типа должна быть очищена от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов, а также освещена в ночное время.</p> <p><b>506.</b> Палатки, <del>предназначенные для проживания детей</del>, при размещении на территории детского лагеря палаточного типа необходимо устанавливать группами (общее количество проживающих в группе палаток не должно превышать 45 человек). Расстояние между группами палаток, а также от них до зданий и сооружений должно быть не менее 15 метров.</p>	<p><b>430.</b> Территория детского лагеря палаточного типа должна быть очищена от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов, а также освещена в ночное время.</p> <p><b>431.</b> Палатки при размещении на территории детского лагеря палаточного типа необходимо устанавливать группами (общее количество проживающих в группе палаток не должно превышать 45 человек). Расстояние между группами палаток, а также от них до зданий и сооружений должно быть не менее 15 метров.</p>
<p><b>507.</b> В палатках, <del>предназначенных для проживания детей</del>, запрещается пользоваться открытым огнем, хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также пиротехническую продукцию.</p>	<p><b>432.</b> В палатках запрещается пользоваться открытым огнем, хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также пиротехническую продукцию.</p>
<p><b>508.</b> Места применения на территории детского лагеря палаточного типа открытого огня, а также места хранения легковоспламеняющихся и горючих</p>	<p><b>433.</b> Места применения на территории детского лагеря палаточного типа открытого огня, а также места хранения легковоспламеняющихся и горючих</p>

<p>жидкостей должны определяться инструкцией о мерах пожарной безопасности, утверждаемой руководителем детского лагеря палаточного типа.</p> <p><del>509.</del> В палатках, <del>предназначенных для проживания детей</del>, запрещается прокладка электрических сетей, в том числе по внешней поверхности палатки, а также над палатками.</p>	<p>жидкостей должны определяться инструкцией о мерах пожарной безопасности, утверждаемой руководителем детского лагеря палаточного типа.</p> <p>434. В палатках запрещается прокладка электрических сетей, в том числе по внешней поверхности палатки, а также над палатками.</p>
<p>540. Палатки, <del>предназначенные для проживания</del> более 10 детей, оснащаются автономными дымовыми пожарными извещателями.</p> <p><del>541.</del> В каждой группе палаток <del>размещаются первичные средства</del> пожаротушения из расчета не менее 2 огнетушителей с <del>минимальным</del> рангом тушения модельного очага <del>пожара 4А</del>.</p>	<p>435. Палатки, в которых размещаются более 10 детей, оснащаются автономными дымовыми пожарными извещателями.</p> <p>436. Каждая группа палаток должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения из расчета не менее 4 огнетушителей с рангом тушения модельного очага не ниже 2А.</p>
	<p>Первичные средства пожаротушения размещаются на противоположных сторонах группы палаток.</p>
<p>542. Не допускается группирование более 2 кроватей. Расстояние между кроватями (группами кроватей) должно быть не менее 0,7 метра.</p> <p>543. Детский лагерь палаточного типа оснащается устройствами (громкоговорителями или звукоусилительной аппаратурой), обеспечивающими подачу звукового (речевого) сигнала оповещения людей о пожаре.</p> <p>544. На территории детского лагеря палаточного типа устанавливается информационный стенд, на котором размещается информация о <del>соблюдении</del> настоящих Правил.</p> <p>545. Лицо, ответственное за пожарную безопасность детского лагеря палаточного типа, организует проведение противопожарного инструктажа детей в первый день их пребывания.</p>	<p>437. Не допускается группирование более 2 кроватей. Расстояние между кроватями (группами кроватей) должно быть не менее 0,7 метра.</p> <p>438. Детский лагерь палаточного типа оснащается устройствами (громкоговорителями или звукоусилительной аппаратурой), обеспечивающими подачу звукового (речевого) сигнала оповещения людей о пожаре.</p> <p>439. На территории детского лагеря палаточного типа устанавливается информационный стенд, на котором размещается информация о необходимости соблюдения настоящих Правил.</p> <p>440. Лицо, ответственное за пожарную безопасность детского лагеря палаточного типа, организует проведение противопожарного инструктажа детей в первый день их пребывания.</p>
	<p><b>XXIII. Применение и реализация пиротехнических изделий бытового назначения</b></p> <p>441. При подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания людей с использованием пиротехнических изделий I - III класса</p>

опасности:

а) должны быть реализованы дополнительные инженерно-технические мероприятия, при выполнении которых возможно проведение фейерверка с учетом требований инструкции на применяемые пиротехнические изделия. Они должны включать схему местности с нанесением на ней пунктов размещения фейерверочных изделий, предусматривать безопасные расстояния до зданий, сооружений с указанием границ безопасной зоны, а также места хранения пиротехнической продукции и ее утилизации;

б) зрители должны находиться с наветренной стороны. Безопасное расстояние от мест проведения фейерверка до зданий и зрителей определяется с учетом требований инструкции применяемых пиротехнических изделий;

в) на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, запрещается курить и разводить огонь, а также оставлять пиротехнические изделия без присмотра;

г) безопасность при устройстве фейерверков возлагается на организацию и (или) физических лиц, проводящих фейерверк;

д) после использования пиротехнических изделий территория должна быть осмотрена и очищена от отработанных, несработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов.

442. Применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", запрещается:

а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения, за исключением применения специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов, для которых разработан комплекс дополнительных инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;

в) на кровлях, покрытии, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);

г) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;

д) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков;

е) при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при их использовании;

ж) лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного производителем пиротехнического изделия.

443. При хранении пиротехнических изделий на объектах розничной торговли:

необходимо соблюдать требования инструкции (руководства) по эксплуатации изделий;

отбракованную пиротехническую продукцию необходимо хранить отдельно от годной для реализации пиротехнической продукции;

запрещается на складах и в кладовых помещениях совместное хранение пиротехнической продукции с иными товарами (изделиями);

запрещается размещение кладовых помещений для пиротехнических изделий на объектах торговли общей площадью торгового зала менее 25 кв. метров;

для объектов торговли площадью торгового зала менее 25 кв. метров количество пиротехнических изделий не должно превышать более 100 килограммов по массе брутто. Загрузка пиротехническими изделиями торгового зала объекта торговли не должна превышать норму загрузки склада либо кладового помещения;

пиротехнические изделия на объектах торговли должны храниться в помещениях, выделенных противопожарными перегородками 1-го типа.

Запрещается размещать изделия в подвальных помещениях и подземных этажах.

444. В процессе реализации (продажи) пиротехнической продукции выполняются следующие требования безопасности:

а) витрины с образцами пиротехнических изделий в торговых помещениях обеспечивают возможность ознакомления покупателя с надписями на изделиях и исключают любые действия покупателей с изделиями, кроме визуального осмотра;

б) пиротехнические изделия располагаются не ближе 0,5 метра от нагревательных приборов системы отопления. Работы, сопровождающиеся механическими и (или) тепловыми действиями, в помещениях с пиротехническими изделиями не допускаются;

в) в торговых помещениях магазинов самообслуживания реализация пиротехнических изделий производится только в специализированных секциях продавцами-консультантами;

г) пиротехнические изделия должны храниться в шкафах из негорючих материалов, установленных в помещениях, отгороженных от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями.

445. Конструкция и размещение торгового (выставочного) оборудования на объектах торговли должны исключать самостоятельный доступ покупателей к пиротехническим изделиям.

При продаже пиротехнических изделий продавец обязан информировать покупателя о классе опасности и правилах обращения с указанными изделиями.

446. На объектах торговли запрещается:

а) размещать отделы, секции по продаже пиротехнических изделий, а также товаров в аэрозольной упаковке в торговом зале ближе 4 метров от выходов в лестничные клетки и другие эвакуационные выходы;

б) хранить пиротехнические изделия в помещениях, не имеющих оконных проемов или систем вытяжной противодымной вентиляции;

в) хранить пиротехнические изделия совместно с другими горючими веществами и материалами;

г) проводить огневые работы во время нахождения людей в торговых залах, а также в помещениях, где размещены на хранение пиротехнические изделия;

д) расфасовывать изделия в торговых залах и на путях эвакуации;

е) хранить пороховые изделия совместно с капсулями или пиротехническими изделиями в одном шкафу;

ж) размещать упаковку (тару) с изделиями и шкафы (сейфы) с изделиями в подвальных помещениях;

з) хранить пиротехнические изделия в подвальных помещениях.

447. Реализация (продажа) пиротехнических изделий запрещается:

а) на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, зданиях вокзалов (воздушных, морских, речных, железнодорожных и автобусных), на платформах железнодорожных станций, остановках общественного транспорта, в наземных вестибюлях станций метрополитена, уличных переходах и в иных подземных сооружениях, а также в транспортных средствах и на территориях пожароопасных производственных объектов;

б) лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не установлено другое возрастное ограничение);

в) при отсутствии (утрате) идентификационных признаков, инструкции (руководства) по эксплуатации, обязательного сертификата соответствия либо знака соответствия, при наличии следов порчи, истечении срока годности;

г) вне заводской потребительской упаковки.

448. Использование пиротехнических изделий необходимо производить строго в соответствии с их инструкцией по применению и на безопасном расстоянии от массового скопления людей и объектов защиты (в том числе с учетом размеров опасной зоны).

**XXIV. Применение специальных сценических эффектов, пиротехнических изделий и огневых эффектов при проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях**

449. В зданиях и сооружениях допускается применение пиротехнических изделий не выше II класса опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий".

450. Регламент проведения мероприятий с применением специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов с приложением спецификации применяемого оборудования и схемы его размещения согласовываются с соответствующим органом местного самоуправления не менее чем за 14 календарных дней до дня проведения мероприятия.

451. Оборудование применяемых сценических эффектов должно иметь возможность экстренного дистанционного отключения.

452. Радиус опасной зоны применяемых пиротехнических изделий должен составлять не более 5 метров. При этом указанная зона должна выделяться специальными утяжеленными барьерными ограждениями ("тяжелый барьер").

Пиротехнические изделия должны устанавливаться с учетом радиуса опасных зон применяемых изделий.

Установка специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов должна осуществляться на жестко закрепленных площадках или площадках, устойчивость которых обеспечивается за счет большой площади опоры и (или) веса для предотвращения их падения и (или) опрокидывания. Места установки должны иметь покрытие из негорючих материалов или материалов, обработанных огнезащитными составами, с подтверждением качества такой обработки.

453. Применяемое оборудование должно эксплуатироваться в строгом соответствии с инструкцией (паспортом на оборудование) предприятия-изготовителя.

454. При проведении мероприятий, а также в период подготовки и

монтажа (демонтажа) оборудования специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов должно быть организовано не менее 2 пожарных постов для визуального контроля за работой сценических эффектов.

Каждый из таких постов обеспечивается 2 огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 4А, а также покрывалом для изоляции очага возгорания.

На период подготовки и проведения мероприятия с применением специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов приказом руководителя назначается ответственное лицо, контролирующее монтаж, демонтаж и процесс эксплуатации указанного оборудования и изделий.

**455. Запрещается:**

а) применение специальных сценических эффектов при нахождении в опасном радиусе людей;

б) применение специальных сценических эффектов и (или) пиротехнических изделий в зданиях и сооружениях IV, V степени огнестойкости;

в) применение неисправного и поврежденного оборудования для создания специальных сценических эффектов;

г) складирование и хранение пиротехнических изделий, а также баллонов с горючими газами на объекте и на прилегающей к объекту территории (за исключением процедуры подготовки и применения на мероприятии).

456. При подготовке и монтаже специальных сценических эффектов с использованием горючих газов, а также не ранее чем за 2 часа до начала их применения осуществляется проверка исправности и герметичности оборудования посредством анализа проб воздушной среды.

457. Временные сценические конструкции (помосты, подиумы и др.) должны быть изготовлены из негорючих материалов или материалов, обработанных огнезащитными составами, с подтверждением качества такой обработки.

Не допускается использование декораций, выполненных из горючих материалов, без огнезащитной обработки.

Закрытые пространства под сценическими конструкциями (помосты, подиумы и др.) должны быть защищены автоматической пожарной сигнализацией с обеспечением информационной совместимости с общей системой автоматической противопожарной защиты объекта.

458. Автоматические системы и установки противопожарной защиты на период проведения мероприятий с применением специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов, а также регламентных работ по монтажу (демонтажу) соответствующего оборудования и изделий могут быть переведены с автоматического пуска на ручной. При этом технический персонал приказом руководителя объекта переводится в усиленный режим работы. Кроме того, должен быть реализован комплекс дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей.

Приложение N 1  
к Правилам противопожарного  
режима в Российской Федерации

**НОРМЫ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОГNETУШИТЕЛЯМИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ В  
ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ ИХ КАТЕГОРИЙ ПО ПОЖАРНОЙ И ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ  
И КЛАССА ПОЖАРА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ  
И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА)**

Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности	Класс пожара	Огнетушители с рангом тушения модельного очага
--	-----------------	---

Приложение N 1  
к Правилам противопожарного  
режима в Российской Федерации

**НОРМЫ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРЕНОСНЫМИ ОГNETУШИТЕЛЯМИ ОБЪЕКТОВ  
ЗАЩИТЫ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ КАТЕГОРИЙ ПО ПОЖАРНОЙ И  
ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ  
ОПАСНОСТИ И КЛАССА ПОЖАРА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ  
АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ)**

Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности	Класс пожара	Огнетушители с рангом тушения модельного очага
--	-----------------	---

<table border="0"> <tr> <td data-bbox="136 225 548 542">A, Б, В1 - В4</td> <td data-bbox="548 225 1030 542"> <table border="0"> <tr><td data-bbox="548 225 616 287">А</td><td data-bbox="616 225 1030 287">4А</td></tr> <tr><td data-bbox="548 287 616 351">В</td><td data-bbox="616 287 1030 351">144В</td></tr> <tr><td data-bbox="548 351 616 414">С</td><td data-bbox="616 351 1030 414">4А, 144В, С или 144В, С</td></tr> <tr><td data-bbox="548 414 616 478">D</td><td data-bbox="616 414 1030 478">D</td></tr> <tr><td data-bbox="548 478 616 542">E</td><td data-bbox="616 478 1030 542"><del>4А, 144В, С, Е или 144В</del>, С, Е</td></tr> </table> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="136 542 548 829">Г, Д</td> <td data-bbox="548 542 1030 829"> <table border="0"> <tr><td data-bbox="548 542 616 606">А</td><td data-bbox="616 542 1030 606">2А</td></tr> <tr><td data-bbox="548 606 616 670">В</td><td data-bbox="616 606 1030 670">55В</td></tr> <tr><td data-bbox="548 670 616 734">С</td><td data-bbox="616 670 1030 734">2А, 55В, С или 55В, С</td></tr> <tr><td data-bbox="548 734 616 798">D</td><td data-bbox="616 734 1030 798">D</td></tr> <tr><td data-bbox="548 798 616 829">E</td><td data-bbox="616 798 1030 829"><del>2А, 55В, С, Е или</del> 55В, С, Е</td></tr> </table> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="136 829 548 1066">Общественные здания</td> <td data-bbox="548 829 1030 1066"> <table border="0"> <tr><td data-bbox="548 829 616 893">А</td><td data-bbox="616 829 1030 893">2А</td></tr> <tr><td data-bbox="548 893 616 957">В</td><td data-bbox="616 893 1030 957">55В</td></tr> <tr><td data-bbox="548 957 616 1021">С</td><td data-bbox="616 957 1030 1021">2А, 55В, С или 55В, С</td></tr> <tr><td data-bbox="548 1021 616 1066">E</td><td data-bbox="616 1021 1030 1066"><del>2А, 55В, С, Е или</del> 55В, С, Е</td></tr> </table> </td> </tr> </table>	A, Б, В1 - В4	<table border="0"> <tr><td data-bbox="548 225 616 287">А</td><td data-bbox="616 225 1030 287">4А</td></tr> <tr><td data-bbox="548 287 616 351">В</td><td data-bbox="616 287 1030 351">144В</td></tr> <tr><td data-bbox="548 351 616 414">С</td><td data-bbox="616 351 1030 414">4А, 144В, С или 144В, С</td></tr> <tr><td data-bbox="548 414 616 478">D</td><td data-bbox="616 414 1030 478">D</td></tr> <tr><td data-bbox="548 478 616 542">E</td><td data-bbox="616 478 1030 542"><del>4А, 144В, С, Е или 144В</del>, С, Е</td></tr> </table>	А	4А	В	144В	С	4А, 144В, С или 144В, С	D	D	E	<del>4А, 144В, С, Е или 144В</del> , С, Е	Г, Д	<table border="0"> <tr><td data-bbox="548 542 616 606">А</td><td data-bbox="616 542 1030 606">2А</td></tr> <tr><td data-bbox="548 606 616 670">В</td><td data-bbox="616 606 1030 670">55В</td></tr> <tr><td data-bbox="548 670 616 734">С</td><td data-bbox="616 670 1030 734">2А, 55В, С или 55В, С</td></tr> <tr><td data-bbox="548 734 616 798">D</td><td data-bbox="616 734 1030 798">D</td></tr> <tr><td data-bbox="548 798 616 829">E</td><td data-bbox="616 798 1030 829"><del>2А, 55В, С, Е или</del> 55В, С, Е</td></tr> </table>	А	2А	В	55В	С	2А, 55В, С или 55В, С	D	D	E	<del>2А, 55В, С, Е или</del> 55В, С, Е	Общественные здания	<table border="0"> <tr><td data-bbox="548 829 616 893">А</td><td data-bbox="616 829 1030 893">2А</td></tr> <tr><td data-bbox="548 893 616 957">В</td><td data-bbox="616 893 1030 957">55В</td></tr> <tr><td data-bbox="548 957 616 1021">С</td><td data-bbox="616 957 1030 1021">2А, 55В, С или 55В, С</td></tr> <tr><td data-bbox="548 1021 616 1066">E</td><td data-bbox="616 1021 1030 1066"><del>2А, 55В, С, Е или</del> 55В, С, Е</td></tr> </table>	А	2А	В	55В	С	2А, 55В, С или 55В, С	E	<del>2А, 55В, С, Е или</del> 55В, С, Е	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="1144 225 1556 542">А, Б, В1 - В4</td> <td data-bbox="1556 225 2170 542"> <table border="0"> <tr><td data-bbox="1556 225 1624 287">А</td><td data-bbox="1624 225 2170 287">4А</td></tr> <tr><td data-bbox="1556 287 1624 351">В</td><td data-bbox="1624 287 2170 351">144В</td></tr> <tr><td data-bbox="1556 351 1624 414">С</td><td data-bbox="1624 351 2170 414"><del>(4А, 144В, С)</del> или <del>(144В, С)</del></td></tr> <tr><td data-bbox="1556 414 1624 478">D</td><td data-bbox="1624 414 2170 478">D</td></tr> <tr><td data-bbox="1556 478 1624 542">E</td><td data-bbox="1624 478 2170 542"><del>(55В, С, Е)</del></td></tr> </table> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1144 542 1556 829">Г, Д</td> <td data-bbox="1556 542 2170 829"> <table border="0"> <tr><td data-bbox="1556 542 1624 606">А</td><td data-bbox="1624 542 2170 606">2А</td></tr> <tr><td data-bbox="1556 606 1624 670">В</td><td data-bbox="1624 606 2170 670">55В</td></tr> <tr><td data-bbox="1556 670 1624 734">С</td><td data-bbox="1624 670 2170 734"><del>(2А, 55В, С)</del> или <del>(55В, С)</del></td></tr> <tr><td data-bbox="1556 734 1624 798">D</td><td data-bbox="1624 734 2170 798">D</td></tr> <tr><td data-bbox="1556 798 1624 829">E</td><td data-bbox="1624 798 2170 829"><del>(55В, С, Е)</del></td></tr> </table> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1144 829 1556 1066">Общественные здания</td> <td data-bbox="1556 829 2170 1066"> <table border="0"> <tr><td data-bbox="1556 829 1624 893">А</td><td data-bbox="1624 829 2170 893">2А</td></tr> <tr><td data-bbox="1556 893 1624 957">В</td><td data-bbox="1624 893 2170 957">55В</td></tr> <tr><td data-bbox="1556 957 1624 1021">С</td><td data-bbox="1624 957 2170 1021"><del>(2А, 55В, С)</del> или <del>(55В, С)</del></td></tr> <tr><td data-bbox="1556 1021 1624 1066">E</td><td data-bbox="1624 1021 2170 1066"><del>(55В, С, Е)</del></td></tr> </table> </td> </tr> </table>	А, Б, В1 - В4	<table border="0"> <tr><td data-bbox="1556 225 1624 287">А</td><td data-bbox="1624 225 2170 287">4А</td></tr> <tr><td data-bbox="1556 287 1624 351">В</td><td data-bbox="1624 287 2170 351">144В</td></tr> <tr><td data-bbox="1556 351 1624 414">С</td><td data-bbox="1624 351 2170 414"><del>(4А, 144В, С)</del> или <del>(144В, С)</del></td></tr> <tr><td data-bbox="1556 414 1624 478">D</td><td data-bbox="1624 414 2170 478">D</td></tr> <tr><td data-bbox="1556 478 1624 542">E</td><td data-bbox="1624 478 2170 542"><del>(55В, С, Е)</del></td></tr> </table>	А	4А	В	144В	С	<del>(4А, 144В, С)</del> или <del>(144В, С)</del>	D	D	E	<del>(55В, С, Е)</del>	Г, Д	<table border="0"> <tr><td data-bbox="1556 542 1624 606">А</td><td data-bbox="1624 542 2170 606">2А</td></tr> <tr><td data-bbox="1556 606 1624 670">В</td><td data-bbox="1624 606 2170 670">55В</td></tr> <tr><td data-bbox="1556 670 1624 734">С</td><td data-bbox="1624 670 2170 734"><del>(2А, 55В, С)</del> или <del>(55В, С)</del></td></tr> <tr><td data-bbox="1556 734 1624 798">D</td><td data-bbox="1624 734 2170 798">D</td></tr> <tr><td data-bbox="1556 798 1624 829">E</td><td data-bbox="1624 798 2170 829"><del>(55В, С, Е)</del></td></tr> </table>	А	2А	В	55В	С	<del>(2А, 55В, С)</del> или <del>(55В, С)</del>	D	D	E	<del>(55В, С, Е)</del>	Общественные здания	<table border="0"> <tr><td data-bbox="1556 829 1624 893">А</td><td data-bbox="1624 829 2170 893">2А</td></tr> <tr><td data-bbox="1556 893 1624 957">В</td><td data-bbox="1624 893 2170 957">55В</td></tr> <tr><td data-bbox="1556 957 1624 1021">С</td><td data-bbox="1624 957 2170 1021"><del>(2А, 55В, С)</del> или <del>(55В, С)</del></td></tr> <tr><td data-bbox="1556 1021 1624 1066">E</td><td data-bbox="1624 1021 2170 1066"><del>(55В, С, Е)</del></td></tr> </table>	А	2А	В	55В	С	<del>(2А, 55В, С)</del> или <del>(55В, С)</del>	E	<del>(55В, С, Е)</del>
A, Б, В1 - В4	<table border="0"> <tr><td data-bbox="548 225 616 287">А</td><td data-bbox="616 225 1030 287">4А</td></tr> <tr><td data-bbox="548 287 616 351">В</td><td data-bbox="616 287 1030 351">144В</td></tr> <tr><td data-bbox="548 351 616 414">С</td><td data-bbox="616 351 1030 414">4А, 144В, С или 144В, С</td></tr> <tr><td data-bbox="548 414 616 478">D</td><td data-bbox="616 414 1030 478">D</td></tr> <tr><td data-bbox="548 478 616 542">E</td><td data-bbox="616 478 1030 542"><del>4А, 144В, С, Е или 144В</del>, С, Е</td></tr> </table>	А	4А	В	144В	С	4А, 144В, С или 144В, С	D	D	E	<del>4А, 144В, С, Е или 144В</del> , С, Е																																																										
А	4А																																																																				
В	144В																																																																				
С	4А, 144В, С или 144В, С																																																																				
D	D																																																																				
E	<del>4А, 144В, С, Е или 144В</del> , С, Е																																																																				
Г, Д	<table border="0"> <tr><td data-bbox="548 542 616 606">А</td><td data-bbox="616 542 1030 606">2А</td></tr> <tr><td data-bbox="548 606 616 670">В</td><td data-bbox="616 606 1030 670">55В</td></tr> <tr><td data-bbox="548 670 616 734">С</td><td data-bbox="616 670 1030 734">2А, 55В, С или 55В, С</td></tr> <tr><td data-bbox="548 734 616 798">D</td><td data-bbox="616 734 1030 798">D</td></tr> <tr><td data-bbox="548 798 616 829">E</td><td data-bbox="616 798 1030 829"><del>2А, 55В, С, Е или</del> 55В, С, Е</td></tr> </table>	А	2А	В	55В	С	2А, 55В, С или 55В, С	D	D	E	<del>2А, 55В, С, Е или</del> 55В, С, Е																																																										
А	2А																																																																				
В	55В																																																																				
С	2А, 55В, С или 55В, С																																																																				
D	D																																																																				
E	<del>2А, 55В, С, Е или</del> 55В, С, Е																																																																				
Общественные здания	<table border="0"> <tr><td data-bbox="548 829 616 893">А</td><td data-bbox="616 829 1030 893">2А</td></tr> <tr><td data-bbox="548 893 616 957">В</td><td data-bbox="616 893 1030 957">55В</td></tr> <tr><td data-bbox="548 957 616 1021">С</td><td data-bbox="616 957 1030 1021">2А, 55В, С или 55В, С</td></tr> <tr><td data-bbox="548 1021 616 1066">E</td><td data-bbox="616 1021 1030 1066"><del>2А, 55В, С, Е или</del> 55В, С, Е</td></tr> </table>	А	2А	В	55В	С	2А, 55В, С или 55В, С	E	<del>2А, 55В, С, Е или</del> 55В, С, Е																																																												
А	2А																																																																				
В	55В																																																																				
С	2А, 55В, С или 55В, С																																																																				
E	<del>2А, 55В, С, Е или</del> 55В, С, Е																																																																				
А, Б, В1 - В4	<table border="0"> <tr><td data-bbox="1556 225 1624 287">А</td><td data-bbox="1624 225 2170 287">4А</td></tr> <tr><td data-bbox="1556 287 1624 351">В</td><td data-bbox="1624 287 2170 351">144В</td></tr> <tr><td data-bbox="1556 351 1624 414">С</td><td data-bbox="1624 351 2170 414"><del>(4А, 144В, С)</del> или <del>(144В, С)</del></td></tr> <tr><td data-bbox="1556 414 1624 478">D</td><td data-bbox="1624 414 2170 478">D</td></tr> <tr><td data-bbox="1556 478 1624 542">E</td><td data-bbox="1624 478 2170 542"><del>(55В, С, Е)</del></td></tr> </table>	А	4А	В	144В	С	<del>(4А, 144В, С)</del> или <del>(144В, С)</del>	D	D	E	<del>(55В, С, Е)</del>																																																										
А	4А																																																																				
В	144В																																																																				
С	<del>(4А, 144В, С)</del> или <del>(144В, С)</del>																																																																				
D	D																																																																				
E	<del>(55В, С, Е)</del>																																																																				
Г, Д	<table border="0"> <tr><td data-bbox="1556 542 1624 606">А</td><td data-bbox="1624 542 2170 606">2А</td></tr> <tr><td data-bbox="1556 606 1624 670">В</td><td data-bbox="1624 606 2170 670">55В</td></tr> <tr><td data-bbox="1556 670 1624 734">С</td><td data-bbox="1624 670 2170 734"><del>(2А, 55В, С)</del> или <del>(55В, С)</del></td></tr> <tr><td data-bbox="1556 734 1624 798">D</td><td data-bbox="1624 734 2170 798">D</td></tr> <tr><td data-bbox="1556 798 1624 829">E</td><td data-bbox="1624 798 2170 829"><del>(55В, С, Е)</del></td></tr> </table>	А	2А	В	55В	С	<del>(2А, 55В, С)</del> или <del>(55В, С)</del>	D	D	E	<del>(55В, С, Е)</del>																																																										
А	2А																																																																				
В	55В																																																																				
С	<del>(2А, 55В, С)</del> или <del>(55В, С)</del>																																																																				
D	D																																																																				
E	<del>(55В, С, Е)</del>																																																																				
Общественные здания	<table border="0"> <tr><td data-bbox="1556 829 1624 893">А</td><td data-bbox="1624 829 2170 893">2А</td></tr> <tr><td data-bbox="1556 893 1624 957">В</td><td data-bbox="1624 893 2170 957">55В</td></tr> <tr><td data-bbox="1556 957 1624 1021">С</td><td data-bbox="1624 957 2170 1021"><del>(2А, 55В, С)</del> или <del>(55В, С)</del></td></tr> <tr><td data-bbox="1556 1021 1624 1066">E</td><td data-bbox="1624 1021 2170 1066"><del>(55В, С, Е)</del></td></tr> </table>	А	2А	В	55В	С	<del>(2А, 55В, С)</del> или <del>(55В, С)</del>	E	<del>(55В, С, Е)</del>																																																												
А	2А																																																																				
В	55В																																																																				
С	<del>(2А, 55В, С)</del> или <del>(55В, С)</del>																																																																				
E	<del>(55В, С, Е)</del>																																																																				
<p>Примечания: 1. В помещениях, в которых находятся разные виды горючего материала и возможно возникновение различных классов пожара, используются универсальные по области применения огнетушители.</p> <p>2. Допускается использовать иные средства пожаротушения, обеспечивающие тушение соответствующего класса пожара и ранг тушения модельного очага пожара, в том числе генераторы огнетушащего аэрозоля переносные.</p>	<p>Примечания: 1. В помещениях, в которых находятся разные виды горючего материала и возможно возникновение различных классов пожара, используются универсальные по области применения огнетушители.</p> <p>2. Допускается использовать иные <b>первичные</b> средства пожаротушения, обеспечивающие тушение соответствующего класса пожара и ранг тушения модельного очага пожара, в том числе генераторы огнетушащего аэрозоля переносные.</p>																																																																				
	<p>3. Выбор типа огнетушителя должен быть определен с учетом обеспечения безопасности его применения для людей и имущества.</p>																																																																				

Приложение N 2  
к Правилам противопожарного  
режима в Российской Федерации

**НОРМЫ  
ОСНАЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ОГNETУШИТЕЛЯМИ  
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ  
~~И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА)~~**

Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности	Предельная защищаемая площадь (кв. метров)	Класс пожара	<del>Огнетушители</del> с рангом тушения модельного очага (штук)
А, Б, В1 - В4	500	А	2 - 6А или 1 - 10А
		В	2 - 144В или 1 - 233В
		С	2 - 6А, 144В, С или 1 - 10А, 233В, С
		Д	Д
		Е	2 - 6А, 144В, С, Е или 1 - 10А, 233В, С, Е
Г, Д	800	А	2 - 6А или 1 - 10А
		В	2 - 144В или 1 - 233В
		С	2 - 6А, 144В, С или 1 - 10А, 233В, С или 2 -

Приложение N 2  
к Правилам противопожарного  
режима в Российской Федерации

**НОРМЫ  
ОСНАЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ОГNETУШИТЕЛЯМИ  
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ)**

Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности	Предельная защищаемая площадь (кв. метров)	Класс пожара	Количество <del>огнетушителей</del> с рангом тушения модельного очага ( <del>не менее</del> штук)
А, Б, В1 - В4	500	А	2 - 6А или 1 - 10А
		В	2 - 144В или 1 - 233В
		С	2 - (6А, 144В, С) или 1 - (10А, 233В, С)
		Д	1 - Д
		Е	2 - (6А, 144В, С, Е) или 1 - (10А, 233В, С, Е)
Г, Д	800	А	2 - 6А или 1 - 10А
		В	2 - 144В или 1 - 233В
		С	2 - (6А, 144В, С) или 1 - (10А, 233В, С) или 2 - (144В, С) или 1 - (233В, С)

<p style="text-align: center;">144В, С или 1 - 233В, С</p> <p>D D</p> <p>E 2 - 6А, 144В, С, Е или 1 - 10А, 233В, С, Е или 2-144В, С, Е или 1 - 233В, С, Е</p>	<p style="text-align: center;">D 1 - D</p> <p>E 2 - (6А, 144В, С, Е) или 1 - (10А, 233В, С, Е) или 2 - (144В, С, Е) или 1 - (233В, С, Е)</p>									
<p>Примечания: 1. В помещениях, в которых находятся разные виды горючего материала и возможно возникновение различных классов пожара, используются универсальные по области применения огнетушители.</p> <p>2. Допускается использовать иные средства пожаротушения, обеспечивающие тушение соответствующего класса пожара и ранг тушения модельного очага пожара, <del>в том числе генераторы огнетушащего аэрозоля переносные.</del></p>	<p>Примечания: 1. В помещениях, в которых находятся разные виды горючего материала и возможно возникновение различных классов пожара, используются универсальные по области применения огнетушители.</p> <p>2. Допускается использовать иные <b>первичные</b> средства пожаротушения, обеспечивающие тушение соответствующего класса пожара и ранг тушения модельного очага пожара.</p>									
	<p>3. Выбор типа огнетушителя должен быть определен с учетом обеспечения безопасности его применения для людей и имущества.</p>									
<p style="text-align: center;">Приложение N <del>2(4)</del> к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации</p> <p style="text-align: center;"><b>НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОГNETУШИТЕЛЯМИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Наименование объекта защиты</th> <th style="width: 10%;">Измеритель</th> <th style="width: 10%;">Класс пожара</th> <th style="width: 20%;"><del>Огнетушители</del> с рангом тушения модельного очага</th> <th style="width: 15%;">Количество (не менее, штук)</th> </tr> </thead> </table>	Наименование объекта защиты	Измеритель	Класс пожара	<del>Огнетушители</del> с рангом тушения модельного очага	Количество (не менее, штук)	<p style="text-align: center;">Приложение N 3 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации</p> <p style="text-align: center;"><b>НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОГNETУШИТЕЛЯМИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Наименование объекта защиты</th> <th style="width: 10%;">Измеритель</th> <th style="width: 10%;">Класс пожара</th> <th style="width: 20%;">Количество огнетушителей с рангом тушения модельного очага (не менее штук)</th> </tr> </thead> </table>	Наименование объекта защиты	Измеритель	Класс пожара	Количество огнетушителей с рангом тушения модельного очага (не менее штук)
Наименование объекта защиты	Измеритель	Класс пожара	<del>Огнетушители</del> с рангом тушения модельного очага	Количество (не менее, штук)						
Наименование объекта защиты	Измеритель	Класс пожара	Количество огнетушителей с рангом тушения модельного очага (не менее штук)							

Электровозы	секция	A, E	2A, 55B, C, E или 55B, E	2	Электровозы	секция	A, E	2 - (2A, 55B, C, E) или 2 - (2A, 55B, E)
Тепловозы	секция	A, B, E	2A, 55B, C, E или 55B, E	2	Тепловозы	секция	A, B, E	2 - (2A, 55B, C, E) или 2 - (2A, 55B, E)
Газотурбовозы	секция	A, B, C, E	2A, 55B, C, E <del>или 55B, C, E</del>	2	Газотурбовозы	секция	A, B, C, E	2 - (2A, 55B, C, E)
Электропоезда, дизель-поезда, дизель-электропоезда					Электропоезда, дизель-поезда, дизель-электропоезда			
9- <del>и</del> 12-вагонные	поезд	A, B, E	2A, 55B, C, E или 55B, E	6	9 - 12-вагонные	поезд	A, B, E	6 - (2A, 55B, C, E) или 6 - (2A, 55B, E)
4- <del>и</del> 8-вагонные	поезд	A, B, E	2A, 55B, C, E или 55B, E	4	4 - 8-вагонные	поезд	A, B, E	4 - (2A, 55B, C, E) или 4 - (2A, 55B, E)
Рельсовые автобусы, автомотрисы					Рельсовые автобусы, автомотрисы			
1- <del>и</del> 2-вагонные	поезд	A, B, E	2A, 55B, C, E или 55B, E	2	1 - 2-вагонные	поезд	A, B, E	2 - (2A, 55B, C, E) или 2 - (2A, 55B, E)
2- <del>и</del> 4-вагонные	поезд	A, B, E	2A, 55B, C, E или 55B, E	4	2 - 4-вагонные	поезд	A, B, E	4 - (2A, 55B, C, E) или 4 - (2A, 55B, E)
Рефрижераторные секции	секция	A, B, E	2A, 55B, C, E или 55B, E	2	Рефрижераторные секции	секция	A, B, E	2 - (2A, 55B, C, E) или 2 - (2A, 55B, E)
			<del>Пассажирские вагоны</del>					
Вагоны, предназначенные для перевозки пассажиров	вагон	A, E	2A, 55B, C, E <del>или 55B, C, E</del>	1	Вагоны, предназначенные для перевозки пассажиров:			
			34B, C, E	2	с водяным или комбинированным	вагон	A, B, E	1 - (2A, 55B, C, E), 2 - (34B, C, E)

Багажные, почтовые	вагон	A, B, E	2A, 55B, C, E или 55B, <del>C, E</del>	2			
			34B, C, E	1			
Вагоны-рестораны	вагон	A, B, E	2A, 55B, C, E <del>или 55B, C, E</del>	3			
			34B, C, E	2			
Двухэтажные вагоны, предназначенные для перевозки пассажиров	вагон	A, B, E	2A, 55B, C, E <del>или 55B, C, E</del>	2			
			34B, C, E	3			
Двухэтажные вагоны-рестораны	вагон	A, B, E	2A, 55B, C, E <del>или 55B, C, E</del>	3			
			34B, C, E	3			
Вагоны служебно-технические, служебные, испытательные и измерительные лаборатории	вагон	A, B, E	2A, 55B, C, E или 55B, <del>C, E</del>	2			
			<del>34B, C, E</del>	4			
<del>Специальные вагоны пассажирского типа</del>	вагон	A, B, E	2A, 55B, C, E или 55B, E	2			
					<b>ым отоплением</b>		
					<b>с электроотоплением</b>	вагон	A, B, E 2 - (2A, 55B, C, E), 2 - (34B, C, E)
					Багажные, почтовые	вагон	A, B, E 2 - (2A, 55B, C, E), 1 - (34B, C, E) или 2 - (2A, 55B, E), 1 - (34B, C, E)
					Вагоны-рестораны	вагон	A, B, E 3 - (2A, 55B, C, E), 2 - (34B, C, E)
					Двухэтажные вагоны, предназначенные для перевозки пассажиров	вагон	A, B, E 2 - (2A, 55B, C, E), 3 - (34B, C, E)
					Двухэтажные вагоны-рестораны	вагон	A, B, E 3 - (2A, 55B, C, E), 3 - (34B, C, E)
					Вагоны служебно-технические, служебные, испытательные и измерительные лаборатории	вагон	A, B, E 2 - (2A, 55B, C, E) или 2 - (2A, 55B, E)
					Специальный железнодорожный подвижной состав	вагон	A, B, E 2 - (2A, 55B, C, E) или 2 - (2A, 55B, E)

**Примечание.** В железнодорожном подвижном составе, в котором находятся разные виды горючего материала и возможно возникновение различных классов пожара, используются универсальные по области применения огнетушители.

**Примечания:** 1. В железнодорожном подвижном составе, в котором находятся разные виды горючего материала и возможно возникновение различных классов пожара, используются универсальные по области применения огнетушители.

2. Допускается использовать иные первичные средства пожаротушения, обеспечивающие тушение соответствующего класса пожара и ранг тушения модельного очага пожара.

3. Выбор типа огнетушителя должен быть определен с учетом обеспечения безопасности его применения для людей и имущества.

Приложение N 4  
к Правилам противопожарного  
режима в Российской Федерации

**ПОРЯДОК  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ И РАЗВЕДЕНИЯ КОСТРОВ НА  
ЗЕМЛЯХ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ЗЕМЛЯХ ЗАПАСА И ЗЕМЛЯХ  
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ**

1. Настоящий порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов (далее - порядок) устанавливает обязательные требования пожарной безопасности к использованию открытого огня и разведению костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов (далее - использование открытого огня).

2. Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении следующих требований:

а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (например, бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра;

б) место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров - от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;

в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра;

г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.

3. При использовании открытого огня в металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения, минимально допустимые расстояния, предусмотренные подпунктами "б" и "в" пункта 2 порядка, могут быть уменьшены вдвое. При этом устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется.

4. В целях своевременной локализации процесса горения емкость, предназначенная для сжигания мусора, должна использоваться с металлическим листом, размер которого должен позволять полностью закрыть указанную емкость сверху.

5. При использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях) на земельных участках населенных пунктов, а также на садовых земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов - до 2 метров.

6. В случаях выполнения работ по уничтожению сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков и иных горючих отходов, организации массовых мероприятий с использованием открытого огня

допускается увеличивать диаметр очага горения до 3 метров. При этом минимально допустимый радиус зоны очистки территории вокруг очага горения от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов в зависимости от высоты точки их размещения в месте использования открытого огня над уровнем земли следует определять согласно приложению.

7. При увеличении диаметра зоны очага горения должны быть выполнены требования пункта 2 порядка. При этом на каждый очаг использования открытого огня должно быть задействовано не менее 2 человек, обеспеченных первичными средствами пожаротушения и прошедших обучение мерам пожарной безопасности.

8. В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса тления должен осуществляться контроль за нераспространением горения (тления) за пределы очаговой зоны.

9. Использование открытого огня запрещается:

на торфяных почвах;

при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима;

при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра;

под кронами деревьев хвойных пород;

в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар, механические разрывы (повреждения) и иные отверстия, в том числе технологические, через которые возможно выпадение горючих материалов за пределы очага горения;

при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;

при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.

10. В процессе использования открытого огня запрещается:

осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и высокотоксичные вещества;

оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения (тления);

располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы вблизи очага горения.

11. После использования открытого огня место очага горения должно быть засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения горения (тления).

Приложение  
к порядку использования открытого  
огня и разведения костров на землях  
сельскохозяйственного назначения, землях  
запаса и землях населенных пунктов

**МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ РАДИУС  
ЗОНЫ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ ВОКРУГ ОЧАГА ГОРЕНИЯ ОТ  
СУХОСТОЙНЫХ  
ДЕРЕВЬЕВ, СУХОЙ ТРАВЫ, ВАЛЕЖНИКА, ПОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ,  
ДРУГИХ ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫСОТЫ  
ТОЧКИ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ В МЕСТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ОТКРЫТОГО ОГНЯ НАД УРОВНЕМ ЗЕМЛИ**

(метров)

Высота точки

Минимальный допустимый радиус зоны

размещения горючих материалов в месте использования открытого огня над уровнем земли

очистки территории от места сжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов

1	15
1,5	20
2	25
2,5	30
3	50

Приложение N 3  
к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации

**РАДИУС ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ ОТ ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ**

Высота точки сварки над уровнем пола или прилегающей территорией, <b>метров</b>	Минимальный радиус зоны очистки территории от горючих материалов, <b>метров</b>
0	5
2	8
3	9
4	10
6	11

Приложение N 5  
к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации

**РАДИУС ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ ОТ ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОТОРЫХ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ТЕХНОЛОГИЕЙ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ**

(метров)

Высота точки сварки над уровнем пола или прилегающей территорией	Минимальный радиус зоны очистки территории от горючих материалов
0	5
2	8
3	9

8	12	4	10
10	13	6	11
свыше 10	14	8	12
		10	13
		свыше 10	14

**Приложение N 4  
к Правилам противопожарного  
режима в Российской Федерации**

Организация  
Предприятие  
Цех

УТВЕРЖДАЮ <\*>

\_\_\_\_\_  
(руководитель или лицо,  
ответственное за пожарную  
безопасность, должность, ф.и.о.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

~~НАРЯД-ДОПУСК  
на выполнение огневых работ~~

1. Выдан (кому) \_\_\_\_\_  
(должность руководителя работ,  
ответственного за проведение работ, ф.и.о., дата)

2. На выполнение работ \_\_\_\_\_  
(указывается характер и содержание работы)

3. Место проведения работ \_\_\_\_\_

(отделение, участок, установка,

аппарат, выработка, помещение)

4. Состав исполнителей работ

№ п/п	Ф.И.О.	Профессия	Инструктаж о мерах пожарной безопасности получил		Инструктаж о мерах пожарной безопасности провел (подпись руководителя работ)
			подпись	дата	

5. Планируемое время проведения работ:

Начало \_\_\_\_\_ время \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Окончание \_\_\_\_\_ время \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

6. Меры по обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения работ \_\_\_\_\_

(указываются организационные и технические меры пожарной безопасности,

осуществляемые при подготовке места проведения работ)

7. Наряд-допуск выдан \_\_\_\_\_

(должность и ф.и.о. лица, выдавшего

наряд-допуск, подпись, дата)

Наряд-допуск получен \_\_\_\_\_

(подпись руководителя работ, дата)

Согласовано \_\_\_\_\_

со службами объекта, \_\_\_\_\_ (название службы, должность и ф.и.о.

на котором будут \_\_\_\_\_

производиться огневые \_\_\_\_\_ ответственного лица, подпись, дата)

работы

8. Место проведения работ подготовлено:

Руководитель работ \_\_\_\_\_

(подпись, дата, время)



--	--	--	--	--	--	--	--	--

~~12. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт~~

~~(руководитель работ, подпись, дата, время)~~

~~(начальник смены (старший по смене) по месту проведения работ,~~

~~ф.и.о., подпись, дата, время)~~

~~<\*> Если этого требует нормативный документ, регламентирующий безопасное проведение работ.~~

Приложение N 5  
к Правилам противопожарного  
режима в Российской Федерации

**НОРМЫ  
ОСНАЩЕНИЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, СТРОЕНИЙ И ТЕРРИТОРИЙ  
ПОЖАРНЫМИ ЩИТАМИ**

Наименование функционального назначения помещений и категория помещений или наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности	Предельная защищаемая площадь <del>4</del> пожарным щитом, кв. метров	Класс пожара а	Тип щита <*>
А, Б и В	200	А	ЩП-А
		В	ЩП-В

Приложение N 6  
к Правилам противопожарного  
режима в Российской Федерации

**НОРМЫ  
ОСНАЩЕНИЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, СТРОЕНИЙ И ТЕРРИТОРИЙ  
ПОЖАРНЫМИ ЩИТАМИ**

Наименование функционального назначения помещений и категория помещений или наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности	Предельная защищаемая площадь <del>одним</del> пожарным щитом, кв. метров	Класс пожара	Тип щита <*>
А, Б и В	200	А	ЩП-А
		В	ЩП-В

		Е	ЩП-Е			Е	ЩП-Е
В	400	А	ЩП-А	В	400	А	ЩП-А
		Е	ЩП-Е			Е	ЩП-Е
Г и Д	1800	А	ЩП-А	Г и Д	1800	А	ЩП-А
		В	ЩП-В			В	ЩП-В
		Е	ЩП-Е			Е	ЩП-Е
Помещения и открытые площадки предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур	1000	-	ЩП-СХ	Помещения и открытые площадки предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур	1000	-	ЩП-СХ
Помещения различного назначения, в которых проводятся огневые работы	-	А	ЩПП	Помещения различного назначения, в которых проводятся огневые работы	-	А	ЩПП
<p>-----</p> <p>&lt;*&gt; Условные обозначения щитов:</p> <p>ЩП-А - щит пожарный для очагов пожара класса А;</p> <p>ЩП-В - щит пожарный для очагов пожара класса В;</p> <p>ЩП-Е - щит пожарный для очагов пожара класса Е;</p> <p>ЩП-СХ - щит пожарный для сельскохозяйственных предприятий (организаций);</p> <p>ЩПП - щит пожарный передвижной.</p>				<p>-----</p> <p>&lt;*&gt; Условные обозначения щитов:</p> <p>ЩП-А - щит пожарный для очагов пожара класса А;</p> <p>ЩП-В - щит пожарный для очагов пожара класса В;</p> <p>ЩП-Е - щит пожарный для очагов пожара класса Е;</p> <p>ЩП-СХ - щит пожарный для сельскохозяйственных предприятий (организаций);</p> <p>ЩПП - щит пожарный передвижной.</p>			

Приложение N 6  
к Правилам противопожарного  
режима в Российской Федерации

**НОРМЫ  
КОМПЛЕКТАЦИИ ПОЖАРНЫХ ЩИТОВ НЕМЕХАНИЗИРОВАННЫМ  
ИНСТРУМЕНТОМ  
И ИНВЕНТАРЕМ**

Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря	Нормы комплектации в зависимости от типа пожарного щита и класса пожара				
	ЩП-А класс А	ЩП-В класс В	ЩП-Е класс Е	ЩП-СХ -	ЩПП -
<del>1.</del> Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 20.09.2016 N 947					
<del>2.</del> Лом	1	1	-	1	1
<del>3.</del> Багор	1	-	-	1	-
<del>4.</del> Крюк с деревянной рукояткой	-	-	1	-	-
<del>5.</del> Ведро	2	1	-	2	1
<del>6.</del> Комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик	-	-	1	-	-
<del>7.</del> Покрывало для изоляции очага возгорания	-	1	1	1	1
<del>8.</del> Лопата штыковая	1	1	-	1	1

Приложение N 7  
к Правилам противопожарного  
режима в Российской Федерации

**НОРМЫ  
КОМПЛЕКТАЦИИ ПОЖАРНЫХ ЩИТОВ НЕМЕХАНИЗИРОВАННЫМ  
ИНСТРУМЕНТОМ  
И ИНВЕНТАРЕМ**

Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря	Нормы комплектации в зависимости от типа пожарного щита и класса пожара				
	ЩП-А класс А	ЩП-В класс В	ЩП-Е класс Е	ЩП-СХ -	ЩПП -
<b>1.</b> Лом	1	1	-	1	1
<b>2.</b> Багор	1	-	-	1	-
<b>3.</b> Крюк с деревянной рукояткой	-	-	1	-	-
<b>4.</b> Ведро	2	1	-	2	1
<b>5.</b> Комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик	-	-	1	-	-
<b>6.</b> Покрывало для изоляции очага возгорания	<b>1</b>	1	1	1	1
<b>7.</b> Лопата штыковая	1	1	-	1	1
<b>8.</b> Лопата совковая	1	1	1	1	-
<b>9.</b> Вилы	-	-	-	1	-



к Правилам противопожарного  
режима в Российской Федерации

(форма)

УТВЕРЖДАЮ

\_\_\_\_\_

(должность руководителя (заместителя

руководителя) органа местного  
самоуправления ~~района, поселения,~~  
~~городского округа)~~

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_

(подпись и М.П.)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ПАСПОРТ  
населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров

к Правилам противопожарного  
режима в Российской Федерации

(форма)

УТВЕРЖДАЮ

\_\_\_\_\_

(должность руководителя  
(заместителя руководителя) органа

\_\_\_\_\_

местного самоуправления)

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при  
наличии))

\_\_\_\_\_

(подпись и М.П.)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ПАСПОРТ  
населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров  
и других ландшафтных (природных) пожаров

Наименование населенного пункта+ \_\_\_\_\_  
Наименование поселения+ \_\_\_\_\_  
Наименование городского округа+ \_\_\_\_\_  
Наименование субъекта Российской Федерации+ \_\_\_\_\_

I. Общие сведения о населенном пункте

Характеристика населенного пункта

Значение

Наименование населенного пункта \_\_\_\_\_  
Наименование поселения \_\_\_\_\_  
Наименование городского округа \_\_\_\_\_  
Наименование субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

I. Общие сведения о населенном пункте

Характеристика населенного пункта

Значение

1. Общая площадь населенного пункта (кв. километров)
2. Общая протяженность границы населенного пункта с лесным участком (участками) (километров)
3. Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, расположенных на землях населенного пункта (гектаров)
4. **Расчетное время** прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного объекта защиты населенного пункта, граничащего с лесным участком (минут)

1. Общая площадь населенного пункта (кв. километров)  
Общая протяженность границы населенного пункта с лесным участком (участками) и (или) участком, заросшим камышовыми и (или) тростниковыми зарослями, сорными растениями и (или) древесно-кустарниковой растительностью (за исключением поле- и лесозащитных насаждений, мелиоративных защитных лесных насаждений, плодовых и ягодных насаждений) (километров)
- 2.
3. Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, расположенных на землях населенного пункта (гектаров)
4. **Время** прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного объекта защиты населенного пункта, граничащего с лесным участком (минут)

II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах, детских ~~одежовительных~~ лагерях и объектах с круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую границу с лесным участком и относящихся к этому населенному пункту в соответствии с административно-территориальным делением

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование социального объекта</b>	<b>Адрес объекта</b>	<b>Численность персонала</b>	<b>Численность пациентов (отдыхающих)</b>

II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах, детских лагерях, ~~территориях садоводства или огородничества~~ и объектах с круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую границу с лесным участком и относящихся к этому населенному пункту в соответствии с административно-территориальным делением

<b>Наименование социального объекта</b>	<b>Адрес объекта</b>	<b>Численность персонала</b>	<b>Численность пациентов (отдыхающих)</b>

III. Сведения о ближайших к населенному пункту подразделениях пожарной охраны

1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные на территории населенного пункта, адрес+ \_\_\_\_\_

2. Ближайшее к населенному пункту подразделение пожарной охраны (наименование, вид), адрес+ \_\_\_\_\_

IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактный телефон

III. Сведения о ближайших к населенному пункту подразделениях пожарной охраны

1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные на территории населенного пункта, адрес \_\_\_\_\_

2. Ближайшее к населенному пункту подразделение пожарной охраны (наименование, вид), адрес \_\_\_\_\_

IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим

Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Должность	Контактный телефон

V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации	Информация о выполнении
--	-------------------------

- Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком (участками)
- Организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных

V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации	Информация о выполнении
--	-------------------------

- Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком (участками)
- Организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора,

<p>минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и <del>другое</del></p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре</li><li>4. Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды</li><li>5. Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории</li><li>6. Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону</li><li>7. Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению лесных пожаров добровольных пожарных дружин (команд)</li><li>8. Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах (программах) развития территорий населенного пункта</li></ol>	<p>тары, опавших листьев, сухой травы и <b>других горючих материалов</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре</li><li>4. Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды</li><li>5. Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории</li><li>6. Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону</li><li>7. Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению лесных пожаров добровольных пожарных дружин (команд)</li><li>8. Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах (программах) развития территорий населенного пункта</li></ol>
	<b>Приложение N 9</b>

к Правилам противопожарного  
режима в Российской Федерации

(форма)

УТВЕРЖДАЮ

\_\_\_\_\_  
(должность руководителя  
организации)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при  
наличии))

\_\_\_\_\_  
(подпись и М.П.)

" " 2020 г.

ПАСПОРТ

территории организации отдыха детей и их оздоровления,  
подверженной угрозе лесных пожаров, территории ведения  
гражданами садоводства или огородничества для собственных  
нужд, подверженной угрозе лесных пожаров <\*>

Наименование организации \_\_\_\_\_

Наименование поселения \_\_\_\_\_

Наименование муниципального района \_\_\_\_\_

Наименование муниципального, городского округа \_\_\_\_\_

Наименование субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

I. Общие сведения о территории организации отдыха детей  
и их оздоровления (далее - детский лагерь), территории  
ведения гражданами садоводства или огородничества  
для собственных нужд (далее - территория  
садоводства или огородничества)

Характеристика детского лагеря, территории садоводства или огородничества		Значение	
<p>1. Общая площадь (кв. километров)</p> <p>2. Общая протяженность границы с лесным участком (участками) (километров)</p> <p>3. Общая площадь городских, хвойных (смешанных) лесов, расположенных на территории детского лагеря, территории садоводства или огородничества (гектаров)</p> <p>4. Время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного объекта защиты детского лагеря, территории садоводства или огородничества, граничащих с лесным участком (минут)</p> <p>II. Сведения о медицинских учреждениях, расположенных на территории детского лагеря, территории садоводства или огородничества</p>			
Наименование социального объекта	Адрес объекта	Численность персонала	Численность пациентов (отдыхающих)
<p>III. Сведения о ближайших к детскому лагерю, территории садоводства или огородничества подразделениях пожарной охраны</p> <p>1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид, адрес)</p> <p>IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим</p>			
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)		Должность	Контактный телефон

V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации

Информация о выполнении

1. Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяженности границы детского лагеря, территории садоводства или огородничества с лесным участком (участками)
2. Организация и проведение своевременной очистки территории, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и других горючих материалов
3. Звуковая сигнализация для оповещения людей о пожаре <\*>, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре
4. Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды
5. Обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на территории детского лагеря, территории

садоводства или огородничества

-----

<\*> В случае нахождения детского лагеря или территории садоводства или огородничества на территории населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров, в соответствии с административно-территориальным делением паспорт составляется только на населенный пункт.

Настоящий паспорт также оформляется для садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений физических лиц, не прошедших реорганизацию в соответствии с частью 1 статьи 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

<\*> Заполняется для территории садоводства или огородничества.